




771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. BAC00154
平成 21年 11月 27日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町8番地
TEL 088(655)1112
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所 宏




原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 21年 11月 16日	
水道名又は業務名	阿波市上水道 (一条)		採取年月日	平成 21年 11月 16日	
採取場所	水源地 (旧井戸) 蛇口		天	前日	晴
水源の名称	一条水源No. 1 <種別> 水道施設 (原水)		候	当日	曇
採取者氏名	河村 禎浩		<所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
大腸菌	—	不検出	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.001 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	—	6.37
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	味	—	—
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	臭気	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	色度	度	1 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	6.32	濁度	度	0.1 未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	— 以下余白 —		
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.05			
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			
γ-HCHL、β-HCHL及びトランス-1,2-DDE	mg/L	0.0002 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	12.0			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満			
塩化物イオン	mg/L	10.0			
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	123			
蒸発残留物	mg/L	186			
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満			
検査期間	平成 21年 11月 16日 ~ 平成 21年 11月 27日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 8番地
TEL 088(655)1112
社団法人 徳島県薬
検査センター 所 宏




原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 21年 11月 16日	
水道名又は業務名	阿波市上水道 (一条)		採取年月日	平成 21年 11月 16日	
採取場所	水源地 (新井戸) 蛇口		天	前日	晴
水源の名称	一条水源No. 2	<種別> 水道施設 (原水)	候	当日	曇
採取者氏名	河村 禎浩		<所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	ジェオスミン	mg/L	0.00001 未満
大腸菌	—	不検出	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.001 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	—	6.50
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	味	—	—
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	臭気	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	色度	度	1 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	6.04	濁度	度	0.1 未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	— 以下余白 —		
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.05			
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			
シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	mg/L	0.0002 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	15.4			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満			
塩化物イオン	mg/L	13.0			
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	110			
蒸発残留物	mg/L	188			
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満			
検査期間	平成 21年 11月 16日 ~ 平成 21年 11月 27日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					




阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省(厚労省)検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 8番地
TEL 088(655)1112
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所 宏




浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 21年 11月 16日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(一条)		採取年月日	平成 21年 11月 16日	
採取場所	地域福祉センター こすもす		天候	前日 晴	当日 曇
水源の名称	一条水源 <種別> 水道施設(浄水)		候	前日 晴	当日 曇
採取者氏名	河村 禎浩		<所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	塩化物イオン	mg/L	10.3
大腸菌	-	不検出	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	pH値	-	6.62
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	6.17	味	-	異常なし
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	臭気	-	異常なし
塩素酸	mg/L	0.06 未満	色度	度	1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	残留塩素	mg/L	0.20
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	- 以下余白 -		
ジブromokkろロメタン	mg/L	0.0007			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0016			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満			
ブromोजkろロメタン	mg/L	0.0002 未満			
ブromホルム	mg/L	0.0009			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
判定	上記検査項目については、水質基準に適合				
検査期間	平成 21年 11月 16日 ~ 平成 21年 11月 27日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					




阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省(所)検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町8番地
TEL 088(655)1112
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所 宏



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 21年 11月 16日	
水道名又は業務名	阿波市上水道 (郷社前)		採取年月日	平成 21年 11月 16日	
採取場所	市場支所		天候	前日 晴	当日 気温 15.0℃
水源の名称	郷社前水源	<種別> 水道施設 (浄水)	候	当日 曇	水温 18.0℃
採取者氏名	河村 禎浩		<所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	塩化物イオン	mg/L	10.5
大腸菌	-	不検出	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.6
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	pH値	-	6.66
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	8.88	味	-	異常なし
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	臭気	-	異常なし
塩素酸	mg/L	0.06 未満	色度	度	1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロホルム	mg/L	0.0002	残留塩素	mg/L	0.20
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	- 以下余白 -		
ジブromokクロロメタン	mg/L	0.0027			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0057			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満			
ブromोजクロロメタン	mg/L	0.0011			
ブromホルム	mg/L	0.0017			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
判定	上記検査項目については、水質基準に適合				
検査期間	平成 21年 11月 16日 ~ 平成 21年 11月 27日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					



〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. BCB01209
平成 21年 11月 20日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省(所)検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町大字市場字上野段385番地
TEL 088(655)1112
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所 宏



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (林・林第2)						
採水場所	阿波町文化センター						
水源の名称	林・林第2水源			〈種別〉水道施設 (浄水)			
受付日	平成 21年 11月 16日	天候	前日	晴	気温	15.0 °C	
採水日時	平成 21年 11月 16日	候	当日	曇	水温	17.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3	未満	3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	8.6		200 mg/L以下			
pH値	—	6.70		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.30		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 21年 11月 16日 ~ 平成 21年 11月 20日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							


〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. BCB01210
平成 21年 11月 20日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町8番地
TEL 088(655)1112
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所 宏



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道(林第2)						
採水場所	林公民館						
水源の名称	林第2水源			〈種別〉水道施設(浄水)			
受付日	平成 21年 11月 16日	天	前日	晴	気温	15.0 ℃	
採水日時	平成 21年 11月 16日	候	当日	曇	水温	16.0 ℃	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3	未満	3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	10.1		200 mg/L以下			
pH値	—	6.60		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.30		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 21年 11月 16日 ~ 平成 21年 11月 20日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. BCB01211
平成 21年 11月 20日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町5番地
TEL 088(655)1112 3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所 宏



水道等定期項目水質検査結果書


依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (王地)						
採水場所	勝命サブセンター						
水源の名称	王地水源			〈種別〉水道施設 (浄水)			
受付日	平成 21年 11月 16日	天候	前日	晴	気温	15.0 °C	
採水日時	平成 21年 11月 16日	候	当日	曇	水温	18.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	5.6		200 mg/L以下			
pH値	—	6.72		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1 未満		2 度以下			
色度	度	1 未満		5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.25		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 21年 11月 16日 ~ 平成 21年 11月 20日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. BCB01212
平成 21年 11月 20日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省(厚労省)検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町5番地
TEL 088(655)1112 3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所 宏



水道等定期項目水質検査結果書


依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道				
採水場所	伊沢北保育所				
水源の名称	伊沢谷水源 <種別> 水道施設 (浄水)				
受付日	平成 21年 11月 16日	天	前日	晴	気温 15.0 °C
採水日時	平成 21年 11月 16日	候	当日	曇	水温 15.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター				
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
一般細菌数	個/mL	0		100 以下	
大腸菌	-	不検出		検出されないこと	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.6		3 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L	10.8		200 mg/L以下	
pH値	-	7.23		5.8 以上 8.6 以下	
臭気	-	異常なし		異常でないこと	
味	-	異常なし		異常でないこと	
濁度	度	0.1	未満	2 度以下	
色度	度	1	未満	5 度以下	
残留塩素	mg/L	0.15		0.1 mg/L以上	
		以下余白			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 21年 11月 16日 ~ 平成 21年 11月 20日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. BCB01213
平成 21年 11月 20日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省(所)検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 8番地
TEL 088(655)1112 3130
社団法人 徳島県薬師会
検査センター 所 宏



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道(郡)						
採水場所	土成支所						
水源の名称	郡水源 <種別> 水道施設(浄水)						
受付日	平成 21年 11月 16日	天	前日	晴	気温	15.0 °C	
採水日時	平成 21年 11月 16日	候	当日	曇	水温	16.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> (社)徳島県薬師会検査センター						
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	-	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.6		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	4.8		200 mg/L以下			
pH値	-	7.23		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	-	異常なし		異常でないこと			
味	-	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.30		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 21年 11月 16日 ~ 平成 21年 11月 20日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. BGC00526
平成 21年 11月 26日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市八幡町8番地
TEL 088(655)1112
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所 宏



クリプト暫定指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道 (一条NO. 1)				
採水場所	取水ポンプ				
水源の名称	一条水源		〈種別〉水道施設 (原水)		
受付日	平成 21年 11月 16日	天候	前日 晴	気温	15.0 °C
採水日時	平成 21年 11月 16日	候	当日 曇	水温	- °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果	水質基準		
大腸菌	MPN/100mL	0	-		
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	-		
		以下余白			
判定	-				
検査期間	平成 21年 11月 16日 ~ 平成 21年 11月 25日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. BGC00527
平成 21年 11月 26日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 8番地
TEL 088(655)1112 130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所 宏



クリプト暫定指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (一条NO. 2)						
採水場所	取水ポンプ						
水源の名称	一条水源			〈種別〉水道施設 (原水)			
受付日	平成 21年 11月 16日	天	前日	晴	気温	15.0 °C	
採水日時	平成 21年 11月 16日	候	当日	曇	水温	— °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
大腸菌	MPN/100mL	0		—			
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		—			
		以下余白					
判定	—						
検査期間	平成 21年 11月 16日 ~ 平成 21年 11月 25日						
検査方法	健水発 第0330006号による						
備考							

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. BGC00528
平成 21年 11月 26日


阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省検閲
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 8番地
TEL 088(655)1112
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所 宏



クリプト暫定指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (郷社前)						
採水場所	取水井 (浄水場内)						
水源の名称	郷社前水源 (浅井戸 3m)			〈種別〉水道施設 (原水)			
受付日	平成 21年 11月 16日	天	前日	晴	気温	15.0 °C	
採水日時	平成 21年 11月 16日	候	当日	曇	水温	- °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
大腸菌	MPN/100mL	0		-			
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		-			
		以下余白					
判定	-						
検査期間	平成 21年 11月 16日 ~ 平成 21年 11月 25日						
検査方法	健水発 第0330006号による						
備考							




〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. BGC00529
平成 21年 11月 26日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 8番地
TEL 088(655)1112
社団法人 徳島県薬
検査センター 所 宏



クリプト暫定指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）				
採水場所	取水井				
水源の名称	郷社前水源（浅井戸5m）		〈種別〉水道施設（原水）		
受付日	平成 21年 11月 16日	天	前日	晴	気温 15.0 ℃
採水日時	平成 21年 11月 16日	候	当日	曇	水温 - ℃
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果	水質基準		
大腸菌	MPN/100mL	0	-		
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	-		
		以下余白			
判定	-				
検査期間	平成 21年 11月 16日 ~ 平成 21年 11月 25日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					