


〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. BCB01338  
平成 21年 12月 17日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市 5番地  
TEL 088(655)1112 3130  
社団法人 徳島県  
検査センター 所 宏



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (林・林第2)						
採水場所	阿波町文化センター						
水源の名称	林・林第2水源			〈種別〉水道施設 (浄水)			
受付日	平成 21年 12月 7日	天	前日	曇	気温	10.0 °C	
採水日時	平成 21年 12月 7日	候	当日	晴	水温	13.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	5.1		200 mg/L以下			
pH値	—	7.22		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1 未満		2 度以下			
色度	度	1 未満		5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.30		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 21年 12月 7日 ~ 平成 21年 12月 15日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. BCB01339  
平成 21年 12月 17日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町大字市場字上野段385番地  
TEL 088(655)1112  
社団法人 徳島県薬剤師会  
検査センター 所  
宏

## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道(林第2)		
採水場所	林公民館		
水源の名称	林第2水源 <種別> 水道施設(浄水)		
受付日	平成 21年 12月 7日	天候	前日 曇 気温 10.0 °C
採水日時	平成 21年 12月 7日	候	当日 晴 水温 12.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/ml	0	100 以下
大腸菌	-	不検出	検出されないこと
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	10.0	200 mg/L以下
pH値	-	6.83	5.8 以上 8.6 以下
臭気	-	異常なし	異常でないこと
味	-	異常なし	異常でないこと
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
色度	度	1 未満	5 度以下
残留塩素	mg/L	0.25	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 21年 12月 7日 ~ 平成 21年 12月 15日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			



〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. BCB01340  
平成 21年 12月 17日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市 5 8 番地  
TEL 088(655)1112 3130  
社団法人 徳島県薬剤師会  
検査センター 所 宏



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (王地)						
採水場所	勝命サブセンター						
水源の名称	王地水源		〈種別〉水道施設 (浄水)				
受付日	平成 21年 12月 7日	天	前日	曇	気温	10.0 °C	
採水日時	平成 21年 12月 7日	候	当日	晴	水温	16.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター				
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	-	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	7.1		200 mg/L以下			
pH値	-	6.90		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	-	異常なし		異常でないこと			
味	-	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1 未満		2 度以下			
色度	度	1 未満		5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.20		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 21年 12月 7日 ~ 平成 21年 12月 15日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. BCB01341  
平成 21年 12月 17日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市 5番地  
TEL 088(655)1112 3130  
社団法人 徳島県薬剤師会  
検査センター 所 宏



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課							
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道							
採水場所	伊沢北保育所							
水源の名称	伊沢谷水源 <種別> 水道施設 (浄水)							
受付日	平成 21年 12月 7日	天候	前日	曇	気温	10.0 °C		
採水日時	平成 21年 12月 7日	候	当日	晴	水温	11.0 °C		
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター							
検査項目	単位	検査結果		水質基準				
一般細菌数	個/mL	0		100 以下				
大腸菌	-	不検出		検出されないこと				
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3		3 mg/L以下				
塩化物イオン	mg/L	10.3		200 mg/L以下				
pH値	-	7.40		5.8 以上 8.6 以下				
臭気	-	異常なし		異常でないこと				
味	-	異常なし		異常でないこと				
濁度	度	0.1	未満	2 度以下				
色度	度	1	未満	5 度以下				
残留塩素	mg/L	0.20		0.1 mg/L以上				
		以下余白						
判定	上記項目につき水質基準に適合							
検査期間	平成 21年 12月 7日 ~ 平成 21年 12月 15日							
検査方法	厚生労働省告示第261号による							
備考								

〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. BCB01342

平成 21年 12月 17日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市 5 8 番地  
TEL 088(655)1112 3130  
社団法人 徳島県  
検査センター 所 宏



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (一条)						
採水場所	地域福祉センター こすもす						
水源の名称	一条水源			〈種別〉水道施設 (浄水)			
受付日	平成 21年 12月 7日	天候	前日	曇	気温	10.0 °C	
採水日時	平成 21年 12月 7日	候	当日	晴	水温	16.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	-	不検出		検出されないこと			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	5.86		10 mg/L以下			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	10.3		200 mg/L以下			
pH値	-	6.82		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	-	異常なし		異常でないこと			
味	-	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.35		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 21年 12月 7日 ~ 平成 21年 12月 16日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							



〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. BCB01343  
平成 21年 12月 17日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市 5 8 番地  
TEL 088(655)1112 3130  
社団法人 徳島県薬剤師会  
検査センター 所 宏



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (郡)						
採水場所	土成支所						
水源の名称	郡水源		〈種別〉水道施設 (浄水)				
受付日	平成 21年 12月 7日	天候	前日	曇	気温	10.0 °C	
採水日時	平成 21年 12月 7日	候	当日	晴	水温	13.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター				
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	-	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	5.2		200 mg/L以下			
pH値	-	7.38		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	-	異常なし		異常でないこと			
味	-	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1 未満		2 度以下			
色度	度	1 未満		5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.30		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 21年 12月 7日 ~ 平成 21年 12月 16日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							



〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. BCB01344  
平成 21年 12月 17日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町大字市場字上野段385番地  
TEL 088(655)1112  
社団法人 徳島県薬剤師会  
検査センター 所 宏



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (郷社前)						
採水場所	市場支所						
水源の名称	郷社前水源			〈種別〉水道施設 (浄水)			
受付日	平成 21年 12月 7日	天候	前日	曇	気温	10.0 °C	
採水日時	平成 21年 12月 7日	候	当日	晴	水温	16.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	9.97		10 mg/L以下			
有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.7		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	10.9		200 mg/L以下			
pH値	—	6.83		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.15		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 21年 12月 7日 ~ 平成 21年 12月 16日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							



〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. BGC00602

平成 21年 12月 17日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省検閲  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市 8番地  
TEL 088(655)1112 3130  
社団法人 徳島県薬剤師会  
検査センター 所 宏



## クリプト暫定指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道 (林)				
採水場所	林水源地 (取水井)				
水源の名称	林水源		〈種別〉水道施設 (原水)		
受付日	平成 21年 12月 7日	天候	前日 曇	気温	10.0 °C
採水日時	平成 21年 12月 7日	候	当日 晴	水温	— °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果	水質基準		
大腸菌	MPN/100mL	0	—		
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	—		
		以下余白			
判定	—				
検査期間	平成 21年 12月 7日 ~ 平成 21年 12月 15日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					




〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. BGC00603  
平成 21年 12月 17日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省検閲  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市 5 8 番地  
TEL 088(655)1112 3130  
社団法人 徳島県薬剤師会  
検査センター 所 宏



## クリプト暫定指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (林)						
採水場所	水源地 (取水井)						
水源の名称	林第2水源			〈種別〉水道施設 (浄水)			
受付日	平成 21年 12月 7日	天候	前日	曇	気温	10.0 °C	
採水日時	平成 21年 12月 7日	候	当日	晴	水温	- °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
大腸菌	MPN/100mL	0		-			
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		-			
		以下余白					
判定	-						
検査期間	平成 21年 12月 7日 ~ 平成 21年 12月 15日						
検査方法	健水発 第0330006号による						
備考							



〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. BGC00604  
平成 21年 12月 17日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市 5 8 番地  
TEL 088(655)1112 3130  
社団法人 徳島県薬剤師会  
検査センター 所 宏



## クリプト暫定指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (王地)						
採水場所	王地水源地 (取水井)						
水源の名称	王地水源		〈種別〉水道施設 (原水)				
受付日	平成 21年 12月 7日	天	前日	曇	気温	10.0 °C	
採水日時	平成 21年 12月 7日	候	当日	晴	水温	- °C	
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター				
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
大腸菌	MPN/100mL	0		-			
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		-			
		以下余白					
判定	-						
検査期間	平成 21年 12月 7日 ~ 平成 21年 12月 15日						
検査方法	健水発 第0330006号による						
備考							