



阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 5 8 番地
TEL 088(655)1112 3130
社団法人 徳島県
検査センター 所 宏



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（林・林第2）		
採水場所	阿波町文化センター		
水源の名称	林・林第2水源 <種別> 水道施設（浄水）		
受付日	平成 21年 9月 9日	天候	前日 曇 気温 28.0 ℃
採水日時	平成 21年 9月 9日	候	当日 晴 水温 27.0 ℃
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	7.9	200 mg/L以下
pH値	—	7.00	5.8 以上 8.6 以下
臭気	—	異常なし	異常でないこと
味	—	異常なし	異常でないこと
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
色度	度	1 未満	5 度以下
残留塩素	mg/L	0.35	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 21年 9月 9日 ~ 平成 21年 9月 15日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			



〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. BCB00874
平成 21年 9月 15日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 番地
TEL 088(655)1112 3130
社団法人 徳島県
検査センター 所 宏



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道(林第2)		
採水場所	林公民館		
水源の名称	林第2水源 <種別> 水道施設(浄水)		
受付日	平成 21年 9月 9日	天候	前日 曇 気温 28.0 ℃
採水日時	平成 21年 9月 9日	候	当日 晴 水温 24.0 ℃
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	-	不検出	検出されないこと
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	10.7	200 mg/L以下
pH値	-	6.62	5.8 以上 8.6 以下
臭気	-	異常なし	異常でないこと
味	-	異常なし	異常でないこと
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
色度	度	1 未満	5 度以下
残留塩素	mg/L	0.30	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 21年 9月 9日 ~ 平成 21年 9月 15日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. BCB00875
平成 21年 9月 15日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町5番地
TEL 088(655)1112 3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所 宏



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (王地)						
採水場所	勝命サブセンター						
水源の名称	王地水源			〈種別〉水道施設 (浄水)			
受付日	平成 21年 9月 9日	天	前日	曇	気温	28.0 °C	
採水日時	平成 21年 9月 9日	候	当日	晴	水温	28.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	11.5		200 mg/L以下			
pH値	—	6.67		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.20		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 21年 9月 9日 ~ 平成 21年 9月 15日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. BCB00876
平成 21年 9月 15日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 5 8 番地
TEL 088(655)1112 3130
社団法人 徳島県
検査センター 所 宏



水道等定期項目水質検査結果書


依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道						
採水場所	伊沢北保育所						
水源の名称	伊沢谷水源 <種別> 水道施設 (浄水)						
受付日	平成 21年 9月 9日	天	前日	曇	気温	28.0 °C	
採水日時	平成 21年 9月 9日	候	当日	晴	水温	24.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター						
検査項目	単位	検査結果			水質基準		
一般細菌数	個/mL	0			100 以下		
大腸菌	-	不検出			検出されないこと		
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4			3 mg/L以下		
塩化物イオン	mg/L	8.4			200 mg/L以下		
pH値	-	7.44			5.8 以上 8.6 以下		
臭気	-	異常なし			異常でないこと		
味	-	異常なし			異常でないこと		
濁度	度	0.1 未満			2 度以下		
色度	度	1 未満			5 度以下		
残留塩素	mg/L	0.25			0.1 mg/L以上		
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 21年 9月 9日 ~ 平成 21年 9月 15日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. BCB00877
平成 21年 9月 15日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 5 8 番地
TEL 088(655)1112 3130
社団法人 徳島県
検査センター 所 宏



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (一条)						
採水場所	地域福祉センター こすもす						
水源の名称	一条水源			〈種別〉水道施設 (浄水)			
受付日	平成 21年 9月 9日	天	前日	曇	気温	28.0 °C	
採水日時	平成 21年 9月 9日	候	当日	晴	水温	24.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	5.02		10 mg/L以下			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	9.8		200 mg/L以下			
pH値	—	6.78		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.30		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 21年 9月 9日 ~ 平成 21年 9月 15日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. BCB00878
平成 21年 9月 15日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市東区東5番地
TEL 088(655)1112 3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所長 宏



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (郡)						
採水場所	土成支所						
水源の名称	郡水源 <種別> 水道施設 (浄水)						
受付日	平成 21年 9月 9日	天候	前日	曇	気温	28.0 °C	
採水日時	平成 21年 9月 9日	天候	当日	晴	水温	26.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター						
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	-	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	4.5		200 mg/L以下			
pH値	-	7.24		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	-	異常なし		異常でないこと			
味	-	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.30		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 21年 9月 9日 ~ 平成 21年 9月 15日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. BCB00879
平成 21年 9月 15日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町5番地
TEL 088(655)1112
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所
検査機関
3130
宏



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）						
採水場所	市場支所						
水源の名称	郷社前水源			〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	平成 21年 9月 9日	天	前日	曇	気温	28.0 ℃	
採水日時	平成 21年 9月 9日	候	当日	晴	水温	25.0 ℃	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	9.80		10 mg/L以下			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.7		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	12.9		200 mg/L以下			
pH値	—	6.67		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1 未満		2 度以下			
色度	度	1 未満		5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.25		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 21年 9月 9日 ~ 平成 21年 9月 15日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							



〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. BGC00371
平成 21年 9月 16日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町5番地
TEL 088(655)1112 3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所 宏



クリプト暫定指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (林)						
採水場所	水源地 (取水井)						
水源の名称	林第2水源		〈種別〉水道施設 (浄水)				
受付日	平成 21年 9月 9日	天	前日	曇	気温	28.0 °C	
採水日時	平成 21年 9月 9日	候	当日	晴	水温	- °C	
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター				
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
大腸菌	MPN/100mL	0		-			
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		-			
		以下余白					
判定	-						
検査期間	平成 21年 9月 9日 ~ 平成 21年 9月 15日						
検査方法	健水発 第0330006号による						
備考							

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. BGC00372
平成 21年 9月 16日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 5番地
TEL 088(655)1112 3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所 宏



クリプト暫定指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (王地)						
採水場所	王地水源地 (取水井)						
水源の名称	王地水源		〈種別〉水道施設 (原水)				
受付日	平成 21年 9月 9日	天	前日	曇	気温	28.0 °C	
採水日時	平成 21年 9月 9日	候	当日	晴	水温	- °C	
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター				
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
大腸菌	MPN/100mL	0		-			
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		-			
		以下余白					
判定	-						
検査期間	平成 21年 9月 9日 ~ 平成 21年 9月 15日						
検査方法	健水発 第0330006号による						
備考							