


771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. AAA00063
平成 20年 7月 25日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島県阿波市市場町大字市場字上野段385番地
TEL 088(655)1112
社団法人 徳島県水道協会
検査センター 所
検査機関
宏



浄水水質検査結果報告書

依頼者名		阿波市 水道課		受付年月日		平成 20年 7月 14日		
水道名又は業務名		阿波市上水道 (郡)		採取年月日		平成 20年 7月 14日		
採取場所		上成支所		天候	前日	晴	気温	32.0 °C
水源の名称		郡水源 <種別> 水道施設 (浄水)		候	当日	晴	水温	25.0 °C
採取者氏名		河村 禎浩		<所属> (社) 徳島県薬剤師会検査センター				
検査項目	単位	検査結果		検査項目	単位	検査結果		
一般細菌	個/mL	0		プロモホルム	mg/L	0.0005		
大腸菌	-	不検出		ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満		
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.001	未満	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満		
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005	未満	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01		
セレン及びその化合物	mg/L	0.001	未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満		
鉛及びその化合物	mg/L	0.001	未満	銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001	未満	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.1		
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005	未満	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001	未満	塩化物イオン	mg/L	4.5		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.83		カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	42.0		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05	未満	蒸発残留物	mg/L	72		
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.03		陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満		
四塩化炭素	mg/L	0.0002	未満	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005	未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002	未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005 未満		
cis-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002	未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満		
ジクロロメタン	mg/L	0.0002	未満	有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5 未満		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002	未満	pH値	-	6.92		
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002	未満	味	-	異常なし		
ベンゼン	mg/L	0.0002	未満	臭気	-	異常なし		
塩素酸	mg/L	0.06	未満	色度	度	1 未満		
クロロ酢酸	mg/L	0.002	未満	濁度	度	0.1 未満		
クロロホルム	mg/L	0.0013		残留塩素	mg/L	0.36		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002	未満	- 以下余白 -				
ジブromクロロメタン	mg/L	0.0021		判 定 上記検査項目については、水質基準に適合				
臭素酸	mg/L	0.001	未満					
総トリハロメタン	mg/L	0.0059						
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004	未満					
ブromジクロロメタン	mg/L	0.0020						
検査期間	平成 20年 7月 14日 ~ 平成 20年 7月 25日							
検査方法	厚生労働省告示第261号による							
備考								




771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. ABK00220
平成 20年 7月 28日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島県阿波市市場町大字市場字上野段385番地
TEL 088(655)1112
社団法人 徳島県水道協会
検査センター 所



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 20年 7月 14日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(林・林第2)		採取年月日	平成 20年 7月 14日	
採取場所	阿波市役所		天	前日	晴
水源の名称	林・林第2水源	<種別> 水道施設(浄水)	候	当日	晴
採取者氏名	河村 禎浩		<所属>(社)徳島県薬剤師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5 未満
大腸菌	—	不検出	pH値	—	6.65
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	味	—	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.40	臭気	—	異常なし
塩素酸	mg/L	0.06 未満	色度	度	1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	残留塩素	mg/L	0.41
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	— 以下余白 —		
ジブromクロロメタン	mg/L	0.0009			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0021			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満			
ブromジクロロメタン	mg/L	0.0003			
ブromホルム	mg/L	0.0009			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
塩化物イオン	mg/L	11.7			
判定	上記検査項目については、水質基準に適合				
検査期間	平成 20年 7月 14日 ~ 平成 20年 7月 25日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					


771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. ABK00221
平成 20年 7月 28日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島県阿波市市場町大字市場字上野段385番地
TEL 088(655)1111
社団法人 徳島県水道協会
検査センター 阿波市市場町大字市場字上野段385番地 宏



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 20年 7月 14日	
水道名又は業務名	阿波市上水道（林第2）		採取年月日	平成 20年 7月 14日	
採取場所	林公民館		天候	前日 晴	気温 32.0℃
水源の名称	林第2水源 <種別> 水道施設（浄水）		候	当日 晴	水温 28.0℃
採取者氏名	河村 禎浩		<所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5 未満
大腸菌	—	不検出	pH値	—	6.59
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	味	—	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.47	臭気	—	異常なし
塩素酸	mg/L	0.06 未満	色度	度	1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	残留塩素	mg/L	0.42
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	— 以下余白 —		
ジブromクロロメタン	mg/L	0.0005			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0010			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満			
ブromジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
ブromホルム	mg/L	0.0005			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
塩化物イオン	mg/L	11.8			
判定	上記検査項目については、水質基準に適合				
検査期間	平成 20年 7月 14日 ~ 平成 20年 7月 25日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. ABK00222
平成 20年 7月 28日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省検定検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島県阿波市市場町5番地
TEL 088(655)1112 3130
社団法人 徳島県水道協会
検査センター 所 宏



浄水水質検査結果報告書


依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 20年 7月 14日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(王地)		採取年月日	平成 20年 7月 14日	
採取場所	勝命サブセンター		天	前日	晴
水源の名称	王地水源 <種別> 水道施設(浄水)		候	当日	晴
採取者氏名	河村 禎浩		気温	32.0 °C	
			水温	26.0 °C	
			<所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5 未満
大腸菌	-	不検出	pH値	-	6.67
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	味	-	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	8.41	臭気	-	異常なし
塩素酸	mg/L	0.06 未満	色度	度	1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロホルム	mg/L	0.0002	残留塩素	mg/L	0.42
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	- 以下余白 -		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0016			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0039			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0007			
ブロモホルム	mg/L	0.0014			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
塩化物イオン	mg/L	14.3			
判定	上記検査項目については、水質基準に適合				
検査期間	平成 20年 7月 14日 ~ 平成 20年 7月 25日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. ABK00223
平成 20年 7月 28日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島県阿波市市場町大字市場字上野段385番地
TEL 088(655)1111
社団法人 徳島県水道検査センター 所長 本 宏



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 20年 7月 14日	
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道		採取年月日	平成 20年 7月 14日	
採取場所	伊沢北保育所		天	前日	晴
水源の名称	伊沢谷水源 <種別> 水道施設 (浄水)		候	当日	晴
採取者氏名	河村 禎浩		気温	32.0 °C	
			水温	22.0 °C	
			<所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5
大腸菌	-	不検出	pH値	-	7.37
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	味	-	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.08	臭気	-	異常なし
塩素酸	mg/L	0.22	色度	度	1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロホルム	mg/L	△ 0.0121	残留塩素	mg/L	0.36
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002	- 以下余白 -		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0021			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	△ 0.0201			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.007			
プロモジクロロメタン	mg/L	※ 0.0059			
プロモホルム	mg/L	0.0002 未満			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
塩化物イオン	mg/L	8.3			
判定	上記検査項目については、水質基準に適合				
検査期間	平成 20年 7月 14日 ~ 平成 20年 7月 25日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。
注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. ACB00525
平成 20年 7月 22日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省登録番号 第53号
〒770-8532 徳島県阿波市市場町大字市場字上野段385番地
TEL 088(655)1112
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所
宏



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (一条)						
採水場所	地域福祉センター こすもす						
水源の名称	一条水源			〈種別〉水道施設 (浄水)			
受付日	平成 20年 7月 14日	天候	前日	晴	気温	32.0 °C	
採水日時	平成 20年 7月 14日	候	当日	晴	水温	24.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	6.40		10 mg/L以下			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5 未満		5 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	10.1		200 mg/L以下			
pH値	—	6.89		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1 未満		2 度以下			
色度	度	1 未満		5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.24		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 20年 7月 14日 ~ 平成 20年 7月 19日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							



〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. ACB00526
平成 20年 7月 22日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省告示第261号による検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島県阿波市市場町大字市場字上野段385番地
TEL 088(655)1111
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所長 橋本 宏



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）		
採水場所	市場支所		
水源の名称	郷社前水源 <種別> 水道施設（浄水）		
受付日	平成 20年 7月 14日	天	前日 晴 気温 32.0 °C
採水日時	平成 20年 7月 14日	候	当日 晴 水温 24.5 °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	9.48	10 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.6	5 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	12.7	200 mg/L以下
pH値	—	6.77	5.8 以上 8.6 以下
臭気	—	異常なし	異常でないこと
味	—	異常なし	異常でないこと
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
色度	度	1 未満	5 度以下
残留塩素	mg/L	0.50	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 20年 7月 14日 ~ 平成 20年 7月 19日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			




〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. AGC00194
平成 20年 7月 25日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚労省指定検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市吉野町5番地
TEL 088(655)1112 3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所 宏



クリプト暫定指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (郡)						
採水場所	水源地						
水源の名称	郡水源			〈種別〉水道施設 (原水)			
受付日	平成 20年 7月 14日	天候	前日	晴	気温	32.0 °C	
採水日時	平成 20年 7月 14日	天候	当日	晴	水温	— °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
大腸菌	MPN/100mL	0		—			
嫌気性芽胞菌	CFC/100mL	0		—			
		以下余白					
判定	—						
検査期間	平成 20年 7月 14日 ~ 平成 20年 7月 24日						
検査方法	健水発 第0330006号による						
備考							