




771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. DAC00125
平成 23年 11月 18日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省衛生検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町大字市場字上野段385番地
TEL 088(655)1112 088(624)3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所長 高橋 健吉




原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 23年 11月 9日	
水道名又は業務名	阿波市上水道 (一条)		採取年月日	平成 23年 11月 9日	
採取場所	水源地 (旧井戸) 蛇口		天	前日	曇
水源の名称	一条水源No.1 <種別> 水道施設 (原水)		候	当日	曇
採取者氏名	河村 禎浩		気温	18.0 °C	
			水温	18.0 °C	
			<所属> (社) 徳島県薬剤師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	1	ジェオスミン	mg/L	0.00001 未満
大腸菌	—	不検出	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	—	6.40
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	味	—	—
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	臭気	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	色度	度	1 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	5.63	濁度	度	0.1 未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.11	— 以下余白 —		
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04			
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.2			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満			
塩化物イオン	mg/L	10.0			
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	95.5			
蒸発残留物	mg/L	194			
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満			
検査期間	平成 23年 11月 9日 ~ 平成 23年 11月 17日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					



阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町大字市場58番地
TEL 088(655)1112 088(624)3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所長 高野 健吉



原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 23年 11月 9日			
水道名又は業務名	阿波市上水道 (一条)		採取年月日	平成 23年 11月 9日			
採取場所	水源地 (新井戸) 蛇口		天候	前日	曇	気温	18.0 °C
水源の名称	一条水源No. 2	<種別> 水道施設 (原水)	候	当日	曇	水温	18.0 °C
採取者氏名	河村 禎浩		<所属> (社) 徳島県薬剤師会検査センター				
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果		
一般細菌	個/mL	0	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満		
大腸菌	—	不検出	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満		
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005 未満		
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満		
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	—	6.41		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	味	—	—		
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	臭気	—	異常なし		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	色度	度	1 未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	5.71	濁度	度	0.1 未満		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.09	— 以下余白 —				
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04					
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満					
1,4-ジオキサソ	mg/L	0.005 未満					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満					
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満					
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満					
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満					
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.02					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満					
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満					
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.4					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満					
塩化物イオン	mg/L	9.1					
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	95.4					
蒸発残留物	mg/L	170					
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満					
検査期間	平成 23年 11月 9日 ~ 平成 23年 11月 17日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							


771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. DBK00369
平成 23年 11月 18日

阿波市 水道課 殿


水道法に基づく厚生労働省登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市洲本5番地
TEL 088(655)1112 088(624)3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所長 島内 健吉



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 23年 11月 9日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(一条)		採取年月日	平成 23年 11月 9日	
採取場所	地域福祉センター こすもす		天候	前日 曇	気温 18.0℃
水源の名称	一条水源 <種別> 水道施設(浄水)		候	当日 曇	水温 20.0℃
採取者氏名	河村 禎浩		<所属>(社)徳島県薬剤師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満
大腸菌	-	不検出	塩化物イオン	mg/L	9.3
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	pH値	-	6.58
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	5.65	味	-	異常なし
シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	mg/L	0.0002 未満	臭気	-	異常なし
塩素酸	mg/L	0.06 未満	色度	度	1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	残留塩素	mg/L	0.15
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	- 以下余白 -		
ジブromokロロメタン	mg/L	0.0009			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0022			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満			
ブromोजクロロメタン	mg/L	0.0003			
ブromホルム	mg/L	0.0010			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
判定	上記検査項目については、水質基準に適合				
検査期間	平成 23年 11月 9日 ~ 平成 23年 11月 17日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. DBK00370
平成 23年 11月 18日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町大字市場字上野段385番地
TEL 088(655)1112 FAX 088(629)3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所 高内 健吉



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 23年 11月 9日	
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）		採取年月日	平成 23年 11月 9日	
採取場所	市場支所		天候	前日 曇	当日 曇
水源の名称	郷社前水源 <種別> 水道施設（浄水）		気温	18.0℃	
採取者氏名	河村 禎浩		水温	19.0℃	
			<所属> (社) 徳島県薬剤師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満
大腸菌	—	不検出	塩化物イオン	mg/L	8.3
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	pH値	—	6.56
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	5.46	味	—	異常なし
シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	mg/L	0.0002 未満	臭気	—	異常なし
塩素酸	mg/L	0.06 未満	色度	度	1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロホルム	mg/L	0.0008	残留塩素	mg/L	0.35
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	— 以下余白 —		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0026			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0060			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0016			
ブロモホルム	mg/L	0.0010			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
判定	上記検査項目については、水質基準に適合				
検査期間	平成 23年 11月 9日 ~ 平成 23年 11月 17日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					


〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. DCB01072
平成 23年 11月 17日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町大字市場字上野段385番地
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所長 高内 健吉



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（林・林第2）						
採水場所	阿波町文化センター						
水源の名称	林・林第2水源			〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	平成 23年 11月 9日	天候	前日	曇	気温	18.0 °C	
採水日時	平成 23年 11月 9日	候	当日	曇	水温	15.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	5.7		200 mg/L以下			
pH値	—	6.86		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1 未満		2 度以下			
色度	度	1 未満		5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.30		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 23年 11月 9日 ~ 平成 23年 11月 16日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							



〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1


No. DCB01073

平成 23年 11月 17日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市洲本区西町5番地
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所長 高木 健吉



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道(林第2)				
採水場所	林公民館				
水源の名称	林第2水源		〈種別〉水道施設(浄水)		
受付日	平成 23年 11月 9日	天	前日	曇	気温 18.0 °C
採水日時	平成 23年 11月 9日	候	当日	曇	水温 18.5 °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
一般細菌数	個/mL	0		100 以下	
大腸菌	—	不検出		検出されないこと	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		3 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L	9.5		200 mg/L以下	
pH値	—	6.52		5.8 以上 8.6 以下	
臭気	—	異常なし		異常でないこと	
味	—	異常なし		異常でないこと	
濁度	度	0.1 未満		2 度以下	
色度	度	1 未満		5 度以下	
残留塩素	mg/L	0.35		0.1 mg/L以上	
		以下余白			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 23年 11月 9日 ~ 平成 23年 11月 16日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					



〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. DCB01074

平成 23年 11月 17日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市神洲町5番地
TEL 088(655)1112 FAX 088(620)3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所 長 高 野 健 吉



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (王地)						
採水場所	勝命サブセンター						
水源の名称	王地水源			〈種別〉水道施設 (浄水)			
受付日	平成 23年 11月 9日	天	前日	曇	気温	18.0 °C	
採水日時	平成 23年 11月 9日	候	当日	曇	水温	20.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	7.4		200 mg/L以下			
pH値	—	6.57		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1 未満		2 度以下			
色度	度	1 未満		5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.30		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 23年 11月 9日 ~ 平成 23年 11月 16日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							



〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. DCB01075
平成 23年 11月 17日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省管轄検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市洲本区立島5番地
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所長 高内 健吉



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道						
採水場所	伊沢北保育所						
水源の名称	伊沢谷水源			〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	平成 23年 11月 9日	天候	前日	曇	気温	18.0 °C	
採水日時	平成 23年 11月 9日	候	当日	曇	水温	15.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	11.3		200 mg/L以下			
pH値	—	7.10		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.2		2 度以下			
色度	度	1 未満		5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.10		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 23年 11月 9日 ~ 平成 23年 11月 16日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							




〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. DCB01076
平成 23年 11月 17日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市神洲町三丁目5番地
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所長 高木 健吉



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (郡)						
採水場所	土成支所						
水源の名称	郡水源			〈種別〉水道施設 (浄水)			
受付日	平成 23年 11月 9日	天	前日	曇	気温	18.0 °C	
採水日時	平成 23年 11月 9日	候	当日	曇	水温	18.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	-	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	7.2		200 mg/L以下			
pH値	-	7.09		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	-	異常なし		異常でないこと			
味	-	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.40		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 23年 11月 9日 ~ 平成 23年 11月 16日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							




〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. DGC00445
平成 23年 11月 18日


阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中央町1丁目5番地
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所長 高木 健吉



クリプト暫定指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条NO. 1）						
採水場所	取水ポンプ						
水源の名称	一条水源			〈種別〉水道施設（原水）			
受付日	平成 23年 11月 9日	天候	前日	曇	気温	18.0 °C	
採水日時	平成 23年 11月 9日	候	当日	曇	水温	18.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
大腸菌	MPN/100mL	0		—			
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		—			
		以下余白					
判定	—						
検査期間	平成 23年 11月 9日 ~ 平成 23年 11月 18日						
検査方法	健水発 第0330006号による						
備考							




〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. DGC00446
平成 23年 11月 18日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中央町三丁目5番地
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所長 高木健吉



クリプト暫定指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条NO. 2）				
採水場所	取水ポンプ				
水源の名称	一条水源	〈種別〉水道施設（原水）			
受付日	平成 23年 11月 9日	天候	前日	曇	気温 18.0 °C
採水日時	平成 23年 11月 9日	候	当日	曇	水温 18.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
大腸菌	MPN/100mL	0		—	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		—	
		以下余白			
判定	—				
検査期間	平成 23年 11月 9日 ~ 平成 23年 11月 18日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					



〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. DGC00447
平成 23年 11月 18日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町大字市場5番地
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所長 高村 健吉



クリプト暫定指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）						
採水場所	取水井（浄水場内）						
水源の名称	郷社前水源（浅井戸3m）			〈種別〉水道施設（原水）			
受付日	平成 23年 11月 9日	天候	前日	曇	気温	18.0 °C	
採水日時	平成 23年 11月 9日	天候	当日	曇	水温	— °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
大腸菌	MPN/100mL	0		—			
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		—			
		以下余白					
判定	—						
検査期間	平成 23年 11月 9日 ~ 平成 23年 11月 18日						
検査方法	健水発 第0330006号による						
備考							



〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. DGC00448
平成 23年 11月 18日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町大字市場5番地
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所長 高野 健吉



クリプト暫定指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）				
採水場所	取水井				
水源の名称	郷社前水源（浅井戸5m）		〈種別〉水道施設（原水）		
受付日	平成 23年 11月 9日	天候	前日	曇	気温 18.0 °C
採水日時	平成 23年 11月 9日	候	当日	曇	水温 - °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
大腸菌	MPN/100mL	0		-	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		-	
		以下余白			
判定	-				
検査期間	平成 23年 11月 9日 ~ 平成 23年 11月 18日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					




〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. DHT00093
平成 23年 11月 25日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市神洲町5番地
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所長 高橋 健吉



クリプトスポリジウム等検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道 (林)				
採水場所	林水源地 (取水井)				
水源の名称	林水源	〈種別〉水道施設 (原水)			
受付日	平成 23年 11月 9日	天候	前日 曇	気温	- °C
採水日時	平成 23年 11月 9日	候	当日 曇	水温	- °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
クリプトスポリジウム	-	不検出		-	
ジアルジア	-	不検出		-	
		以下余白			
判定	-				
検査期間	平成 23年 11月 11日 ~ 平成 23年 11月 17日				
検査方法	健水発第0330006号 (平成19年3月30日)				
備考	試験は原水10Lについて行いました。				


〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. DHT00094
平成 23年 11月 25日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市西洲町5-8番地
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所長 高橋 健吉



クリプトスポリジウム等検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (林)						
採水場所	水源地 (取水井)						
水源の名称	林第2水源			〈種別〉水道施設 (浄水)			
受付日	平成 23年 11月 9日	天候	前日	曇	気温	— °C	
採水日時	平成 23年 11月 9日	候	当日	曇	水温	— °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
クリプトスポリジウム	—	不検出		—			
ジアルジア	—	不検出		—			
		以下余白					
判定	—						
検査期間	平成 23年 11月 9日 ~ 平成 23年 11月 17日						
検査方法	健水発第0330006号 (平成19年3月30日)						
備考	試験は原水10Lについて行いました。						




〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. DHT00095
平成 23年 11月 25日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中央町5番地
TEL 088(655)1121 FAX 088(624)3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所長 高野健吉



クリプトスポリジウム等検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（王地）						
採水場所	王地水源地（取水井）						
水源の名称	王地水源			〈種別〉水道施設（原水）			
受付日	平成 23年 11月 9日	天候	前日	曇	気温	—	℃
採水日時	平成 23年 11月 9日	候	当日	曇	水温	—	℃
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
クリプトスポリジウム	—	不検出		—			
ジアルジア	—	不検出		—			
		以下余白					
判定	—						
検査期間	平成 23年 11月 9日 ~ 平成 23年 11月 17日						
検査方法	健水発第0330006号（平成19年3月30日）						
備考	試験は原水10Lについて行いました。						



〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. DHT00096
平成 23年 11月 25日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市神洲町1丁目5番地
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所長 高木 博吉



クリプトスポリジウム等検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道						
採水場所	伊沢谷浄水場						
水源の名称	伊沢谷水源			〈種別〉水道施設（原水）			
受付日	平成 23年 11月 9日	天	前日	曇	気温	-	℃
採水日時	平成 23年 11月 9日	候	当日	曇	水温	-	℃
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
クリプトスポリジウム	-	不検出		-			
ジアルジア	-	不検出		-			
		以下余白					
判定	-						
検査期間	平成 23年 11月 9日 ~ 平成 23年 11月 17日						
検査方法	健水発第0330006号（平成19年3月30日）						
備考	試験は原水10Lについて行いました。						

＜参考資料＞

厚生省令第 101 号(平成 15 年 5 月 30 日)による水質検査項目

		区分	項目名	基準値	
水道法基準項目	健康に関する項目	病原微生物	1 一般細菌	100 個 / mL 以下	
			2 大腸菌	検出されないこと	
		金属類	3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	
			4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	
			5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	
			6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	
			7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	
			8 六価クロム化合物	0.05 mg/L 以下	
		無機物	9 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	
			10 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	
			11 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	
		有機物	12 四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	
			13 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	
			14 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	
			15 ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	
			16 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	
			17 トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	
		消毒剤・消毒副生成物	18 ベンゼン	0.01 mg/L 以下	
			19 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	
			20 塩素酸	0.6 mg/L 以下	
			21 臭素酸	0.01 mg/L 以下	
			22 クロロホルム	0.06 mg/L 以下	
			23 ジブromokロロメタン	0.1 mg/L 以下	
			24 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	
			25 ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	
			26 総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	
			27 クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	
		性状に関する項目	金属類	28 ジクロロ酢酸	0.04 mg/L 以下
				29 トリクロロ酢酸	0.2 mg/L 以下
				30 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下
	31 亜鉛及びその化合物			1.0 mg/L 以下	
	無機物		32 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	
			33 鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	
			34 銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	
	有機物		35 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	
			36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	
			37 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下	
		38 蒸発残留物	500 mg/L 以下		
		39 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下		
		40 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下		
	その他	41 フェノール類	0.005 mg/L 以下		
		42 ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下		
		43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下		
		44 塩化物イオン	200 mg/L 以下		
		45 有機物(全有機炭素 TOC の量)	3 mg/L 以下		
		46 pH 値	5.8 以上 8.6 以下		
	47 味	異常でないこと			
	48 臭気	異常でないこと			
	49 色度	5 度以下			
	50 濁度	2 度以下			