

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1




No. GCB01674
平成 27年 3月 20日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条）		
採水場所	地域福祉センター こすもす		
水源の名称	一条水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	平成 27年 3月 9日	天	前日 晴 気温 12.0 °C
採水日時	平成 27年 3月 9日	候	当日 雨 水温 14.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.98	10 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	9.6	200 mg/L以下
pH値	—	6.62	5.8 以上 8.6 以下
臭気	—	異常なし	異常でないこと
味	—	異常なし	異常でないこと
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
色度	度	1 未満	5 度以下
残留塩素	mg/L	0.36	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 27年 3月 9日 ~ 平成 27年 3月 19日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. GCB01676
平成 27年 3月 20日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（市場）						
採水場所	阿波市役所						
水源の名称	郷社前水源			〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	平成 27年 3月 9日	天	前日	晴	気温	12.0 °C	
採水日時	平成 27年 3月 9日	候	当日	雨	水温	14.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	3.06		10 mg/L以下			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3	未満	3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	7.4		200 mg/L以下			
pH値	—	6.83		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.23		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 27年 3月 9日 ~ 平成 27年 3月 19日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地 1



No. GCB01671
平成 27年 3月 17日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道(林第2)						
採水場所	林公民館						
水源の名称	林第2水源			〈種別〉水道施設(浄水)			
受付日	平成 27年 3月 9日	天	前日	晴	気温	12.0 °C	
採水日時	平成 27年 3月 9日	候	当日	雨	水温	11.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3	未満	3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	4.9		200 mg/L以下			
pH値	—	6.62		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.20		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 27年 3月 9日 ~ 平成 27年 3月 16日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地 1



No. GCB01672
平成 27年 3月 17日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中央町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (王地)						
採水場所	勝命サブセンター						
水源の名称	王地水源			〈種別〉水道施設 (浄水)			
受付日	平成 27年 3月 9日	天	前日	晴	気温	12.0 °C	
採水日時	平成 27年 3月 9日	候	当日	雨	水温	12.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	7.1		200 mg/L以下			
pH値	—	6.58		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.45		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 27年 3月 9日 ~ 平成 27年 3月 16日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地 1



No. GCB01673
平成 27年 3月 17日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1-58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道						
採水場所	伊沢北保育所						
水源の名称	伊沢谷水源			〈種別〉水道施設(浄水)			
受付日	平成 27年 3月 9日	天	前日	晴	気温	12.0 °C	
採水日時	平成 27年 3月 9日	候	当日	雨	水温	8.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3	未満	3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	6.5		200 mg/L以下			
pH値	—	7.30		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.30		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 27年 3月 9日 ~ 平成 27年 3月 16日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. GCB01675
平成 27年 3月 17日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (郡)						
採水場所	土成支所						
水源の名称	郡水源			〈種別〉水道施設 (浄水)			
受付日	平成 27年 3月 9日	天	前日	晴	気温	12.0 °C	
採水日時	平成 27年 3月 9日	候	当日	雨	水温	11.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	8.1		200 mg/L以下			
pH値	—	7.22		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1		2 度以下			
色度	度	1 未満		5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.23		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 27年 3月 9日 ~ 平成 27年 3月 16日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							




〒 771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地 1

No. GCB01670
平成 27年 3月 16日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町切幡字古田201番地1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（林・林第2）		
採水場所	阿波町文化センター		
水源の名称	林・林第2水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	平成 27年 3月 9日	天候	前日 晴 気温 12.0 °C
採水日時	平成 27年 3月 9日	候	当日 雨 水温 9.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	4.5	200 mg/L以下
pH値	—	6.85	5.8 以上 8.6 以下
臭気	—	異常なし	異常でないこと
味	—	異常なし	異常でないこと
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
色度	度	1 未満	5 度以下
残留塩素	mg/L	0.30	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 27年 3月 9日 ~ 平成 27年 3月 14日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			