

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目5番地  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
社団法人 徳島県薬剤師会  
検査センター 所長 高内 健吉

### 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 22年 8月 18日	
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）		採取年月日	平成 22年 8月 18日	
採取場所	市場支所		天候	前日 晴	当日 晴
水源の名称	郷社前水源	<種別> 水道施設（浄水）	気温	34.0℃	
採取者氏名	河村 禎浩		水温	26.0℃	
			<所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満
大腸菌	—	不検出	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	銅及びその化合物	mg/L	0.02
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	ナトリウム及びその化合物	mg/L	11.9
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	塩化物イオン	mg/L	8.8
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	91.6
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	6.26	蒸発残留物	mg/L	214
フッ素及びその化合物	mg/L	※ 0.13	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
1,4-ジオキサソ	mg/L	0.005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満	有機物（全有機炭素TOCの量）	mg/L	0.7
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	pH値	—	6.52
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	味	—	異常なし
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満	臭気	—	異常なし
塩素酸	mg/L	※ 0.10	色度	度	1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロホルム	mg/L	0.0008	残留塩素	mg/L	0.20
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	— 以下余白 —		
ジプロモクロロメタン	mg/L	0.0032			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0071	判 定	上記検査項目については、水質基準に適合	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満			
プロモジクロロメタン	mg/L	0.0020			
プロモホルム	mg/L	0.0011			
検査期間	平成 22年 8月 18日 ~ 平成 22年 8月 27日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。





阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目5番地  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
社団法人 徳島県薬剤師会  
検査センター 所長 高内 健吉



### 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 22年 8月 18日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(一条)		採取年月日	平成 22年 8月 18日	
採取場所	中野 茂 宅		天	前日	晴
水源の名称	一条水源	<種別> 水道施設 (浄水)	候	当日	晴
採取者氏名	河村 禎浩		<所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満
大腸菌	—	不検出	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	ナトリウム及びその化合物	mg/L	11.2
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	塩化物イオン	mg/L	8.4
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	101
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.99	蒸発残留物	mg/L	210
フッ素及びその化合物	mg/L	※ 0.13	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04	ジェオスミン	mg/L	0.00001 未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	pH値	—	6.55
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	味	—	異常なし
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満	臭気	—	異常なし
塩素酸	mg/L	0.06 未満	色度	度	1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	残留塩素	mg/L	0.15
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	— 以下余白 —		
ジブromクロロメタン	mg/L	0.0018			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0044	判 定	上記検査項目については、水質基準に適合	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満			
ブromジクロロメタン	mg/L	0.0006			
ブromホルム	mg/L	0.0020			
検査期間	平成 22年 8月 18日 ~ 平成 22年 8月 27日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。





阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目5番地  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
社団法人 徳島県薬剤師会  
検査センター 所長 高内 健吉



### 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 22年 8月 18日	
水道名又は業務名	阿波市上水道 (一条)		採取年月日	平成 22年 8月 18日	
採取場所	国都神社		天 前日	晴	気温 34.0 °C
水源の名称	一条水源	<種別> 水道施設 (浄水)	候 当日	晴	水温 27.0 °C
採取者氏名	河村 禎浩		<所属> (社) 徳島県薬剤師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満
大腸菌	—	不検出	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	銅及びその化合物	mg/L	0.05
鉛及びその化合物	mg/L	△ 0.004	ナトリウム及びその化合物	mg/L	10.7
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	塩化物イオン	mg/L	8.6
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	102
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	6.78	蒸発残留物	mg/L	208
フッ素及びその化合物	mg/L	※ 0.13	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	pH値	—	6.85
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	味	—	異常なし
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満	臭気	—	異常なし
塩素酸	mg/L	※ 0.07	色度	度	1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	残留塩素	mg/L	0.20
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	— 以下余白 —		
ジブromクロロメタン	mg/L	0.0006			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0013	判 定	上記検査項目については、水質基準に適合	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満			
ブromジクロロメタン	mg/L	0.0005			
ブromホルム	mg/L	0.0002			
検査期間	平成 22年 8月 18日 ~ 平成 22年 8月 27日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。  
注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. CCB00712  
平成 22年 8月 25日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目5番地  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
社団法人 徳島県薬剤師会  
検査センター 所長 高内 健吉



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（林・林第2）						
採水場所	阿波町文化センター						
水源の名称	林・林第2水源			〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	平成 22年 8月 18日	天	前日	晴	気温	34.0 °C	
採水日時	平成 22年 8月 18日	候	当日	晴	水温	27.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	9.1		200 mg/L以下			
pH値	—	6.81		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.30		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 22年 8月 18日 ~ 平成 22年 8月 25日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							



〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1




No. CCB00713  
平成 22年 8月 25日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目5-8番地  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
社団法人 徳島県薬剤師会  
検査センター 所長 高内 健吉



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道(林第2)						
採水場所	林公民館						
水源の名称	林第2水源 <種別> 水道施設(浄水)						
受付日	平成 22年 8月 18日	天	前日	晴	気温	34.0 °C	
採水日時	平成 22年 8月 18日	候	当日	晴	水温	23.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター						
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3	未満	3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	9.5		200 mg/L以下			
pH値	—	6.64		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.30		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判 定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 22年 8月 18日 ~ 平成 22年 8月 25日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1




No. CCB00714  
平成 22年 8月 25日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目5 8番地  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
社団法人 徳島県薬剤師会  
検査センター 所長 高内 健吉



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (王地)						
採水場所	勝命サブセンター						
水源の名称	王地水源 <種別> 水道施設 (浄水)						
受付日	平成 22年 8月 18日	天	前日	晴	気温	34.0 °C	
採水日時	平成 22年 8月 18日	候	当日	晴	水温	27.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター						
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	-	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	8.8		200 mg/L以下			
pH値	-	6.74		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	-	異常なし		異常でないこと			
味	-	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1 未満		2 度以下			
色度	度	1 未満		5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.40		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 22年 8月 18日 ~ 平成 22年 8月 25日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							




〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. CCB00715  
平成 22年 8月 25日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目5番地  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
社団法人 徳島県薬剤師会  
検査センター 所長 高内 健吉



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道				
採水場所	伊沢北保育所				
水源の名称	伊沢谷水源 <種別> 水道施設 (浄水)				
受付日	平成 22年 8月 18日	天	前日	晴	気温 34.0 °C
採水日時	平成 22年 8月 18日	候	当日	晴	水温 24.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター				
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
一般細菌数	個/mL	0		100 以下	
大腸菌	—	不検出		検出されないこと	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5		3 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L	6.5		200 mg/L以下	
pH値	—	7.41		5.8 以上 8.6 以下	
臭気	—	異常なし		異常でないこと	
味	—	異常なし		異常でないこと	
濁度	度	0.1	未満	2 度以下	
色度	度	1	未満	5 度以下	
残留塩素	mg/L	0.20		0.1 mg/L以上	
		以下余白			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 22年 8月 18日 ~ 平成 22年 8月 25日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					



〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1




No. CCB00716  
平成 22年 8月 25日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目5番地  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
社団法人 徳島県薬剤師会  
検査センター 所長 高内 健吉



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (郡)						
採水場所	土成支所						
水源の名称	郡水源 <種別> 水道施設 (浄水)						
受付日	平成 22年 8月 18日	天	前日	晴	気温	34.0 °C	
採水日時	平成 22年 8月 18日	候	当日	晴	水温	26.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター						
検査項目	単位	検査結果			水質基準		
一般細菌数	個/mL	0			100 以下		
大腸菌	—	不検出			検出されないこと		
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5			3 mg/L以下		
塩化物イオン	mg/L	4.2			200 mg/L以下		
pH値	—	7.17			5.8 以上 8.6 以下		
臭気	—	異常なし			異常でないこと		
味	—	異常なし			異常でないこと		
濁度	度	0.1 未満			2 度以下		
色度	度	1 未満			5 度以下		
残留塩素	mg/L	0.20			0.1 mg/L以上		
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 22年 8月 18日 ~ 平成 22年 8月 25日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							











