


771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. CBK00632
平成 23年 2月 25日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目5番地
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所長 高内 健吉



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 23年 2月 17日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(一条)		採取年月日	平成 23年 2月 17日	
採取場所	地域福祉センター こすもす		天	前日	晴
水源の名称	一条水源 <種別> 水道施設(浄水)		候	当日	曇
採取者氏名	河村 禎浩		気温	11.0 °C	
			水温	15.0 °C	
			<所属>(社)徳島県薬剤師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満
大腸菌	-	不検出	塩化物イオン	mg/L	8.9
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	pH値	-	6.66
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	5.30	味	-	異常なし
シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	mg/L	0.0002 未満	臭気	-	異常なし
塩素酸	mg/L	0.06 未満	色度	度	1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	残留塩素	mg/L	0.25
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	- 以下余白 -		
ジブromokロロメタン	mg/L	0.0007			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0015			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満			
ブromोजクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
ブromホルム	mg/L	0.0008			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
判定	上記検査項目については、水質基準に適合				
検査期間	平成 23年 2月 17日 ~ 平成 23年 2月 24日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目5番地
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所長 高内 健吉

浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 23年 2月 17日			
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）		採取年月日	平成 23年 2月 17日			
採取場所	市場支所		天	前日	晴	気温	11.0℃
水源の名称	郷社前水源 <種別> 水道施設（浄水）		候	当日	曇	水温	10.0℃
採取者氏名	河村 禎浩		<所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター				
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果		
一般細菌	個/mL	0	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満		
大腸菌	—	不検出	塩化物イオン	mg/L	8.2		
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	pH値	—	6.85		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	3.35	味	—	異常なし		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	臭気	—	異常なし		
塩素酸	mg/L	0.06 未満	色度	度	1 未満		
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満		
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	残留塩素	mg/L	0.30		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	— 以下余白 —				
ジブromクロロメタン	mg/L	0.0012					
臭素酸	mg/L	0.001 未満					
総トリハロメタン	mg/L	0.0025					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満					
ブromジクロロメタン	mg/L	0.0005					
ブromホルム	mg/L	0.0008					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満					
判定	上記検査項目については、水質基準に適合						
検査期間	平成 23年 2月 17日 ~ 平成 23年 2月 24日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1




No. CCB01664
平成 23年 2月 24日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目5番地
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所長 高内 健吉



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（林・林第2）						
採水場所	阿波町文化センター						
水源の名称	林・林第2水源			〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	平成 23年 2月 17日	天候	前日	晴	気温	11.0 °C	
採水日時	平成 23年 2月 17日	候	当日	曇	水温	8.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	4.1		200 mg/L以下			
pH値	—	7.22		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1 未満		2 度以下			
色度	度	1 未満		5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.45		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判 定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 23年 2月 17日 ~ 平成 23年 2月 23日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1




No. CCB01665

平成 23年 2月 24日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目5-8番地
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所長 高内 健吉



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道(林第2)				
採水場所	林公民館				
水源の名称	林第2水源		〈種別〉水道施設(浄水)		
受付日	平成 23年 2月 17日	天候	前日 晴	気温	11.0 °C
採水日時	平成 23年 2月 17日	候	当日 曇	水温	8.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
一般細菌数	個/mL	0		100 以下	
大腸菌	—	不検出		検出されないこと	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		3 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L	5.1		200 mg/L以下	
pH値	—	6.90		5.8 以上 8.6 以下	
臭気	—	異常なし		異常でないこと	
味	—	異常なし		異常でないこと	
濁度	度	0.1 未満		2 度以下	
色度	度	1 未満		5 度以下	
残留塩素	mg/L	0.30		0.1 mg/L以上	
		以下余白			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 23年 2月 17日 ~ 平成 23年 2月 23日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					


〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. CCB01666
平成 23年 2月 24日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58番地
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所長 高内 健吉



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（王地）						
採水場所	勝命サブセンター						
水源の名称	王地水源			〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	平成 23年 2月 17日	天	前日	晴	気温	11.0 °C	
採水日時	平成 23年 2月 17日	候	当日	曇	水温	10.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3	未満	3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	5.4		200 mg/L以下			
pH値	—	6.89		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.35		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判 定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 23年 2月 17日 ~ 平成 23年 2月 23日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. CCB01667

平成 23年 2月 24日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目5番地
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所長 高内 健吉



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道						
採水場所	伊沢北保育所						
水源の名称	伊沢谷水源			〈種別〉水道施設(浄水)			
受付日	平成 23年 2月 17日	天候	前日	晴	気温	11.0 °C	
採水日時	平成 23年 2月 17日	候	当日	曇	水温	7.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	7.4		200 mg/L以下			
pH値	—	7.47		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1		2 度以下			
色度	度	1		5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.25		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 23年 2月 17日 ~ 平成 23年 2月 23日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							



〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1


No. CCB01668

平成 23年 2月 24日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目5-8番地
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所長 高内 健吉



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（郡）				
採水場所	土成支所				
水源の名称	郡水源		〈種別〉水道施設（浄水）		
受付日	平成 23年 2月 17日	天候	前日 晴	気温	11.0 °C
採水日時	平成 23年 2月 17日	候	当日 曇	水温	9.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
一般細菌数	個/mL	0		100 以下	
大腸菌	—	不検出		検出されないこと	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3		3 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L	7.4		200 mg/L以下	
pH値	—	7.38		5.8 以上 8.6 以下	
臭気	—	異常なし		異常でないこと	
味	—	異常なし		異常でないこと	
濁度	度	0.1	未満	2 度以下	
色度	度	1	未満	5 度以下	
残留塩素	mg/L	0.40		0.1 mg/L以上	
		以下余白			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 23年 2月 17日 ~ 平成 23年 2月 23日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					



〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. CGC00736
平成 23年 2月 24日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町丁目5 8 番地
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所長 高内 健吉



クリプト暫定指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道 (一条NO. 1)				
採水場所	取水ポンプ				
水源の名称	一条水源		〈種別〉水道施設 (原水)		
受付日	平成 23年 2月 17日	天	前日	曇	気温 11.0 °C
採水日時	平成 23年 2月 17日	候	当日	曇	水温 - °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター				
検査項目	単位	検査結果	水質基準		
大腸菌	MPN/100mL	0	-		
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	-		
		以下余白			
判定	-				
検査期間	平成 23年 2月 17日 ~ 平成 23年 2月 23日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. CGC00737
平成 23年 2月 24日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58番地
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所長 高内 健吉



クリプト暫定指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条NO. 2）				
採水場所	取水ポンプ				
水源の名称	一条水源	〈種別〉水道施設（原水）			
受付日	平成 23年 2月 17日	天候	前日 曇	気温	11.0 °C
採水日時	平成 23年 2月 17日	候	当日 曇	水温	- °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
大腸菌	MPN/100mL	0		-	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		-	
		以下余白			
判定				-	
検査期間				平成 23年 2月 17日 ~ 平成 23年 2月 23日	
検査方法				健水発 第0330006号による	
備考					



〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. CGC00738

平成 23年 2月 24日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58番地
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所長 高内 健吉



クリプト暫定指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）				
採水場所	取水井（浄水場内）				
水源の名称	郷社前水源（浅井戸3m）		〈種別〉水道施設（原水）		
受付日	平成 23年 2月 17日	天候	前日 曇	気温	11.0 °C
採水日時	平成 23年 2月 17日	天候	当日 曇	水温	- °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果	水質基準		
大腸菌	MPN/100mL	0	-		
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	-		
		以下余白			
判定	-				
検査期間	平成 23年 2月 17日 ~ 平成 23年 2月 23日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. CGC00739
平成 23年 2月 24日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58番地
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所長 高内 健吉



クリプト暫定指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）				
採水場所	取水井				
水源の名称	郷社前水源（浅井戸5m）		〈種別〉水道施設（原水）		
受付日	平成 23年 2月 17日	天 前日	曇	気温	11.0 ℃
採水日時	平成 23年 2月 17日	候 当日	曇	水温	- ℃
採水者氏名	河村 禎浩 〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター				
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
大腸菌	MPN/100mL	0		-	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		-	
		以下余白			
判 定	-				
検査期間	平成 23年 2月 17日 ~ 平成 23年 2月 23日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					