

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚労省検定検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島県阿波市市場町大字市場字上野段385番地  
TEL 088(655)1112  
社団法人 徳島県水道協会  
検査センター 所



## 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 21年 8月 6日	
水道名又は業務名	阿波市上水道 (郷社前)		採取年月日	平成 21年 8月 6日	
採取場所	市場支所		天候	前日 曇	当日 雨
水源の名称	郷社前水源	<種別> 水道施設 (浄水)	候	当日 雨	気温 28.0℃ 水温 24.0℃
採取者氏名	河村 禎浩		<所属> (社) 徳島県薬剤師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満
大腸菌	—	不検出	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.001 未満	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	銅及びその化合物	mg/L	0.02
鉛及びその化合物	mg/L	0.001	ナトリウム及びその化合物	mg/L	11.5
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	塩化物イオン	mg/L	11.8
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	93.7
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	9.43	蒸発残留物	mg/L	238
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.6
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	pH値	—	6.53
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	味	—	異常なし
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満	臭気	—	異常なし
塩素酸	mg/L	0.06 未満	色度	度	1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロホルム	mg/L	0.0010	残留塩素	mg/L	0.25
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	— 以下余白 —		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0047			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	※ 0.0108	判 定	上記検査項目については、水質基準に適合	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0030			
ブロモホルム	mg/L	0.0021			
検査期間	平成 21年 8月 6日 ~ 平成 21年 8月 17日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。



771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. BAA00086  
平成 21年 8月 18日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省検閲登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島県阿波市市場町大字市場字上野段385番地  
TEL 088(655)1111  
社団法人 徳島県水道協会  
検査センター 所 宏



## 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 21年 8月 6日	
水道名又は業務名	阿波市上水道 (一条)		採取年月日	平成 21年 8月 6日	
採取場所	中央ふれあいセンター		天候	前日 曇	当日 雨
水源の名称	一条水源	<種別> 水道施設 (浄水)	候	前日 曇	当日 雨
採取者氏名	河村 禎浩		<所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/ml	0	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満
大腸菌	—	不検出	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.001 未満	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	銅及びその化合物	mg/L	0.03
鉛及びその化合物	mg/L	※ 0.002	ナトリウム及びその化合物	mg/L	10.2
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	塩化物イオン	mg/L	9.8
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	89.7
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	5.46	蒸発残留物	mg/L	196
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005 未満
ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満	有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	pH値	—	6.48
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	味	—	異常なし
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満	臭気	—	異常なし
塩素酸	mg/L	※ 0.11	色度	度	1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	残留塩素	mg/L	0.25
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	— 以下余白 —		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0013			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0030	判定	上記検査項目については、水質基準に適合	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0005			
ブロモホルム	mg/L	0.0012			
検査期間	平成 21年 8月 6日 ~ 平成 21年 8月 17日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省告示第261号による検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島県阿波市市場町大字市場字上野段385番地  
TEL 088(655)1112  
社団法人 徳島県水道協会  
検査センター 所長 宏

## 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 21年 8月 17日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(一条)		採取年月日	平成 21年 8月 17日	
採取場所	中野 茂 宅		天	前日	晴
水源の名称	一条水源 <種別> 水道施設(浄水)		候	当日	晴
採取者氏名	河村 禎浩		気温	33.0℃	
			水温	28.0℃	
			〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満
大腸菌	—	不検出	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.001 未満	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	銅及びその化合物	mg/L	0.01
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	ナトリウム及びその化合物	mg/L	10.6
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	塩化物イオン	mg/L	10.5
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	93.5
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	5.97	蒸発残留物	mg/L	176
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005 未満
1,2-ジオキサン及びトランス-1,2-ジオキサン	mg/L	0.0002 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	pH値	—	6.52
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	味	—	異常なし
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満	臭気	—	異常なし
塩素酸	mg/L ※	0.11	色度	度	1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	残留塩素	mg/L	0.10
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	— 以下余白 —		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0033			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0074	判 定	上記検査項目については、水質基準に適合	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0008			
ブロモホルム	mg/L	0.0033			
検査期間	平成 21年 8月 17日 ~ 平成 21年 8月 26日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。



阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町8番地  
TEL 088(655)1112  
社団法人 徳島県薬剤師会  
検査センター 所  
宏



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道 (林・林第2)		
採水場所	阿波町文化センター		
水源の名称	林・林第2水源	〈種別〉水道施設 (浄水)	
受付日	平成 21年 8月 6日	天候	前日 曇 気温 28.0 °C
採水日時	平成 21年 8月 6日	候	当日 雨 水温 26.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	5.5	200 mg/L以下
pH値	—	6.79	5.8 以上 8.6 以下
臭気	—	異常なし	異常でないこと
味	—	異常なし	異常でないこと
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
色度	度	1 未満	5 度以下
残留塩素	mg/L	0.15	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 21年 8月 6日 ~ 平成 21年 8月 11日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			




〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. BCB00689  
平成 21年 8月 11日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島県阿波市市場町大字市場字上野段385番地  
TEL 088(655)1112  
社団法人 徳島県水道協会  
検査センター 所



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道(林第2)						
採水場所	林公民館						
水源の名称	林第2水源			〈種別〉水道施設(浄水)			
受付日	平成 21年 8月 6日	天候	前日	曇	気温	28.0 ℃	
採水日時	平成 21年 8月 6日	天候	当日	雨	水温	26.0 ℃	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3	未満	3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	8.6		200 mg/L以下			
pH値	—	6.60		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.35		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 21年 8月 6日 ~ 平成 21年 8月 11日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. BCB00690  
平成 21年 8月 11日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島県阿波市市場町大字市場字上野段385番地  
TEL 088(655)1112  
社団法人 徳島県薬剤師会  
検査センター 所長 本 宏



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (王地)						
採水場所	勝命サブセンター						
水源の名称	王地水源			〈種別〉水道施設 (浄水)			
受付日	平成 21年 8月 6日	天候	前日	曇	気温	28.0 °C	
採水日時	平成 21年 8月 6日	候	当日	雨	水温	25.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	10.6		200 mg/L以下			
pH値	—	6.65		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.20		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 21年 8月 6日 ~ 平成 21年 8月 11日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							




〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. BCB00691  
平成 21年 8月 11日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市 8番地  
TEL 088(655)1112 3130  
社団法人 徳島県薬剤師会  
検査センター 所 宏



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道						
採水場所	伊沢北保育所						
水源の名称	伊沢谷水源			〈種別〉水道施設 (浄水)			
受付日	平成 21年 8月 6日	天候	前日	曇	気温	28.0 °C	
採水日時	平成 21年 8月 6日	候	当日	雨	水温	23.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	6.6		200 mg/L以下			
pH値	—	7.36		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.10		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 21年 8月 6日 ~ 平成 21年 8月 11日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							




〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. BCB00692  
平成 21年 8月 11日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市 5番地  
TEL 088(655)1112 3130  
社団法人 徳島県薬剤師会  
検査センター 所 宏



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (郡)						
採水場所	土成支所						
水源の名称	郡水源			〈種別〉水道施設 (浄水)			
受付日	平成 21年 8月 6日	天候	前日 曇	当日 雨	気温	28.0 °C	
採水日時	平成 21年 8月 6日	候	当日 雨		水温	25.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	-	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	4.3		200 mg/L以下			
pH値	-	7.14		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	-	異常なし		異常でないこと			
味	-	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.30		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 21年 8月 6日 ~ 平成 21年 8月 11日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							



〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. BGC00292  
平成 21年 8月 11日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町5番地  
TEL 088(655)1112  
社団法人 徳島県薬剤師会  
検査センター 所 宏



## クリプト暫定指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課							
水道名又は業務名	阿波市上水道 (一条NO. 1)							
採水場所	取水ポンプ							
水源の名称	一条水源			〈種別〉水道施設 (原水)				
受付日	平成 21年	8月	6日	天候	前日	曇	気温	28.0 °C
採水日時	平成 21年	8月	6日	天候	当日	雨	水温	- °C
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター				
検査項目	単位	検査結果		水質基準				
大腸菌	MPN/100mL	0		-				
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		-				
		以下余白						
判定	-							
検査期間	平成 21年 8月 6日 ~ 平成 21年 8月 11日							
検査方法	健水発 第0330006号による							
備考								





〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. BGC00294  
平成 21年 8月 11日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市 5 8 番地  
TEL 088(655)1112 3130  
社団法人 徳島県  
検査センター 所 宏



## クリプト暫定指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道 (郷社前)				
採水場所	取水井 (浄水場内)				
水源の名称	郷社前水源 (浅井戸 3 m)		〈種別〉水道施設 (原水)		
受付日	平成 21年 8月 6日	天候	前日 曇	気温	28.0 °C
採水日時	平成 21年 8月 6日	天候	当日 雨	水温	- °C
採水者氏名	河村 禎浩 〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター				
検査項目	単位	検査結果	水質基準		
大腸菌	MPN/100mL	0	-		
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	-		
		以下余白			
判定	-				
検査期間	平成 21年 8月 6日 ~ 平成 21年 8月 11日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					

