

# 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名 又は 業務名	阿波市上水道（林・林第2）				
採水場所	阿波市役所				
水源の名称	林・林第2水源		＜種別＞ 水道施設（浄水）		
受付日	平成19年 4月 16日	天候	前日	曇	気温 17.0℃
採水日時	平成19年 4月 16日		当日	曇	水温 16.5℃
採水者氏名	(社)徳島県薬剤師会検査センター				
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	味	-	異常なし
大腸菌	-	不検出	臭気	-	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.77	色度	度	1 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	濁度	度	0.1 未満
臭素酸	mg/L	0.001 未満	有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5 未満
クロホルム	mg/L	0.0002 未満	残留塩素	mg/L	0.47
ジブromクロメタン	mg/L	0.0003	— 以下余白 —		
ブromジクロメタン	mg/L	0.0002 未満			
ブromホルム	mg/L	0.0002 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0003			
クロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ジクロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
トリクロ酢酸	mg/L	0.004 未満			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
塩化物イオン	mg/L	5.4			
pH値	-	6.97			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合				
検 査 期 間	平成19年 4月 16日 ~ 平成19年 4月 23日				
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による				
備 考					

# 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名 又は 業務名	阿波市上水道（林第2）				
採水場所	林公民館				
水源の名称	林第2水源		＜種別＞ 水道施設（浄水）		
受付日	平成19年 4月 16日	天候	前日	曇	気温 17.0℃
採水日時	平成19年 4月 16日		当日	曇	水温 16.5℃
採水者氏名	(社)徳島県薬剤師会検査センター				
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	味	-	異常なし
大腸菌	-	不検出	臭気	-	異常なし
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	0.86	色度	度	1 未満
シアン化物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.001 未満	濁度	度	0.1 未満
臭素酸	mg/L	0.001 未満	有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5 未満
クロホルム	mg/L	0.0002 未満	残留塩素	mg/L	0.37
ジブromクロロメタン	mg/L	0.0002 未満	— 以下余白 —		
ブromジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
ブromホルム	mg/L	0.0002 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0002 未満			
クロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ジクロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
トリクロ酢酸	mg/L	0.004 未満			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
塩化物イオン	mg/L	5.9			
pH値	-	6.81			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合				
検 査 期 間	平成19年 4月 16日 ~ 平成19年 4月 23日				
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による				
備 考					

# 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名 又は 業務名	阿波市上水道（王地）				
採水場所	勝命サブセンター				
水源の名称	王地水源		＜種別＞ 水道施設（浄水）		
受付日	平成19年 4月 16日	天候	前日	曇	気温 17.0℃
採水日時	平成19年 4月 16日		当日	曇	水温 17.0℃
採水者氏名	(社)徳島県薬剤師会検査センター				
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	味	-	異常なし
大腸菌	-	不検出	臭気	-	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.96	色度	度	1 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	濁度	度	0.1 未満
臭素酸	mg/L	0.001 未満	有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5 未満
クロホルム	mg/L	0.0002 未満	残留塩素	mg/L	0.34
ジブromクロロメタン	mg/L	0.0004	— 以下余白 —		
ブromジクロロメタン	mg/L	0.0002			
ブromホルム	mg/L	0.0002 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0006			
クロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ジクロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
トリクロ酢酸	mg/L	0.004 未満			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
塩化物イオン	mg/L	4.4			
pH値	-	6.92			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合				
検 査 期 間	平成19年 4月 16日 ~ 平成19年 4月 23日				
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による				
備 考					

# 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名 又は 業務名	阿波市伊沢谷簡易水道				
採水場所	伊沢北保育所				
水源の名称	伊沢谷水源		＜種別＞ 水道施設（浄水）		
受付日	平成19年 4月 16日	天候	前日	曇	気温 17.0℃
採水日時	平成19年 4月 16日		当日	曇	水温 11.0℃
採水者氏名	(社)徳島県薬剤師会検査センター				
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	味	-	異常なし
大腸菌	-	不検出	臭気	-	異常なし
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	1.16	色度	度	1 未満
シアン化物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.001 未満	濁度	度	0.1 未満
臭素酸	mg/L	0.001 未満	有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5 未満
クロホルム	mg/L	0.0045	残留塩素	mg/L	0.46
ジブromクロロメタン	mg/L	0.0017	— 以下余白 —		
ブromジクロロメタン	mg/L	0.0030			
ブromホルム	mg/L	0.0002 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0092			
クロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ジクロ酢酸	mg/L	0.002			
トリクロ酢酸	mg/L	0.004 未満			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
塩化物イオン	mg/L	7			
pH値	-	7.61			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合				
検 査 期 間	平成19年 4月 16日 ~ 平成19年 4月 23日				
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による				
備 考					

## 水道等定期項目水質検査結果

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名 又は 業務名	阿波市上水道（郷社前）				
採水場所	市場支所				
水源の名称	郷社前水源	＜種別＞ 水道施設（浄水）			
受付日	平成19年 4月 16日	天候	前日	曇	気温 17.0℃
採水日時	平成19年 4月 16日		当日	曇	水温 17.0℃
採水者氏名	(社)徳島県薬剤師会検査センター				
項 目	単 位	検 査 結 果		水 質 基 準	
一般細菌	個/mL	0		100 以下	
大腸菌	—	不検出		検出されないこと	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.11		10 mg/L 以下	
有機物（全有機炭素TOCの量）	mg/L	0.5 未満		5 mg/L 以下	
塩化物イオン	mg/L	10.0		200 mg/L 以下	
pH値	—	6.86		5.8以上 8.6以下	
臭気	—	異常なし		異常でないこと	
味	—	異常なし		異常でないこと	
濁度	度	0.1 未満		2 度以下	
色度	度	1 未満		5 度以下	
残留塩素	mg/L	0.38		0.1 mg/L 以上	
		以下 余 白			
判 定	上記項目につき水質基準に適合				
検 査 期 間	平成19年 4月 16日 ~ 平成19年 4月 20日				
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による				
備 考					

# 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名 又は 業務名	阿波市上水道(郡)				
採水場所	土成支所				
水源の名称	郡水源		<種別> 水道施設 (浄水)		
受付日	平成19年 4月 16日	天候	前日	曇	気温 17.0℃
採水日時	平成19年 4月 16日		当日	曇	水温 15.0℃
採水者氏名	(社)徳島県薬剤師会検査センター				
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	味	-	異常なし
大腸菌	-	不検出	臭気	-	異常なし
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	1.13	色度	度	1 未満
シアン化物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.001 未満	濁度	度	0.1 未満
臭素酸	mg/L	0.001 未満	有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5 未満
クロホルム	mg/L	0.0003	残留塩素	mg/L	0.23
ジブromクロメタン	mg/L	0.0018	— 以下余白 —		
ブromジクロメタン	mg/L	0.0009			
ブromホルム	mg/L	0.0006			
総トリハロメタン	mg/L	0.0036			
クロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ジクロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
トリクロ酢酸	mg/L	0.004 未満			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
塩化物イオン	mg/L	6.8			
pH値	-	7.25			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合				
検 査 期 間	平成19年 4月 16日 ~ 平成19年 4月 23日				
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による				
備 考					

## クリプト暫定指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名 又は 業務名	阿波市上水道（郡）				
採水場所	水源地				
水源の名称	郡水源	＜種別＞ 水道施設（浄水）			
受付日	平成19年 4月 16日	天候	前日	曇	気温 — °C
採水日時	平成19年 4月 16日		当日	曇	水温 — °C
採水者氏名	(社)徳島県薬剤師会検査センター				
項 目	単 位	検 査 結 果		水 質 基 準	
大腸菌	—	不検出		—	
嫌気性芽胞菌	—	不検出		—	
		以下余白			
判 定	—				
検査期間	平成19年 4月 16日 ~ 平成19年 4月 27日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					

## 水道等定期項目水質検査結果

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名 又は 業務名	阿波市上水道（一条）				
採水場所	地域福祉センター こすもす				
水源の名称	一条水源	＜種別＞ 水道施設（浄水）			
受付日	平成19年 4月 16日	天候	前日	曇	気温 17.0℃
採水日時	平成19年 4月 16日		当日	曇	水温 18.0℃
採水者氏名	(社)徳島県薬剤師会検査センター				
項 目	単 位	検 査 結 果		水 質 基 準	
一般細菌	個/mL	0		100 以下	
大腸菌	—	不検出		検出されないこと	
有機物（全有機炭素TOCの量）	mg/L	0.5 未満		5 mg/L 以下	
塩化物イオン	mg/L	10.8		200 mg/L 以下	
pH値	—	6.80		5.8以上 8.6以下	
臭気	—	異常なし		異常でないこと	
味	—	異常なし		異常でないこと	
濁度	度	0.1 未満		2 度以下	
色度	度	1 未満		5 度以下	
残留塩素	mg/L	0.39		0.1 mg/L 以上	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.01		10 mg/L 以下	
		以下 余 白			
判 定	上記項目につき水質基準に適合				
検 査 期 間	平成19年 4月 16日 ~ 平成19年 4月 20日				
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による				
備 考					