

771-1695

阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. EAC00022

平成 24年 6月 18日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関


登録番号 第53号

〒770-8532 徳島市中野段385-1

TEL 088(655)1112

一般社団法人徳島県薬剤師会

会長 元木




## 原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 24年 6月 4日			
水道名又は業務名	阿波市上水道(林)		採取年月日	平成 24年 6月 4日			
採取場所	林水源地(取水井)		天	前日	晴	気温	25.0 °C
水源の名称	林水源	<種別> 水道施設(原水)	候	当日	曇	水温	18.0 °C
採取者氏名	河村 禎浩		<所属>一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果		
一般細菌	個/mL	2	ジェオスミン	mg/L	0.00001 未満		
大腸菌	—	不検出	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 未満		
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満		
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満		
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	1.0		
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	—	6.92		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	味	—	—		
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	臭気	—	異常なし		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	色度	度	1 未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.43	濁度	度	0.2		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	— 以下余白 —				
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02					
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満					
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満					
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満					
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満					
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02					
鉄及びその化合物	mg/L	0.04					
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.8					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001					
塩化物イオン	mg/L	2.4					
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	34.4					
蒸発残留物	mg/L	72					
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満					
検査期間	平成 24年 6月 4日 ~ 平成 24年 6月 15日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市 385-1  
TEL 088(655)1112  
一般社団法人徳島県  
会長 元木




## 原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 24年 6月 4日	
水道名又は業務名	阿波市上水道 (林第2)		採取年月日	平成 24年 6月 4日	
採取場所	水源地 (取水井)		天	前日	晴
水源の名称	林第2水源 <種別> 水道施設 (原水)		候	当日	曇
採取者氏名	河村 禎浩		気温	25.0 °C	
			水温	18.0 °C	
			<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	ジェオスミン	mg/L	0.00001 未満
大腸菌	—	不検出	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001	pH値	—	6.70
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	味	—	—
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	臭気	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	色度	度	1 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.16	濁度	度	0.1 未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	— 以下余白 —		
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02			
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
銅及びその化合物	mg/L	0.03			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.6			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満			
塩化物イオン	mg/L	4.2			
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	42.6			
蒸発残留物	mg/L	102			
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満			
検査期間	平成 24年 6月 4日 ~ 平成 24年 6月 15日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町大字市場字上野段385-1  
TEL 088(655)1112  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 元木




## 原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 24年 6月 4日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(王地)		採取年月日	平成 24年 6月 4日	
採取場所	王地水源地(取水井)		天候	前日 晴	気温 25.0℃
水源の名称	王地水源 <種別> 水道施設(原水)		候	当日 曇	水温 18.5℃
採取者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	ジェオスミン	mg/L	0.00001 未満
大腸菌	—	不検出	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001	pH値	—	6.68
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	味	—	—
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	臭気	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	色度	度	1 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.05	濁度	度	0.1 未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	— 以下余白 —		
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.03			
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			
トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.02			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
銅及びその化合物	mg/L	0.04			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.3			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満			
塩化物イオン	mg/L	4.9			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	54.0			
蒸発残留物	mg/L	118			
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満			
検査期間	平成 24年 6月 4日 ~ 平成 24年 6月 15日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					



阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中野段385-1  
TEL 088(655)1112  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 元木



## 原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 24年 6月 4日	
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道		採取年月日	平成 24年 6月 4日	
採取場所	伊沢谷浄水場		天	前日	晴
水源の名称	伊沢谷水源 <種別> 水道施設 (原水)		候	当日	曇
採取者氏名	河村 禎浩		気温	25.0 °C	
			水温	16.0 °C	
			<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	ジェオスミン	mg/L	0.00001 未満
大腸菌	—	不検出	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	—	7.18
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	味	—	—
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	臭気	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	色度	度	3
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.91	濁度	度	1.0
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	— 以下余白 —		
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04			
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	1.00			
鉄及びその化合物	mg/L	0.15			
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.6			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満			
塩化物イオン	mg/L	5.0			
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	39.5			
蒸発残留物	mg/L	102			
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満			
検査期間	平成 24年 6月 4日 ~ 平成 24年 6月 18日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					



〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1


No. ECB00282

平成 24年 6月 18日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲町1-58-1  
TEL 088(655)1112 3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 元木



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（林・林第2）						
採水場所	阿波町文化センター						
水源の名称	林・林第2水源			〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	平成 24年 6月 4日	天	前日	晴	気温	25.0 °C	
採水日時	平成 24年 6月 4日	候	当日	曇	水温	21.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3	未満	3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	2.8		200 mg/L以下			
pH値	—	7.13		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.35		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判 定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 24年 6月 4日 ~ 平成 24年 6月 15日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							



〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1


No. ECB00283

平成 24年 6月 18日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中野段385-1  
TEL 088(655)1112 088(655)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 元木



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道(林第2)						
採水場所	林公民館						
水源の名称	林第2水源			〈種別〉水道施設(浄水)			
受付日	平成 24年 6月 4日	天	前日	晴	気温	25.0 °C	
採水日時	平成 24年 6月 4日	候	当日	曇	水温	20.5 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3	未満	3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	4.2		200 mg/L以下			
pH値	—	6.73		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.30		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 24年 6月 4日 ~ 平成 24年 6月 15日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							



〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1


No. ECB00284

平成 24年 6月 18日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中野町5番58-1  
TEL 088(655)1112 088(655)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 元木



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（王地）						
採水場所	勝命サブセンター						
水源の名称	王地水源			〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	平成 24年 6月 4日	天	前日	晴	気温	25.0 °C	
採水日時	平成 24年 6月 4日	候	当日	曇	水温	22.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3	未満	3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	5.0		200 mg/L以下			
pH値	—	6.72		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.20		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 24年 6月 4日 ~ 平成 24年 6月 15日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							


〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. ECB00285  
平成 24年 6月 18日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲町5番58-1  
TEL 088(655)1112 088(655)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 元木




## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道						
採水場所	伊沢北保育所						
水源の名称	伊沢谷水源			〈種別〉水道施設(浄水)			
受付日	平成 24年 6月 4日	天	前日	晴	気温	25.0 °C	
採水日時	平成 24年 6月 4日	候	当日	曇	水温	18.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	7.0		200 mg/L以下			
pH値	—	7.14		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.15		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 24年 6月 4日 ~ 平成 24年 6月 15日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							



〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1




No. ECB00286  
平成 24年 6月 18日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中野段385-1  
TEL 088(655)1112  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 元木



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条）						
採水場所	地域福祉センター こすもす						
水源の名称	一条水源			〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	平成 24年 6月 4日	天	前日	晴	気温	25.0 °C	
採水日時	平成 24年 6月 4日	候	当日	曇	水温	21.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	3.80		10 mg/L以下			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	7.6		200 mg/L以下			
pH値	—	6.73		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1 未満		2 度以下			
色度	度	1 未満		5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.15		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 24年 6月 4日 ~ 平成 24年 6月 15日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							




〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. ECB00287  
平成 24年 6月 18日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲町5丁目58-1  
TEL 088(655)1112 088(655)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 元木



## 水道等定期項目水質検査結果書


依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (郡)						
採水場所	土成支所						
水源の名称	郡水源			〈種別〉水道施設 (浄水)			
受付日	平成 24年 6月 4日	天	前日	晴	気温	25.0 °C	
採水日時	平成 24年 6月 4日	候	当日	曇	水温	20.5 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	7.4		200 mg/L以下			
pH値	—	7.15		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1 未満		2 度以下			
色度	度	1 未満		5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.30		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 24年 6月 4日 ~ 平成 24年 6月 15日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. ECB00288  
平成 24年 6月 18日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲阿波市場字上野段385-1  
TEL 088(655)1112  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 元木



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）						
採水場所	市場支所						
水源の名称	郷社前水源			〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	平成 24年 6月 4日	天候	前日	晴	気温	25.0 °C	
採水日時	平成 24年 6月 4日	候	当日	曇	水温	19.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	3.60		10 mg/L以下			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	7.3		200 mg/L以下			
pH値	—	6.81		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.25		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 24年 6月 4日 ~ 平成 24年 6月 15日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							