

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. FCB01224
平成 25年 12月 17日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1番138-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(621)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元木



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道 (一条)				
採水場所	地域福祉センター こすもす				
水源の名称	一条水源	〈種別〉水道施設 (浄水)			
受付日	平成 25年 12月 9日	天候	前日 晴	気温	15.0 °C
採水日時	平成 25年 12月 9日	候	当日 曇	水温	16.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
一般細菌数	個/mL	0		100 以下	
大腸菌	—	不検出		検出されないこと	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.78		10 mg/L以下	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		3 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L	7.8		200 mg/L以下	
pH値	—	6.63		5.8 以上 8.6 以下	
臭気	—	異常なし		異常でないこと	
味	—	異常なし		異常でないこと	
濁度	度	0.1 未満		2 度以下	
色度	度	1 未満		5 度以下	
残留塩素	mg/L	0.31		0.1 mg/L以上	
		以下余白			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 25年 12月 9日 ~ 平成 25年 12月 17日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. FCB01223
平成 25年 12月 17日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元木 安



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道				
採水場所	伊沢北保育所				
水源の名称	伊沢谷水源		〈種別〉水道施設（浄水）		
受付日	平成 25年 12月 9日	天候	前日 晴	気温	15.0 °C
採水日時	平成 25年 12月 9日	候	当日 曇	水温	12.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
一般細菌数	個/mL	0		100 以下	
大腸菌	—	不検出		検出されないこと	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		3 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L	6.7		200 mg/L以下	
pH値	—	7.28		5.8 以上 8.6 以下	
臭気	—	異常なし		異常でないこと	
味	—	異常なし		異常でないこと	
濁度	度	0.1 未満		2 度以下	
色度	度	1 未満		5 度以下	
残留塩素	mg/L	0.41		0.1 mg/L以上	
		以下余白			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 25年 12月 9日 ~ 平成 25年 12月 17日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					



〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. FCB01220
平成 25年 12月 16日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1番138-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元木



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道 (林・林第2)		
採水場所	阿波町文化センター		
水源の名称	林・林第2水源	〈種別〉水道施設 (浄水)	
受付日	平成 25年 12月 9日	天候	前日 晴 気温 15.0 °C
採水日時	平成 25年 12月 9日	候	当日 曇 水温 11.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4	3 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	4.0	200 mg/L以下
pH値	—	6.81	5.8 以上 8.6 以下
臭気	—	異常なし	異常でないこと
味	—	異常なし	異常でないこと
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
色度	度	1 未満	5 度以下
残留塩素	mg/L	0.32	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 25年 12月 9日 ~ 平成 25年 12月 16日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			



〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. FCB01221
平成 25年 12月 16日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1番38-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元木



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道(林第2)		
採水場所	林公民館		
水源の名称	林第2水源	〈種別〉水道施設(浄水)	
受付日	平成 25年 12月 9日	天 前日	晴 気温 15.0 °C
採水日時	平成 25年 12月 9日	候 当日	曇 水温 13.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4	3 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	8.3	200 mg/L以下
pH値	—	6.46	5.8 以上 8.6 以下
臭気	—	異常なし	異常でないこと
味	—	異常なし	異常でないこと
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
色度	度	1 未満	5 度以下
残留塩素	mg/L	0.28	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 25年 12月 9日 ~ 平成 25年 12月 16日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. FCB01222
平成 25年 12月 16日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1番158-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元木 宏



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（王地）		
採水場所	勝命サブセンター		
水源の名称	王地水源 <種別> 水道施設（浄水）		
受付日	平成 25年 12月 9日	天候	前日 晴 気温 15.0 °C
採水日時	平成 25年 12月 9日	候	当日 曇 水温 16.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
有機物（全有機炭素TOCの量）	mg/L	0.5	3 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	7.6	200 mg/L以下
pH値	—	6.55	5.8 以上 8.6 以下
臭気	—	異常なし	異常でないこと
味	—	異常なし	異常でないこと
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
色度	度	1 未満	5 度以下
残留塩素	mg/L	0.55	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 25年 12月 9日 ~ 平成 25年 12月 16日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. FCB01225
平成 25年 12月 16日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1番158-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元木 宏



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（郡）						
採水場所	土成支所						
水源の名称	郡水源			〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	平成 25年 12月 9日	天	前日	晴	気温	15.0 °C	
採水日時	平成 25年 12月 9日	候	当日	曇	水温	13.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	7.5		200 mg/L以下			
pH値	—	7.13		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.19		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 25年 12月 9日 ~ 平成 25年 12月 16日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. FCB01226
平成 25年 12月 16日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1番158-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元木 安



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（市場）		
採水場所	市場支所		
水源の名称	郷社前水源 <種別> 水道施設（浄水）		
受付日	平成 25年 12月 9日	天 前日	晴 気温 15.0 °C
採水日時	平成 25年 12月 9日	候 当日	曇 水温 16.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	8.76	10 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4	3 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	7.6	200 mg/L以下
pH値	—	6.67	5.8 以上 8.6 以下
臭気	—	異常なし	異常でないこと
味	—	異常なし	異常でないこと
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
色度	度	1 未満	5 度以下
残留塩素	mg/L	0.26	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 25年 12月 9日 ~ 平成 25年 12月 16日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			



〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. FGC00495
平成 25年 12月 12日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1番地58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元木



クリプト指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (林)						
採水場所	林水源地 (取水井)						
水源の名称	林水源			〈種別〉水道施設 (原水)			
受付日	平成 25年 12月 9日	天候	前日	晴	気温	15.0 °C	
採水日時	平成 25年 12月 9日	天候	当日	曇	水温	— °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満		—			
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		—			
		以下余白					
判定	—						
検査期間	平成 25年 12月 9日 ~ 平成 25年 12月 12日						
検査方法	健水発 第0330006号による						
備考							

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. FGC00497
平成 25年 12月 12日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町大字市場字58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元木 安



クリプト指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（王地）						
採水場所	王地水源地（取水井）						
水源の名称	王地水源		〈種別〉水道施設（原水）				
受付日	平成 25年 12月 9日	天候	前日 晴	気温	15.0 °C		
採水日時	平成 25年 12月 9日	候	当日 曇	水温	- °C		
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満		-			
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		-			
		以下余白					
判定	-						
検査期間	平成 25年 12月 9日 ~ 平成 25年 12月 12日						
検査方法	健水発 第0330006号による						
備考							