




阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元木 宏



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 26年 2月 10日	
水道名又は業務名	阿波市上水道 (市場)		採取年月日	平成 26年 2月 10日	
採取場所	市場支所		天	前日	晴
水源の名称	郷社前水源	<種別> 水道施設 (浄水)	候	当日	雨
採取者氏名	河村 慎浩		気温	4.0 °C	
			水温	13.0 °C	
			<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満
大腸菌	—	不検出	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	銅及びその化合物	mg/L	0.02
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.9
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	塩化物イオン	mg/L	7.3
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	64.4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	3.57	蒸発残留物	mg/L	172
フッ素及びその化合物	mg/L	0.06	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満	有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	pH値	—	6.70
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	味	—	異常なし
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満	臭気	—	異常なし
塩素酸	mg/L	0.06 未満	色度	度	1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロホルム	mg/L	0.0003	残留塩素	mg/L	0.30
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	— 以下余白 —		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0014			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0031	判 定	上記検査項目については、水質基準に適合	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0008			
ブロモホルム	mg/L	0.0006			
検査期間	平成 26年 2月 10日 ~ 平成 26年 2月 18日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					



〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. FGC00624
平成 26年 2月 19日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元木 宏



クリプト指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条NO.1）				
採水場所	取水ポンプ				
水源の名称	一条水源	＜種別＞水道施設（原水）			
受付日	平成 26年 2月 12日	天候	前日 晴	気温	7.0 °C
採水日時	平成 26年 2月 12日	候	当日 晴	水温	- °C
採水者氏名	河村 禎浩	＜所属＞一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満		-	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		-	
		以下余白			
判定	-				
検査期間	平成 26年 2月 12日 ~ 平成 26年 2月 18日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					




〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. FGC00625
平成 26年 2月 19日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目38-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元木 安



クリプト指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条NO. 2）						
採水場所	取水ポンプ						
水源の名称	一条水源			〈種別〉水道施設（原水）			
受付日	平成 26年 2月 12日	天候	前日	晴	気温	7.0 °C	
採水日時	平成 26年 2月 12日	天候	当日	晴	水温	— °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満		—			
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		—			
		以下余白					
判定	—						
検査期間	平成 26年 2月 12日 ~ 平成 26年 2月 18日						
検査方法	健水発 第0330006号による						
備考							

771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. FBK00540
平成 26年 2月 18日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中央町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元木 宏



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課			受付年月日	平成 26年 2月 10日			
水道名又は業務名	阿波市上水道(一条)			採取年月日	平成 26年 2月 10日			
採取場所	地域福祉センター こすもす			天候	前日	晴	気温	4.0 °C
水源の名称	一条水源 <種別> 水道施設(浄水)			候	当日	雨	水温	13.0 °C
採取者氏名	河村 禎浩			<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果		検査項目	単位	検査結果		
一般細菌	個/mL	0		有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3		
大腸菌	—	不検出		pH値	—	6.62		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001	未満	味	—	異常なし		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	5.92		臭気	—	異常なし		
塩素酸	mg/L	0.06	未満	色度	度	1	未満	
クロロ酢酸	mg/L	0.002	未満	濁度	度	0.1	未満	
クロロホルム	mg/L	0.0002	未満	残留塩素	mg/L	0.28		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002	未満	— 以下余白 —				
ジブromクロロメタン	mg/L	0.0008						
臭素酸	mg/L	0.001	未満					
総トリハロメタン	mg/L	0.0018						
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004	未満					
ブromジクロロメタン	mg/L	0.0003						
ブromホルム	mg/L	0.0007						
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008	未満					
塩化物イオン	mg/L	10.2						
非イオン界面活性剤	mg/L	0.002	未満					
判定	上記検査項目については、水質基準に適合							
検査期間	平成 26年 2月 10日 ~ 平成 26年 2月 18日							
検査方法	厚生労働省告示第261号による							
備考								

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. FCB01512
平成 26年 2月 17日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元木 宏

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（林・林第2）						
採水場所	阿波町文化センター						
水源の名称	林・林第2水源			〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	平成 26年 2月 10日	天候	前日	晴	気温	3.0 °C	
採水日時	平成 26年 2月 10日	候	当日	雨	水温	7.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3	未満	3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	4.5		200 mg/L以下			
pH値	—	6.90		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.42		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 26年 2月 10日 ~ 平成 26年 2月 17日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

阿波市 水道課

殿

No. FCB01513

平成 26年 2月 17日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)0130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元木 公

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道(林第2)		
採水場所	林公民館		
水源の名称	林第2水源		
受付日	平成 26年 2月 10日	天候	前日 晴 当日 雨
採水日時	平成 26年 2月 10日	気温	3.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩	水温	9.0 °C
		〈種別〉水道施設(浄水)	
		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	-	不検出	検出されないこと
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	6.0	200 mg/L以下
pH値	-	6.67	5.8 以上 8.6 以下
臭気	-	異常なし	異常でないこと
味	-	異常なし	異常でないこと
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
色度	度	1 未満	5 度以下
残留塩素	mg/L	0.24	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 26年 2月 10日 ~ 平成 26年 2月 17日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1




No. FCB01514
平成 26年 2月 17日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町5丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元木 宏



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（王地）				
採水場所	勝命サブセンター				
水源の名称	王地水源 <種別> 水道施設（浄水）				
受付日	平成 26年 2月 10日	天候	前日 晴	気温	3.0 °C
採水日時	平成 26年 2月 10日	候	当日 雨	水温	10.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
一般細菌数	個/mL	0		100 以下	
大腸菌	—	不検出		検出されないこと	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4		3 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L	7.6		200 mg/L以下	
pH値	—	6.60		5.8 以上 8.6 以下	
臭気	—	異常なし		異常でないこと	
味	—	異常なし		異常でないこと	
濁度	度	0.1	未満	2 度以下	
色度	度	1	未満	5 度以下	
残留塩素	mg/L	0.53		0.1 mg/L以上	
		以下余白			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 26年 2月 10日 ~ 平成 26年 2月 17日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. FCB01515
平成 26年 2月 17日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目158-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元木 宏

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道				
採水場所	伊沢北保育所				
水源の名称	伊沢谷水源		〈種別〉水道施設（浄水）		
受付日	平成 26年 2月 10日	天	前日	晴	気温 4.0 °C
採水日時	平成 26年 2月 10日	候	当日	雨	水温 7.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
一般細菌数	個/mL	0		100 以下	
大腸菌	—	不検出		検出されないこと	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3		3 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L	6.9		200 mg/L以下	
pH値	—	7.29		5.8 以上 8.6 以下	
臭気	—	異常なし		異常でないこと	
味	—	異常なし		異常でないこと	
濁度	度	0.1	未満	2 度以下	
色度	度	1	未満	5 度以下	
残留塩素	mg/L	0.43		0.1 mg/L以上	
		以下余白			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 26年 2月 10日 ~ 平成 26年 2月 17日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. FCB01516
平成 26年 2月 17日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町九丁目38-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元木 宏



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（郡）						
採水場所	土成支所						
水源の名称	郡水源 <種別> 水道施設（浄水）						
受付日	平成 26年 2月 10日	天候	前日 晴	気温	4.0 °C		
採水日時	平成 26年 2月 10日	候	当日 雨	水温	12.0 °C		
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会						
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	8.0		200 mg/L以下			
pH値	—	7.21		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.34		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判 定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 26年 2月 10日 ~ 平成 26年 2月 17日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

