

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. FCB01665
平成 26年 3月 14日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目1-58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元木 宏



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（林・林第2）						
採水場所	阿波町文化センター						
水源の名称	林・林第2水源			〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	平成 26年 3月 10日	天候	前日	晴	気温	5.0 ℃	
採水日時	平成 26年 3月 10日	候	当日	晴	水温	8.0 ℃	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	4.0		200 mg/L以下			
pH値	—	7.12		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1 未満		2 度以下			
色度	度	1 未満		5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.34		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 26年 3月 10日 ~ 平成 26年 3月 13日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							




〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. FCB01666
平成 26年 3月 14日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町江野口58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元木 宏



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道(林第2)						
採水場所	林公民館						
水源の名称	林第2水源			〈種別〉水道施設(浄水)			
受付日	平成 26年 3月 10日	天候	前日	晴	気温	5.0 ℃	
採水日時	平成 26年 3月 10日	候	当日	晴	水温	13.0 ℃	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3	未満	3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	4.6		200 mg/L以下			
pH値	—	6.71		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.41		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 26年 3月 10日 ~ 平成 26年 3月 13日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							



〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1


No. FCB01667

平成 26年 3月 14日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町字上野段385-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(654)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元木 宏



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (王地)						
採水場所	勝命サブセンター						
水源の名称	王地水源			〈種別〉水道施設 (浄水)			
受付日	平成 26年 3月 10日	天候	前日	晴	気温	5.0 °C	
採水日時	平成 26年 3月 10日	候	当日	晴	水温	13.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	6.3		200 mg/L以下			
pH値	—	6.76		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.46		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 26年 3月 10日 ~ 平成 26年 3月 13日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. FCB01668
平成 26年 3月 14日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町字上野段385-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元木 宏



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道						
採水場所	伊沢北保育所						
水源の名称	伊沢谷水源			〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	平成 26年 3月 10日	天	前日	晴	気温	5.0 ℃	
採水日時	平成 26年 3月 10日	候	当日	晴	水温	7.0 ℃	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	5.9		200 mg/L以下			
pH値	—	7.20		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.34		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 26年 3月 10日 ~ 平成 26年 3月 13日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							



〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. FCB01669
平成 26年 3月 14日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町字野井58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元木 宏



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条）						
採水場所	地域福祉センター こすもす						
水源の名称	一条水源			〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	平成 26年 3月 10日	天	前日	晴	気温	5.0 °C	
採水日時	平成 26年 3月 10日	候	当日	晴	水温	14.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	5.57		10 mg/L以下			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	8.6		200 mg/L以下			
pH値	—	6.67		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1 未満		2 度以下			
色度	度	1 未満		5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.36		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 26年 3月 10日 ~ 平成 26年 3月 13日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							



〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. FCB01670
平成 26年 3月 14日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元木 宏



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (郡)						
採水場所	土成支所						
水源の名称	郡水源			〈種別〉水道施設 (浄水)			
受付日	平成 26年 3月 10日	天	前日	晴	気温	5.0 °C	
採水日時	平成 26年 3月 10日	候	当日	晴	水温	10.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	7.4		200 mg/L以下			
pH値	—	7.08		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.27		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 26年 3月 10日 ~ 平成 26年 3月 13日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. FCB01671
平成 26年 3月 14日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元木 宏



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（市場）						
採水場所	市場支所						
水源の名称	郷社前水源			〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	平成 26年 3月 10日	天	前日	晴	気温	5.0 °C	
採水日時	平成 26年 3月 10日	候	当日	晴	水温	15.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	3.27		10 mg/L以下			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	6.3		200 mg/L以下			
pH値	—	6.74		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1 未満		2 度以下			
色度	度	1 未満		5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.29		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 26年 3月 10日 ~ 平成 26年 3月 13日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							