

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生

### 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 26年 10月 8日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(林)		採取年月日	平成 26年 10月 8日	
採取場所	阿波町文化センター		天	前日	晴
水源の名称	林水源	<種別> 水道施設(浄水)	候	当日	晴
採取者氏名	河村 禎浩		気温	25.0 °C	
			水温	22.0 °C	
			<所属>一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	プロモホルム	mg/L	0.0004
大腸菌	—	不検出	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001	銅及びその化合物	mg/L	0.03
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.2
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	塩化物イオン	mg/L	5.1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	67.7
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.41	蒸発残留物	mg/L	120
フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	pH値	—	6.76
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	味	—	異常なし
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満	臭気	—	異常なし
塩素酸	mg/L	0.06 未満	色度	度	1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロホルム	mg/L	0.0002	残留塩素	mg/L	0.30
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	— 以下余白 —		
ジブromクロロメタン	mg/L	0.0005	判 定 上記検査項目については、水質基準に適合		
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0014			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満			
ブromジクロロメタン	mg/L	0.0003			
検査期間	平成 26年 10月 8日 ~ 平成 26年 10月 24日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. GAC00124  
平成 26年 10月 28日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町1-58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生

## 原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 26年 10月 8日	
水道名又は業務名	阿波市上水道 (郡)		採取年月日	平成 26年 10月 8日	
採取場所	着水池		天候	前日 晴	気温 25.0 °C
水源の名称	郡水源 <種別> 水道施設 (原水)		候	当日 晴	水温 18.0 °C
採取者氏名	河村 楨浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	17	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
大腸菌	—	不検出	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.6
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	—	6.99
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	味	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	色度	度	2
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	濁度	度	0.1 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.54	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.11	— 以下余白 —		
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02			
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.06			
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.1			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.006			
塩化物イオン	mg/L	4.2			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	44.4			
蒸発残留物	mg/L	94			
検査期間	平成 26年 10月 8日 ~ 平成 26年 10月 27日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					



771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. GBK00328  
平成 26年 10月 23日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町1番地58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



## 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 26年 10月 8日	
水道名又は業務名	阿波市上水道（土成）		採取年月日	平成 26年 10月 8日	
採取場所	土成支所		天候	前日 晴	気温 25.0℃
水源の名称	郡水源	<種別> 水道施設（浄水）	候	当日 晴	水温 21.0℃
採取者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
大腸菌	—	不検出	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.6
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	pH値	—	7.10
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	味	—	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.29	臭気	—	異常なし
塩素酸	mg/L	0.06 未満	色度	度	1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロホルム	mg/L	0.0033	残留塩素	mg/L	0.13
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	— 以下余白 —		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0013			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0071			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0025			
ブロモホルム	mg/L	0.0002 未満			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
塩化物イオン	mg/L	4.2			
判定	上記検査項目については、水質基準に適合				
検査期間	平成 26年 10月 8日 ~ 平成 26年 10月 23日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1




No. GCB00908  
平成 26年 10月 23日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町51番地58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条）		
採水場所	地域福祉センター こすもす		
水源の名称	一条水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	平成 26年 10月 8日	天候	前日 晴 気温 25.0 °C
採水日時	平成 26年 10月 8日	候	当日 晴 水温 24.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.64	10 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	7.4	200 mg/L以下
pH値	—	6.64	5.8 以上 8.6 以下
臭気	—	異常なし	異常でないこと
味	—	異常なし	異常でないこと
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
色度	度	1 未満	5 度以下
残留塩素	mg/L	0.20	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 26年 10月 8日 ~ 平成 26年 10月 23日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. GCB00909  
平成 26年 10月 23日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町1丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（市場）		
採水場所	市場支所		
水源の名称	郷社前水源 <種別> 水道施設（浄水）		
受付日	平成 26年 10月 8日	天候	前日 晴 気温 25.0 °C
採水日時	平成 26年 10月 8日	候	当日 晴 水温 22.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	6.43	10 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.6	3 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	6.7	200 mg/L以下
pH値	—	6.61	5.8 以上 8.6 以下
臭気	—	異常なし	異常でないこと
味	—	異常なし	異常でないこと
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
色度	度	1 未満	5 度以下
残留塩素	mg/L	0.21	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 26年 10月 8日 ~ 平成 26年 10月 23日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			




〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. GGC00391  
平成 26年 10月 16日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町1丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



### クリプト指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（土成）				
採水場所	水源地				
水源の名称	郡水源 <種別> 水道施設（原水）				
受付日	平成 26年 10月 8日	天候	前日 晴	気温	25.0 °C
採水日時	平成 26年 10月 8日	天候	当日 晴	水温	18.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
大腸菌	MPN/100mL	1.8	未満	—	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		—	
		以下余白			
判定	—				
検査期間	平成 26年 10月 8日 ~ 平成 26年 10月 16日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					

〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. GHT00052  
平成 26年 10月 31日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲町字上野段385-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



## クリプトスポリジウム等検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道						
採水場所	伊沢谷浄水場						
水源の名称	伊沢谷水源			〈種別〉水道施設（原水）			
受付日	平成 26年 10月 8日	天	前日	晴	気温	25.0 °C	
採水日時	平成 26年 10月 8日	候	当日	晴	水温	- °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
クリプトスポリジウム	-	不検出		-			
ジアルジア	-	不検出		-			
		以下余白					
判定	-						
検査期間	平成 26年 10月 8日 ~ 平成 26年 10月 31日						
検査方法	健水発第0330006号（平成19年3月30日）						
備考	試験は原水10Lについて行いました。						