

〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. HGC00332  
平成 27年 9月 16日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲町1-58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



### クリプト指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（林）				
採水場所	林水源地（取水井）				
水源の名称	林水源	＜種別＞水道施設（原水）			
受付日	平成 27年 9月 8日	天候	前日 雨	気温	24.0 °C
採水日時	平成 27年 9月 8日	天候	当日 雨	水温	- °C
採水者氏名	河村 禎浩	＜所属＞一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
大腸菌	MPN/100mL	1.8	未満	-	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		-	
		以下余白			
判定	-				
検査期間	平成 27年 9月 8日 ～ 平成 27年 9月 15日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					

〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. HGC00333  
平成 27年 9月 16日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町上野段385-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 雅夫



## クリプト指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（林）						
採水場所	水源地（取水井）						
水源の名称	林第2水源			〈種別〉水道施設（原水）			
受付日	平成 27年 9月 8日	天候	前日	雨	気温	24.0 °C	
採水日時	平成 27年 9月 8日	候	当日	雨	水温	- °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
大腸菌	MPN/100mL	1.8	未満	-			
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		-			
		以下余白					
判定	-						
検査期間	平成 27年 9月 8日 ~ 平成 27年 9月 15日						
検査方法	健水発 第0330006号による						
備考							

〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. HGC00334  
平成 27年 9月 16日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲町5-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



## クリプト指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（王地）				
採水場所	王地水源地（取水井）				
水源の名称	王地水源		＜種別＞ 水道施設（原水）		
受付日	平成 27年 9月 8日	天候	前日 雨	気温	24.0 °C
採水日時	平成 27年 9月 8日	候	当日 雨	水温	- °C
採水者氏名	河村 禎浩		＜所属＞ 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
大腸菌	MPN/100mL	1.8	未満	-	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		-	
		以下余白			
判定	-				
検査期間	平成 27年 9月 8日 ~ 平成 27年 9月 15日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					

〒 771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地 1



No. HCB00809  
平成 27年 9月 14日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中央町五丁目1番58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和夫



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（林・林第2）		
採水場所	阿波町文化センター		
水源の名称	林・林第2水源		<種別> 水道施設（浄水）
受付日	平成 27年 9月 8日	天候	前日 雨 気温 24.0 °C
採水日時	平成 27年 9月 8日	候	当日 雨 水温 26.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	6.7	200 mg/L以下
pH値	—	6.59	5.8 以上 8.6 以下
臭気	—	異常なし	異常でないこと
味	—	異常なし	異常でないこと
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
色度	度	1 未満	5 度以下
残留塩素	mg/L	0.32	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 27年 9月 8日 ~ 平成 27年 9月 14日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒 771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地 1



No. HCB00810  
平成 27年 9月 14日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中央町1-58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 邦子



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道(林第2)						
採水場所	林公民館						
水源の名称	林第2水源			〈種別〉水道施設(浄水)			
受付日	平成 27年	9月 8日	天候	前日	雨	気温	24.0 °C
採水日時	平成 27年	9月 8日	候	当日	雨	水温	24.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3	未満	3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	9.9		200 mg/L以下			
pH値	—	6.46		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.35		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 27年 9月 8日 ~ 平成 27年 9月 14日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地 1

No. HCB00811  
平成 27年 9月 14日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市生洲町58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和彦



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（王地）						
採水場所	勝命サブセンター						
水源の名称	王地水源			〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	平成 27年 9月 8日	天候	前日	雨	気温	24.0 °C	
採水日時	平成 27年 9月 8日	候	当日	雨	水温	26.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	9.2		200 mg/L以下			
pH値	—	6.55		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.23		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 27年 9月 8日 ~ 平成 27年 9月 14日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地 1



No. HCB00812  
平成 27年 9月 14日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市伊波町58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 邦夫



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道						
採水場所	伊沢北保育所						
水源の名称	伊沢谷水源			〈種別〉水道施設 (浄水)			
受付日	平成 27年 9月 8日	天	前日	雨	気温	24.0 °C	
採水日時	平成 27年 9月 8日	候	当日	雨	水温	21.5 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.7		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	8.0		200 mg/L以下			
pH値	—	7.22		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.10		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 27年 9月 8日 ~ 平成 27年 9月 14日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. HCB00813  
平成 27年 9月 14日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 邦彦



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条）						
採水場所	地域福祉センター こすもす						
水源の名称	一条水源			〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	平成 27年 9月 8日	天候	前日	雨	気温	24.0 °C	
採水日時	平成 27年 9月 8日	候	当日	雨	水温	24.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.21		10 mg/L以下			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	7.1		200 mg/L以下			
pH値	—	6.55		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1 未満		2 度以下			
色度	度	1 未満		5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.20		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 27年 9月 8日 ~ 平成 27年 9月 14日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							



〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. HCB00814  
平成 27年 9月 14日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町上野段385-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和彦



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (郡)						
採水場所	土成支所						
水源の名称	郡水源 <種別> 水道施設 (浄水)						
受付日	平成 27年 9月 8日	天候	前日	雨	気温	24.0 °C	
採水日時	平成 27年 9月 8日	候	当日	雨	水温	23.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会						
検査項目	単位	検査結果			水質基準		
一般細菌数	個/mL	0			100 以下		
大腸菌	—	不検出			検出されないこと		
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.6			3 mg/L以下		
塩化物イオン	mg/L	5.9			200 mg/L以下		
pH値	—	7.03			5.8 以上 8.6 以下		
臭気	—	異常なし			異常でないこと		
味	—	異常なし			異常でないこと		
濁度	度	0.5			2 度以下		
色度	度	1 未満			5 度以下		
残留塩素	mg/L	0.30			0.1 mg/L以上		
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 27年 9月 8日 ~ 平成 27年 9月 14日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. HCB00815  
平成 27年 9月 14日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市生洲町五丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 邦彦



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（市場）				
採水場所	阿波市役所				
水源の名称	郷社前水源		〈種別〉水道施設（浄水）		
受付日	平成 27年 9月 8日	天候	前日 雨	気温	24.0 °C
採水日時	平成 27年 9月 8日	候	当日 雨	水温	22.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩 〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
一般細菌数	個/mL	0		100 以下	
大腸菌	—	不検出		検出されないこと	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	7.33		10 mg/L以下	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.6		3 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L	9.9		200 mg/L以下	
pH値	—	6.76		5.8 以上 8.6 以下	
臭気	—	異常なし		異常でないこと	
味	—	異常なし		異常でないこと	
濁度	度	0.1 未満		2 度以下	
色度	度	1 未満		5 度以下	
残留塩素	mg/L	0.12		0.1 mg/L以上	
		以下余白			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 27年 9月 8日 ~ 平成 27年 9月 14日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					