

771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. HBK00049
平成 27年 5月 20日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 利生

浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課			受付年月日	平成 27年 5月 11日			
水道名又は業務名	阿波市上水道(一条)			採取年月日	平成 27年 5月 11日			
採取場所	地域福祉センター こすもす			天	前日	晴	気温	25.0℃
水源の名称	一条水源 <種別> 水道施設(浄水)			候	当日	晴	水温	20.0℃
採取者氏名	河村 禎浩			<所属>一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果		検査項目	単位	検査結果		
一般細菌	個/mL	0		有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		
大腸菌	—	不検出		pH値	—	6.50		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004	未満	味	—	異常なし		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001	未満	臭気	—	異常なし		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.38		色度	度	1 未満		
塩素酸	mg/L	0.06	未満	濁度	度	0.1 未満		
クロロ酢酸	mg/L	0.002	未満	残留塩素	mg/L	0.20		
クロロホルム	mg/L	0.0002	未満	— 以下余白 —				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満						
ジブromクロロメタン	mg/L	0.0011						
臭素酸	mg/L	0.001	未満					
総トリハロメタン	mg/L	0.0026						
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002	未満					
ブromジクロロメタン	mg/L	0.0004						
ブromホルム	mg/L	0.0011						
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008	未満					
塩化物イオン	mg/L	9.0						
判定	上記検査項目については、水質基準に適合							
検査期間	平成 27年 5月 11日 ~ 平成 27年 5月 18日							
検査方法	厚生労働省告示第261号による							
備考								


〒 771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地 1



No. HCB00179
平成 27年 5月 20日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課					
水道名又は業務名	阿波市上水道（林・林第2）					
採水場所	阿波町文化センター					
水源の名称	林・林第2水源		〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	平成 27年 5月 11日	天候	前日	晴	気温	25.0 °C
採水日時	平成 27年 5月 11日	候	当日	晴	水温	22.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準		
一般細菌数	個/mL	0		100 以下		
大腸菌	—	不検出		検出されないこと		
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		3 mg/L以下		
塩化物イオン	mg/L	4.1		200 mg/L以下		
pH値	—	6.78		5.8 以上 8.6 以下		
臭気	—	異常なし		異常でないこと		
味	—	異常なし		異常でないこと		
濁度	度	0.1 未満		2 度以下		
色度	度	1 未満		5 度以下		
残留塩素	mg/L	0.32		0.1 mg/L以上		
		以下余白				
判定	上記項目につき水質基準に適合					
検査期間	平成 27年 5月 11日 ~ 平成 27年 5月 18日					
検査方法	厚生労働省告示第261号による					
備考						

〒 771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地 1



No. HCB00180
平成 27年 5月 20日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1-58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道(林第2)						
採水場所	林公民館						
水源の名称	林第2水源			〈種別〉水道施設(浄水)			
受付日	平成 27年 5月 11日	天	前日	晴	気温	25.0 °C	
採水日時	平成 27年 5月 11日	候	当日	晴	水温	21.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果			水質基準		
一般細菌数	個/mL	0			100 以下		
大腸菌	—	不検出			検出されないこと		
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満			3 mg/L以下		
塩化物イオン	mg/L	4.9			200 mg/L以下		
pH値	—	6.62			5.8 以上 8.6 以下		
臭気	—	異常なし			異常でないこと		
味	—	異常なし			異常でないこと		
濁度	度	0.1 未満			2 度以下		
色度	度	1 未満			5 度以下		
残留塩素	mg/L	0.35			0.1 mg/L以上		
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 27年 5月 11日 ~ 平成 27年 5月 18日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地 1



No. HCB00181
平成 27年 5月 20日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（玉地）				
採水場所	勝命サブセンター				
水源の名称	玉地水源		〈種別〉水道施設（浄水）		
受付日	平成 27年 5月 11日	天候	前日 晴	気温	25.0 °C
採水日時	平成 27年 5月 11日	候	当日 晴	水温	23.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
一般細菌数	個/mL	0		100 以下	
大腸菌	—	不検出		検出されないこと	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3	未満	3 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L	6.5		200 mg/L以下	
pH値	—	6.61		5.8 以上 8.6 以下	
臭気	—	異常なし		異常でないこと	
味	—	異常なし		異常でないこと	
濁度	度	0.1	未満	2 度以下	
色度	度	1	未満	5 度以下	
残留塩素	mg/L	0.37		0.1 mg/L以上	
		以下余白			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 27年 5月 11日 ~ 平成 27年 5月 18日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒 771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地 1



No. HCB00182
平成 27年 5月 20日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1-58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道						
採水場所	伊沢北保育所						
水源の名称	伊沢谷水源			〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	平成 27年 5月 11日	天	前日	晴	気温	25.0 °C	
採水日時	平成 27年 5月 11日	候	当日	晴	水温	18.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3	未満	3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	6.2		200 mg/L以下			
pH値	—	7.35		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.39		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 27年 5月 11日 ~ 平成 27年 5月 18日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. HCB00183
平成 27年 5月 20日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道 (郡)				
採水場所	土成支所				
水源の名称	郡水源 <種別> 水道施設 (浄水)				
受付日	平成 27年 5月 11日	天	前日	晴	気温 25.0 °C
採水日時	平成 27年 5月 11日	候	当日	晴	水温 20.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
一般細菌数	個/mL	0		100 以下	
大腸菌	—	不検出		検出されないこと	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5		3 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L	8.1		200 mg/L以下	
pH値	—	7.16		5.8 以上 8.6 以下	
臭気	—	異常なし		異常でないこと	
味	—	異常なし		異常でないこと	
濁度	度	0.6		2 度以下	
色度	度	2		5 度以下	
残留塩素	mg/L	0.21		0.1 mg/L以上	
		以下余白			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 27年 5月 11日 ~ 平成 27年 5月 18日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					