




阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町58-1
TEL 088(655)1112
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 利生



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課			受付年月日	平成 27年 11月 9日			
水道名又は業務名	阿波市上水道(一条)			採取年月日	平成 27年 11月 9日			
採取場所	地域福祉センター こすもす			天候	前日	雨	気温	20.0℃
水源の名称	一条水源 <種別> 水道施設(浄水)			候	当日	雨	水温	20.5℃
採取者氏名	河村 禎浩			<所属>一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果		検査項目	単位	検査結果		
一般細菌	個/mL	0		有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		
大腸菌	—	不検出		pH値	—	6.79		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004	未満	味	—	異常なし		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001	未満	臭気	—	異常なし		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	3.96		色度	度	1 未満		
塩素酸	mg/L	※	0.08	濁度	度	0.1 未満		
クロロ酢酸	mg/L	0.002	未満	残留塩素	mg/L	0.20		
クロロホルム	mg/L	0.0002	未満	— 以下余白 —				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002	未満					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0008						
臭素酸	mg/L	0.001	未満					
総トリハロメタン	mg/L	0.0020						
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002	未満					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0003						
ブロモホルム	mg/L	0.0009						
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008	未満					
塩化物イオン	mg/L	7.5						
判定	上記検査項目については、水質基準に適合							
検査期間	平成 27年 11月 9日 ~ 平成 27年 11月 18日							
検査方法	厚生労働省告示第261号による							
備考								

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。

771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1




No. HBK00363
平成 27年 11月 19日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町上野段385-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(824)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課			受付年月日	平成 27年 11月 9日			
水道名又は業務名	阿波市上水道 (市場)			採取年月日	平成 27年 11月 9日			
採取場所	阿波市役所			天候	前日	雨	気温	20.0 °C
水源の名称	郷社前水源	<種別> 水道施設 (浄水)		候	当日	雨	水温	19.0 °C
採取者氏名	河村 禎浩			<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果		検査項目	単位	検査結果		
一般細菌	個/mL	0		有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5		
大腸菌	—	不検出		pH値	—	6.76		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004	未満	味	—	異常なし		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001	未満	臭気	—	異常なし		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	7.10		色度	度	1	未満	
塩素酸	mg/L	0.06	未満	濁度	度	0.1	未満	
クロロ酢酸	mg/L	0.002	未満	残留塩素	mg/L	0.22		
クロロホルム	mg/L	0.0006		— 以下余白 —				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002	未満					
ジプロモクロロメタン	mg/L	0.0025						
臭素酸	mg/L	0.001	未満					
総トリハロメタン	mg/L	0.0056						
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002	未満					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0015						
ブロモホルム	mg/L	0.0010						
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008	未満					
塩化物イオン	mg/L	8.1						
判定	上記検査項目については、水質基準に適合							
検査期間	平成 27年 11月 9日 ~ 平成 27年 11月 18日							
検査方法	厚生労働省告示第261号による							
備考								

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町58-1
TEL 088(655)1112
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 27年 11月 9日	
水道名又は業務名	阿波市上水道 (一条)		採取年月日	平成 27年 11月 9日	
採取場所	水源地 (旧井戸) 蛇口		天候	前日 雨	気温 20.0 °C
水源の名称	一条水源No. 1	<種別> 水道施設 (原水)	候	当日 雨	水温 18.0 °C
採取者氏名	河村 慎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
大腸菌	—	不検出	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	—	6.44
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	味	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	色度	度	1 未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	濁度	度	0.1 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.25	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	— 以下余白 —		
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04			
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.05			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
銅及びその化合物	mg/L	0.01			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	11.7			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満			
塩化物イオン	mg/L	9.2			
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	88.5			
蒸発残留物	mg/L	202			
検査期間	平成 27年 11月 9日 ~ 平成 27年 11月 18日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町字上野段385-1
TEL 088(655)1112 (FAX 088(655)3130)
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 利生



原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 27年 11月 9日	
水道名又は業務名	阿波市上水道 (一条)		採取年月日	平成 27年 11月 9日	
採取場所	水源地 (新井戸) 蛇口		天候	前日 雨	気温 20.0 °C
水源の名称	一条水源No. 2	<種別> 水道施設 (原水)	候	当日 雨	水温 18.0 °C
採取者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
大腸菌	—	不検出	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	—	6.44
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	味	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	色度	度	1 未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	濁度	度	0.1 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.23	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	— 以下余白 —		
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04			
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			
1s-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.03			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	12.5			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満			
塩化物イオン	mg/L	9.6			
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	91.2			
蒸発残留物	mg/L	206			
検査期間	平成 27年 11月 9日 ~ 平成 27年 11月 18日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒 771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地 1



No. HCB01122
平成 27年 11月 16日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町切幡字古田201番地1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（林・林第2）		
採水場所	阿波町文化センター		
水源の名称	林・林第2水源 <種別> 水道施設（浄水）		
受付日	平成 27年 11月 9日	天候	前日 雨 気温 20.0 °C
採水日時	平成 27年 11月 9日	候	当日 雨 水温 19.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	4.5	200 mg/L以下
pH値	—	6.83	5.8 以上 8.6 以下
臭気	—	異常なし	異常でないこと
味	—	異常なし	異常でないこと
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
色度	度	1 未満	5 度以下
残留塩素	mg/L	0.26	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 27年 11月 9日 ~ 平成 27年 11月 13日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒 771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地 1



No. HCB01123
平成 27年 11月 16日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町古田201番地1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道(林第2)						
採水場所	林公民館						
水源の名称	林第2水源			〈種別〉水道施設(浄水)			
受付日	平成 27年 11月 9日	天	前日	雨	気温	20.0 °C	
採水日時	平成 27年 11月 9日	候	当日	雨	水温	19.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3	未満	3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	10.7		200 mg/L以下			
pH値	—	6.59		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.38		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 27年 11月 9日 ~ 平成 27年 11月 13日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地 1



No. HCB01124
平成 27年 11月 16日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町古田58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（玉地）				
採水場所	勝命サブセンター				
水源の名称	玉地水源 <種別> 水道施設（浄水）				
受付日	平成 27年 11月 9日	天候	前日 雨	気温	20.0 °C
採水日時	平成 27年 11月 9日	候	当日 雨	水温	20.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
一般細菌数	個/mL	0		100 以下	
大腸菌	—	不検出		検出されないこと	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4		3 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L	9.6		200 mg/L以下	
pH値	—	6.58		5.8 以上 8.6 以下	
臭気	—	異常なし		異常でないこと	
味	—	異常なし		異常でないこと	
濁度	度	0.1	未満	2 度以下	
色度	度	1	未満	5 度以下	
残留塩素	mg/L	0.25		0.1 mg/L以上	
		以下余白			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 27年 11月 9日 ~ 平成 27年 11月 13日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒 771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地 1



No. HCB01125
平成 27年 11月 16日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町古田201番地58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道				
採水場所	伊沢北保育所				
水源の名称	伊沢谷水源		〈種別〉水道施設（浄水）		
受付日	平成 27年 11月 9日	天候	前日 雨	気温	20.0 °C
採水日時	平成 27年 11月 9日	候	当日 雨	水温	17.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
一般細菌数	個/mL	0		100 以下	
大腸菌	—	不検出		検出されないこと	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4		3 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L	5.8		200 mg/L以下	
pH値	—	7.55		5.8 以上 8.6 以下	
臭気	—	異常なし		異常でないこと	
味	—	異常なし		異常でないこと	
濁度	度	0.3		2 度以下	
色度	度	2		5 度以下	
残留塩素	mg/L	0.10		0.1 mg/L以上	
		以下余白			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 27年 11月 9日 ~ 平成 27年 11月 13日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. HCB01126
平成 27年 11月 16日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町大字市場字上野段385-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（郡）				
採水場所	土成支所				
水源の名称	郡水源 <種別> 水道施設（浄水）				
受付日	平成 27年 11月 9日	天候	前日 雨	気温	20.0 °C
採水日時	平成 27年 11月 9日	候	当日 雨	水温	20.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果	水質基準		
一般細菌数	個/mL	0	100 以下		
大腸菌	—	不検出	検出されないこと		
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4	3 mg/L以下		
塩化物イオン	mg/L	10.0	200 mg/L以下		
pH値	—	7.14	5.8 以上 8.6 以下		
臭気	—	異常なし	異常でないこと		
味	—	異常なし	異常でないこと		
濁度	度	0.2	2 度以下		
色度	度	1	5 度以下		
残留塩素	mg/L	0.27	0.1 mg/L以上		
		以下余白			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 27年 11月 9日 ~ 平成 27年 11月 13日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

