

771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1




No. HBK00481
平成 28年 1月 14日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町5丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 伸



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 28年 1月 5日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(林第2)		採取年月日	平成 28年 1月 5日	
採取場所	林公民館		天 前日	晴	気温 12.0℃
水源の名称	林第2水源 <種別> 水道施設(浄水)		候 当日	曇	水温 12.0℃
採取者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
大腸菌	—	不検出	pH値	—	6.75
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.62	色度	度	1 未満
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.25
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	— 以下余白 —		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0002			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0004			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
ブロモホルム	mg/L	0.0002			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
塩化物イオン	mg/L	6.5			
判定	上記検査項目については、水質基準に適合				
検査期間	平成 28年 1月 5日 ~ 平成 28年 1月 13日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. HBK00482
平成 28年 1月 14日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目158-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(621)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和久



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 28年 1月 5日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(王地)		採取年月日	平成 28年 1月 5日	
採取場所	勝命サブセンター		天候	前日 晴	気温 12.0℃
水源の名称	王地水源 <種別> 水道施設(浄水)		候	当日 曇	水温 14.0℃
採取者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3
大腸菌	—	不検出	pH値	—	6.55
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.60	色度	度	1 未満
塩素酸	mg/L ※	0.08	濁度	度	0.1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.55
クロロホルム	mg/L	0.0003	— 以下余白 —		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ジブromクロロメタン	mg/L	0.0009			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0021			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ブromジクロロメタン	mg/L	0.0005			
ブromホルム	mg/L	0.0004			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
塩化物イオン	mg/L	7.7			
判定	上記検査項目については、水質基準に適合				
検査期間	平成 28年 1月 5日 ~ 平成 28年 1月 13日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。

771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. HBK00484
平成 28年 1月 14日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町大字市場字上野段385-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 邦夫



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 28年 1月 5日	
水道名又は業務名	阿波市上水道（土成）		採取年月日	平成 28年 1月 5日	
採取場所	土成支所		天候	前日 晴	気温 12.0℃
水源の名称	郡水源 <種別> 水道施設（浄水）		候	当日 曇	水温 14.0℃
採取者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	有機物（全有機炭素TOCの量）	mg/L	0.4
大腸菌	—	不検出	pH値	—	7.14
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	3.59	色度	度	1
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.3
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.27
クロロホルム	mg/L	0.0005	— 以下余白 —		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ジブromクロロメタン	mg/L	0.0019			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0042			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ブromジクロロメタン	mg/L	0.0011			
ブromホルム	mg/L	0.0007			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
塩化物イオン	mg/L	7.6			
判定	上記検査項目については、水質基準に適合				
検査期間	平成 28年 1月 5日 ~ 平成 28年 1月 13日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					


〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. HGC00559
平成 28年 1月 12日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市上野段字上野 58-1
TEL 088(655)1112 FAX (0887(0)4)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和之



クリプト指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課					
水道名又は業務名	阿波市上水道（土成）					
採水場所	水源地					
水源の名称	郡水源 <種別> 水道施設（原水）					
受付日	平成 28年 1月 5日	天	前日	晴	気温	12.0 °C
採水日時	平成 28年 1月 5日	候	当日	曇	水温	— °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会					
検査項目	単位	検査結果		水質基準		
大腸菌	MPN/100mL	1.8	未満	—		
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		—		
		以下余白				
判定	—					
検査期間	平成 28年 1月 5日 ~ 平成 28年 1月 8日					
検査方法	健水発 第0330006号による					
備考						

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. HGC00560
平成 28年 1月 12日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町大字市場字上野段385-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和彦



クリプト指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）						
採水場所	取水井（浄水場内）						
水源の名称	郷社前水源（浅井戸3m）			〈種別〉水道施設（原水）			
受付日	平成 28年 1月 5日	天	前日	晴	気温	12.0 °C	
採水日時	平成 28年 1月 5日	候	当日	曇	水温	— °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
大腸菌	MPN/100mL	1.8	未満	—			
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		—			
		以下余白					
判定	—						
検査期間	平成 28年 1月 5日 ~ 平成 28年 1月 8日						
検査方法	健水発 第0330006号による						
備考							

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. HGC00561
平成 28年 1月 12日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市東町2丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX (088(655))3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和子



クリプト指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道 (郷社前)				
採水場所	取水井				
水源の名称	郷社前水源 (浅井戸 5m)		＜種別＞ 水道施設 (原水)		
受付日	平成 28年 1月 5日	天	前日	晴	気温 12.0 °C
採水日時	平成 28年 1月 5日	候	当日	曇	水温 - °C
採水者氏名	河村 禎浩		＜所属＞ 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満		-	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		-	
		以下余白			
判定	-				
検査期間	平成 28年 1月 5日 ~ 平成 28年 1月 8日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. HGC00562
平成 28年 1月 12日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町字上野段58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和夫



クリプト指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (大野島水源)						
採水場所	取水ポンプ						
水源の名称	大野島水源			〈種別〉水道施設 (原水)			
受付日	平成 28年 1月 5日	天	前日	晴	気温	12.0 °C	
採水日時	平成 28年 1月 5日	候	当日	曇	水温	— °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満		—			
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		—			
		以下余白					
判定	—						
検査期間	平成 28年 1月 5日 ~ 平成 28年 1月 8日						
検査方法	健水発 第0330006号による						
備考							

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. HCB01394
平成 28年 1月 8日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町字上野段385-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和久



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条）						
採水場所	地域福祉センター こすもす						
水源の名称	一条水源			〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	平成 28年 1月 5日	天	前日	晴	気温	12.0 °C	
採水日時	平成 28年 1月 5日	候	当日	曇	水温	16.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.51		10 mg/L以下			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3	未満	3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	8.0		200 mg/L以下			
pH値	—	6.56		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.18		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 28年 1月 5日 ~ 平成 28年 1月 8日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. HCB01395
平成 28年 1月 8日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町大字市場字上野段385-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1310
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和之



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道 (市場)		
採水場所	阿波市役所		
水源の名称	郷社前水源 <種別> 水道施設 (浄水)		
受付日	平成 28年 1月 5日	天候	前日 晴 気温 12.0 °C
採水日時	平成 28年 1月 5日	候	当日 曇 水温 15.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	5.97	10 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4	3 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	7.4	200 mg/L以下
pH値	—	6.80	5.8 以上 8.6 以下
臭気	—	異常なし	異常でないこと
味	—	異常なし	異常でないこと
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
色度	度	1 未満	5 度以下
残留塩素	mg/L	0.20	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 28年 1月 5日 ~ 平成 28年 1月 8日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			