

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道課

殿

No. JAC00039
平成 29年 6月 19日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市川町字丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生

原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 29年 6月 6日		
水道名又は業務名	阿波市上水道(林)		採取年月日	平成 29年 6月 6日		
採水場所	林水源地(取水井)		天 前日	晴	気温	27.0℃
水源の名称	林水源					

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道課

殿

No. JAC00040

平成 29年 6月 19 日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市川町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生

原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課			受付年月日		平成 29年 6月 6日					
水道名又は業務名	阿波市上水道（林）			採取年月日		平成 29年 6月 6日					
採水場所	水源地（取水井）			天	前日	晴		気温	27.0℃		
水源の名称	林第2水源			＜種別＞水道施設（原水）		候	当日	晴		水温	—
採水者氏名	河村 禎浩			＜所属＞一般社団法人徳島県薬剤師会							
検査項目		単位		検査結果		検査項目		単位		検査結果	
一般細菌数		個/mL		0		陰イオン界面活性剤		mg/L		0.02 未満	
大腸菌		—		不検出		ジェオスミン		mg/L		0.000001 未満	
カドミウム及びその化合物		mg/L		0.0003 未満		2-メチルイソボルネオール		mg/L		0.000001 未満	
水銀及びその化合物		mg/L		0.00005 未満		非イオン界面活性剤		mg/L		0.002 未満	
セレン及びその化合物		mg/L		0.001 未満		フェノール類		mg/L		0.0005 未満	
鉛及びその化合物		mg/L		0.002		有機物（全有機炭素TOCの量）		mg/L		0.3 未満	
ヒ素及びその化合物		mg/L		0.001 未満		pH値		—		6.70	
六価クロム及びその化合物		mg/L		0.005 未満		味		—		—	
亜硝酸態窒素		mg/L		0.004 未満		臭気		—		異常なし	
シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L		0.001 未満		色度		度		1 未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L		1.02		濁度		度		0.1 未満	
フッ素及びその化合物		mg/L		0.08		— 以下余白 —					
ホウ素及びその化合物		mg/L		0.02							
四塩化炭素		mg/L		0.0002 未満							
1,4-ジオキサン		mg/L		0.005 未満							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L		0.0002 未満							
ジクロロメタン		mg/L		0.0002 未満							
テトラクロロエチレン		mg/L		0.0002 未満							
トリクロロエチレン		mg/L		0.0002 未満							
ベンゼン		mg/L		0.0002 未満							
亜鉛及びその化合物		mg/L		0.02							
アルミニウム及びその化合物		mg/L		0.01 未満							
鉄及びその化合物		mg/L		0.03 未満							
銅及びその化合物		mg/L		0.07							
ナトリウム及びその化合物		mg/L		5.5							
マンガン及びその化合物		mg/L		0.001 未満							
塩化物イオン		mg/L		4.2							
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		mg/L		39.6							
蒸発残留物		mg/L		71							
検査期間		平成 29年 6月 6日 ～ 平成 29年 6月 19日									
検査方法		厚生労働省告示第261号による									
備考											

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道課



殿

No. JAC00041

平成 29年 6月 19 日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生

原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 29年 6月 6日		
水道名又は業務名	阿波市上水道(王地)		採取年月日	平成 29年 6月 6日		
採水場所	王地水源(取水井)		天候	前日	晴	気温 27.0℃
水源の名称	王地水源 <種別> 水道施設(原水)		候	当日	晴	水温 —
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果	
一般細菌数	個/mL	0	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	
大腸菌	—	不検出	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	—	6.58	
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	味	—	—	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	臭気	—	異常なし	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	色度	度	1 未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.12	濁度	度	0.1 未満	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.1	— 以下 余 白 —			
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.03				
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満				
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満				
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満				
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.03				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満				
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満				
銅及びその化合物	mg/L	0.01				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.3				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満				
塩化物イオン	mg/L	8.1				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	69.5				
蒸発残留物	mg/L	132				
検査期間	平成 29年 6月 6日 ~ 平成 29年 6月 19日					
検査方法	厚生労働省告示第261号による					
備考						

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道課

殿

No. JAC00042

平成 29年 6月 19日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町丁丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生

原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課				受付年月日		平成 29年 6月 6日			
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道				採取年月日		平成 29年 6月 6日			
採水場所	伊沢谷浄水場				天	前日	晴		気温	27.0℃
水源の名称	伊沢谷水源 <種別> 水道施設（原水）				候	当日	晴		水温	—
採水者氏名	河村 禎浩				<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会					
検査項目		単位		検査結果	検査項目		単位		検査結果	
一般細菌数		個/mL		20	陰イオン界面活性剤		mg/L		0.02 未満	
大腸菌		—		不検出	ジェオスミン		mg/L		0.000001 未満	
カドミウム及びその化合物		mg/L		0.0003 未満	2-メチルイソボルネオール		mg/L		0.000001 未満	
水銀及びその化合物		mg/L		0.00005 未満	非イオン界面活性剤		mg/L		0.002 未満	
セレン及びその化合物		mg/L		0.001 未満	フェノール類		mg/L		0.0005 未満	
鉛及びその化合物		mg/L		0.001 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)		mg/L		0.5	
ヒ素及びその化合物		mg/L		0.001 未満	pH値		—		7.35	
六価クロム及びその化合物		mg/L		0.005 未満	味		—		—	
亜硝酸態窒素		mg/L		0.004 未満	臭気		—		異常なし	
シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L		0.001 未満	色度		度		2	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L		1.05	濁度		度		0.6	
フッ素及びその化合物		mg/L		0.05	— 以下 余 白 —					
ホウ素及びその化合物		mg/L		0.04						
四塩化炭素		mg/L		0.0002 未満						
1,4-ジオキサン		mg/L		0.005 未満						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L		0.0002 未満						
ジクロロメタン		mg/L		0.0002 未満						
テトラクロロエチレン		mg/L		0.0002 未満						
トリクロロエチレン		mg/L		0.0002 未満						
ベンゼン		mg/L		0.0002 未満						
亜鉛及びその化合物		mg/L		0.01 未満						
アルミニウム及びその化合物		mg/L		0.11						
鉄及びその化合物		mg/L		0.03 未満						
銅及びその化合物		mg/L		0.01 未満						
ナトリウム及びその化合物		mg/L		9.6						
マンガン及びその化合物		mg/L		0.001 未満						
塩化物イオン		mg/L		4						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L		40.6						
蒸発残留物		mg/L		90						
検査期間		平成 29年 6月 6日 ～ 平成 29年 6月 19日								
検査方法		厚生労働省告示第261号による								
備考										

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道課

殿

No. JCB00344

平成 29年 6月 14日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町字古田58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（林・林第2）				
採水場所	阿波町文化センター				
水源の名称	林・林第2水源		〈種別〉水道施設（浄水）		
受付日	平成 29年 6月 6日	天 前日	晴	気温	27.0 ℃
採水日時	平成 29年 6月 6日	候 当日	晴	水温	24.0 ℃
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位		検査結果	水質基準	
一般細菌数	個/mL		0	100 以下	
大腸菌	—		不検出	検出されないこと	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L		0.3 未満	3 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L		4.3	200 mg/L以下	
pH値	—		6.77	5.8 以上 8.6 以下	
臭気	—		異常なし	異常でないこと	
味	—		異常なし	異常でないこと	
濁度	度		0.1 未満	2 度以下	
色度	度		1 未満	5 度以下	
残留塩素	mg/L		0.22	0.1 mg/L以上	
			以下余白		
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 29年 6月 6日 ～ 平成 29年 6月 14日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道課

殿

No. JCB00345

平成 29年 6月 14日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道(林第2)				
採水場所	林公民館				
水源の名称	林第2水源		〈種別〉水道施設(浄水)		
受付日	平成 29年 6月 6日	天 前日	晴	気温	27.0 °C
採水日時	平成 29年 6月 6日	候 当日	晴	水温	21.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位		検査結果	水質基準	
一般細菌数	個/mL		0	100 以下	
大腸菌	—		不検出	検出されないこと	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L		0.3 未満	3 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L		4.4	200 mg/L以下	
pH値	—		6.70	5.8 以上 8.6 以下	
臭気	—		異常なし	異常でないこと	
味	—		異常なし	異常でないこと	
濁度	度		0.1 未満	2 度以下	
色度	度		1 未満	5 度以下	
残留塩素	mg/L		0.34	0.1 mg/L以上	
			以下余白		
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 29年 6月 6日 ~ 平成 29年 6月 14日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道課

殿

No. JCB00346

平成 29年 6月 14 日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中央町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（王地）				
採水場所	勝命サブセンター				
水源の名称	王地水源		〈種別〉水道施設（浄水）		
受付日	平成 29年 6月 6日	天 前日	晴	気温	27.0 ℃
採水日時	平成 29年 6月 6日	候 当日	晴	水温	25.0 ℃
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位		検査結果	水 質 基 準	
一般細菌数	個/mL		0	100 以下	
大腸菌	—		不検出	検出されないこと	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L		0.3 未満	3 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L		8.1	200 mg/L以下	
pH値	—		6.61	5.8 以上 8.6 以下	
臭気	—		異常なし	異常でないこと	
味	—		異常なし	異常でないこと	
濁度	度		0.1 未満	2 度以下	
色度	度		1 未満	5 度以下	
残留塩素	mg/L		0.30	0.1 mg/L以上	
			以下余白		
判 定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 29年 6月 6日 ～ 平成 29年 6月 14日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備 考					

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道課

殿

No. JCB00347

平成 29年 6月 14日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市平洲町字古田58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道				
採水場所	伊沢北保育所				
水源の名称	伊沢谷水源		〈種別〉水道施設（浄水）		
受付日	平成 29年 6月 6日	天	前日	晴	気温 27.0 ℃
採水日時	平成 29年 6月 6日	候	当日	晴	水温 17.0 ℃
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位		検査結果	水質基準	
一般細菌数	個/mL		0	100 以下	
大腸菌	—		不検出	検出されないこと	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L		0.4	3 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L		5.9	200 mg/L以下	
pH値	—		7.54	5.8 以上 8.6 以下	
臭気	—		異常なし	異常でないこと	
味	—		異常なし	異常でないこと	
濁度	度		0.1 未満	2 度以下	
色度	度		1 未満	5 度以下	
残留塩素	mg/L		0.23	0.1 mg/L以上	
			以下余白		
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 29年 6月 6日 ～ 平成 29年 6月 14日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道課

殿

No. JCB00348

平成 29年 6月 14日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条）				
採水場所	地域福祉センター こすもす				
水源の名称	一条水源		〈種別〉水道施設（浄水）		
受付日	平成 29年 6月 6日	天 前日	晴	気温	27.0 ℃
採水日時	平成 29年 6月 6日	候 当日	晴	水温	21.0 ℃
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位		検査結果	水質基準	
一般細菌数	個/mL		0	100 以下	
大腸菌	—		不検出	検出されないこと	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		4.68	10 mg/L以下	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L		0.3 未満	3 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L		8.4	200 mg/L以下	
pH値	—		6.63	5.8 以上 8.6 以下	
臭気	—		異常なし	異常でないこと	
味	—		異常なし	異常でないこと	
濁度	度		0.1 未満	2 度以下	
色度	度		1 未満	5 度以下	
残留塩素	mg/L		0.25	0.1 mg/L以上	
			以下余白		
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 29年 6月 6日 ～ 平成 29年 6月 14日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道課

殿

No. JCB00349

平成 29年 6月 14日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市平洲町4丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（郡）				
採水場所	土成支所				
水源の名称	郡水源		＜種別＞ 水道施設（浄水）		
受付日	平成 29年 6月 6日	天 前日	晴	気温	27.0 ℃
採水日時	平成 29年 6月 6日	候 当日	晴	水温	21.0 ℃
採水者氏名	河村 禎浩		＜所属＞ 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位		検査結果	水質基準	
一般細菌数	個/mL		0	100 以下	
大腸菌	—		不検出	検出されないこと	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L		0.4	3 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L		7.4	200 mg/L以下	
pH値	—		7.10	5.8 以上 8.6 以下	
臭気	—		異常なし	異常でないこと	
味	—		異常なし	異常でないこと	
濁度	度		0.1	2 度以下	
色度	度		1 未満	5 度以下	
残留塩素	mg/L		0.30	0.1 mg/L以上	
			以下余白		
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 29年 6月 6日 ～ 平成 29年 6月 14日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道課

殿

No. JCB00350

平成 29年 6月 14日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町中1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課			
水道名又は業務名	阿波市上水道（市場）			
採水場所	阿波市役所			
水源の名称	郷社前水源		〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	平成 29年 6月 6日	天 前日	晴	気温 27.0 ℃
採水日時	平成 29年 6月 6日	候 当日	晴	水温 22.0 ℃
採水者氏名	河村 禎浩			
	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位		検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL		0	100 以下
大腸菌	—		不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		3.37	10 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L		0.3 未満	3 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L		7.9	200 mg/L以下
pH値	—		6.82	5.8 以上 8.6 以下
臭気	—		異常なし	異常でないこと
味	—		異常なし	異常でないこと
濁度	度		0.1 未満	2 度以下
色度	度		1 未満	5 度以下
残留塩素	mg/L		0.28	0.1 mg/L以上
			以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合			
検査期間	平成 29年 6月 6日 ～ 平成 29年 6月 14日			
検査方法	厚生労働省告示第261号による			
備考				

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道課

殿

No. JGC00137

平成 29年 6月 13日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中央町字中58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生

クリプト指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（林）				
採水場所	林水源地（取水井）				
水源の名称	林水源		＜種別＞ 水道施設（原水）		
受付日	平成 29年 6月 6日	天 前日	晴	気温	27.0 ℃
採水日時	平成 29年 6月 6日	候 当日	晴	水温	— ℃
採水者氏名	河村 禎浩		＜所属＞ 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位		検査結果	水質基準	
大腸菌	MPN/100mL		1.8 未満	—	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL		0	—	
			以下余白		
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 29年 6月 6日 ～ 平成 29年 6月 13日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道課

殿

No. JGC00138

平成 29年 6月 13日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市牟婁町字上井58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生

クリプト指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（林）				
採水場所	水源地（取水井）				
水源の名称	林第2水源		〈種別〉水道施設（原水）		
受付日	平成 29年 6月 6日	天 前日	晴	気温	27.0 ℃
採水日時	平成 29年 6月 6日	候 当日	晴	水温	— ℃
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位		検査結果	水質基準	
大腸菌	MPN/100mL		1.8 未満	—	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL		0	—	
			以下余白		
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 29年 6月 6日 ～ 平成 29年 6月 13日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道課

殿

No. JGC00139

平成 29年 6月 13日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中央町三丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生

クリプト指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（王地）				
採水場所	王地水源地（取水井）				
水源の名称	王地水源		〈種別〉水道施設（原水）		
受付日	平成 29年 6月 6日	天	前日	晴	気温 27.0 ℃
採水日時	平成 29年 6月 6日	候	当日	晴	水温 — ℃
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位		検査結果	水質基準	
大腸菌	MPN/100mL		1.8 未満	—	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL		0	—	
			以下余白		
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 29年 6月 6日 ～ 平成 29年 6月 13日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					