




阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中央町三丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 29年 11月 6日	
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条）		採取年月日	平成 29年 11月 6日	
採水場所	水源地（旧井戸）蛇口		天 前日	晴	気温 19.0℃
水源の名称	一条水源No. 1	<種別> 水道施設（原水）	候 当日	晴	水温 -
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
大腸菌	-	不検出	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物（全有機炭素TOCの量）	mg/L	0.3 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	-	6.38
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	味	-	-
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	臭気	-	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	色度	度	1 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	5.96	濁度	度	0.1 未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	- 以下余白 -		
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04			
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキササン	mg/L	0.005 未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	10.1			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満			
塩化物イオン	mg/L	7.9			
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	102			
蒸発残留物	mg/L	165			
検査期間	平成 29年 11月 6日 ~ 平成 29年 11月 15日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					




〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. JAC00159
平成 29年 11月 15日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中央町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 29年 11月 6日	
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条）		採取年月日	平成 29年 11月 6日	
採水場所	水源地（新井戸）蛇口		天 前日	晴	気温 19.0℃
水源の名称	一条水源No. 2	<種別> 水道施設（原水）	候 当日	晴	水温 -
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
大腸菌	-	不検出	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	-	6.44
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	味	-	-
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	臭気	-	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	色度	度	1 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	5.47	濁度	度	0.1 未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	- 以下余白 -		
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.05			
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			
シス-1,2-ジクロロエレン及びトランス-1,2-ジクロロエレン	mg/L	0.0002 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	10			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満			
塩化物イオン	mg/L	7.6			
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	99			
蒸発残留物	mg/L	164			
検査期間	平成 29年 11月 6日 ~ 平成 29年 11月 15日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道課

殿

No. JBK00404

平成 29年 11月 15日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市牟洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生

浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課			受付年月日	平成 29年 11月 6日			
水道名又は業務名	阿波市上水道(一条)			採取年月日	平成 29年 11月 6日			
採水場所	地域福祉センター こすもす			天	前日	晴	気温	19.0℃
水源の名称	一条水源 <種別> 水道施設(浄水)			候	当日	晴	水温	20.0℃
採水者氏名	河村 禎浩			<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位		検査結果	検査項目	単位		検査結果	
一般細菌数	個/mL		0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L		0.3	
大腸菌	—		不検出	pH値	—		6.57	
亜硝酸態窒素	mg/L		0.004 未満	味	—		異常なし	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001 未満	臭気	—		異常なし	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	△	5.7	色度	度		1 未満	
塩素酸	mg/L		0.06 未満	濁度	度		0.1 未満	
クロロ酢酸	mg/L		0.002 未満	残留塩素	mg/L		0.20	
クロロホルム	mg/L		0.0002 未満	— 以下余白 —				
ジクロロ酢酸	mg/L		0.002 未満					
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.0018					
臭素酸	mg/L		0.001 未満					
総トリハロメタン	mg/L		0.0042					
トリクロロ酢酸	mg/L		0.002 未満					
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.0006					
ブロモホルム	mg/L		0.0018					
ホルムアルデヒド	mg/L		0.008 未満					
塩化物イオン	mg/L		8.3					
判定	上記項目につき水質基準に適合							
検査期間	平成 29年 11月 6日 ~ 平成 29年 11月 15日							
検査方法	厚生労働省告示第261号による							
備考								

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道課

殿

No. JBK00405

平成 29年 11月 15日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生

浄水水質検査結果報告書

検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.7
大腸菌	—	不検出	pH値	—	6.78
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	△ 9.14	色度	度	1 未満
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.20
クロロホルム	mg/L	0.002	— 以下余白 —		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0032			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.009			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003			
ブロモホルム	mg/L	0.0008			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
塩化物イオン	mg/L	8.9			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 29年 11月 6日 ~ 平成 29年 11月 15日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。



〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1


No. JCB01153

平成 29年 11月 13日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（林・林第2）				
採水場所	阿波町文化センター				
水源の名称	林・林第2水源		〈種別〉水道施設（浄水）		
受付日	平成 29年 11月 6日	天	前日	晴	気温 19.0 ℃
採水日時	平成 29年 11月 6日	候	当日	晴	水温 17.0 ℃
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位		検査結果	水質基準	
一般細菌数	個/mL		0	100 以下	
大腸菌	—		不検出	検出されないこと	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L		0.3 未満	3 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L		6.5	200 mg/L以下	
pH値	—		6.74	5.8 以上 8.6 以下	
臭気	—		異常なし	異常でないこと	
味	—		異常なし	異常でないこと	
濁度	度		0.1 未満	2 度以下	
色度	度		1 未満	5 度以下	
残留塩素	mg/L		0.20	0.1 mg/L以上	
			以下余白		
判 定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 29年 11月 6日 ～ 平成 29年 11月 13日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備 考					



〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. JCB01154

平成 29年 11月 13日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道(林第2)				
採水場所	林公民館				
水源の名称	林第2水源		〈種別〉水道施設(浄水)		
受付日	平成 29年 11月 6日	天	前日	晴	気温 19.0 ℃
採水日時	平成 29年 11月 6日	候	当日	晴	水温 17.0 ℃
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位		検査結果	水質基準	
一般細菌数	個/mL		0	100 以下	
大腸菌	—		不検出	検出されないこと	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L		0.3 未満	3 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L		9.3	200 mg/L以下	
pH値	—		6.50	5.8 以上 8.6 以下	
臭気	—		異常なし	異常でないこと	
味	—		異常なし	異常でないこと	
濁度	度		0.1 未満	2 度以下	
色度	度		1 未満	5 度以下	
残留塩素	mg/L		0.40	0.1 mg/L以上	
			以下余白		
判 定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 29年 11月 6日 ~ 平成 29年 11月 13日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備 考					

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1




No. JCB01155

平成 29年 11月 13日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課			
水道名又は業務名	阿波市上水道（王地）			
採水場所	勝命サブセンター			
水源の名称	王地水源 <種別> 水道施設（浄水）			
受付日	平成 29年 11月 6日	天 前日	晴	気温 19.0 ℃
採水日時	平成 29年 11月 6日	候 当日	晴	水温 20.0 ℃
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位		検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL		0	100 以下
大腸菌	—		不検出	検出されないこと
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L		0.4	3 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L		9.2	200 mg/L以下
pH値	—		6.48	5.8 以上 8.6 以下
臭気	—		異常なし	異常でないこと
味	—		異常なし	異常でないこと
濁度	度		0.1 未満	2 度以下
色度	度		1 未満	5 度以下
残留塩素	mg/L		0.10	0.1 mg/L以上
			以下余白	
判 定	上記項目につき水質基準に適合			
検査期間	平成 29年 11月 6日 ~ 平成 29年 11月 13日			
検査方法	厚生労働省告示第261号による			
備 考				

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1



No. JCB01156

平成 29年 11月 13日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道				
採水場所	伊沢北保育所				
水源の名称	伊沢谷水源		〈種別〉 水道施設 (浄水)		
受付日	平成 29年 11月 6日	天	前日	晴	気温 19.0 °C
採水日時	平成 29年 11月 6日	候	当日	晴	水温 15.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位		検査結果	水質基準	
一般細菌数	個/mL		0	100 以下	
大腸菌	—		不検出	検出されないこと	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L		0.6	3 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L		9.2	200 mg/L以下	
pH値	—		7.03	5.8 以上 8.6 以下	
臭気	—		異常なし	異常でないこと	
味	—		異常なし	異常でないこと	
濁度	度		0.1 未満	2 度以下	
色度	度		1 未満	5 度以下	
残留塩素	mg/L		0.23	0.1 mg/L以上	
			以下余白		
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 29年 11月 6日 ~ 平成 29年 11月 13日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1




No. JCB01157

平成 29年 11月 13日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（郡）		
採水場所	土成支所		
水源の名称	郡水源 <種別> 水道施設（浄水）		
受付日	平成 29年 11月 6日	天 前日	晴 気温 19.0 °C
採水日時	平成 29年 11月 6日	候 当日	晴 水温 16.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.8	3 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	6.4	200 mg/L以下
pH値	—	7.00	5.8 以上 8.6 以下
臭気	—	異常なし	異常でないこと
味	—	異常なし	異常でないこと
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
色度	度	1 未満	5 度以下
残留塩素	mg/L	0.25	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 29年 11月 6日 ~ 平成 29年 11月 13日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			



〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. JGC00498

平成 29年 11月 10日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



クリプト指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条NO. 1）				
採水場所	取水ポンプ				
水源の名称	一条水源		〈種別〉水道施設（原水）		
受付日	平成 29年 11月 6日	天 前日	晴	気温	19.0 °C
採水日時	平成 29年 11月 6日	候 当日	晴	水温	— °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位		検査結果	水質基準	
大腸菌	MPN/100mL		1.8 未満	—	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL		0	—	
			以下余白		
判定	—				
検査期間	平成 29年 11月 6日 ~ 平成 29年 11月 10日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					



〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1


No. JGC00499

平成 29年 11月 10日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市鳴洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



クリプト指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条NO. 2）				
採水場所	取水ポンプ				
水源の名称	一条水源		＜種別＞ 水道施設（原水）		
受付日	平成 29年 11月 6日	天 前日	晴	気温	19.0 °C
採水日時	平成 29年 11月 6日	候 当日	晴	水温	— °C
採水者氏名	河村 禎浩		＜所属＞ 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位		検査結果	水質基準	
大腸菌	MPN/100mL		1.8 未満	—	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL		0	—	
			以下余白		
判定	—				
検査期間	平成 29年 11月 6日 ～ 平成 29年 11月 10日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					