

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. KCB00013
平成 30年 4月 6日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町切幡字古田58-1
TEL 088(655)1112 (088(655)1)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課			
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条）			
採水場所	地域福祉センター こすもす			
水源の名称	一条水源		〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	平成 30年 4月 3日	天 前日	晴	気温 24.0 °C
採水日時	平成 30年 4月 3日	候 当日	晴	水温 16.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果		水質基準
一般細菌数	個/mL	0		100 以下
大腸菌	—	不検出		検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	8.03		10 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	10.4		200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		3 mg/L以下
pH値	—	6.58		5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし		異常でないこと
臭気	—	異常なし		異常でないこと
色度	度	1 未満		5 度以下
濁度	度	0.1 未満		2 度以下
残留塩素	mg/L	0.20		0.1 mg/L以上
		以下余白		
判定	上記項目につき水質基準に適合			
検査期間	平成 30年 4月 3日 ~ 平成 30年 4月 6日			
検査方法	厚生労働省告示第261号による			
備考				

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. KCB00014

平成 30年 4月 6日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中河内町58-1
TEL 088(655)1112 (088-655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課			
水道名又は業務名	阿波市上水道（市場）			
採水場所	阿波市役所			
水源の名称	郷社前水源		<種別> 水道施設（浄水）	
受付日	平成 30年 4月 3日	天 前日	晴 気温 24.0 ℃	
採水日時	平成 30年 4月 3日	候 当日	晴 水温 13.0 ℃	
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果		水質基準
一般細菌数	個/mL	0		100 以下
大腸菌	—	不検出		検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.56		10 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	8.6		200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3		3 mg/L以下
pH値	—	6.88		5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし		異常でないこと
臭気	—	異常なし		異常でないこと
色度	度	1 未満		5 度以下
濁度	度	0.1 未満		2 度以下
残留塩素	mg/L	0.20		0.1 mg/L以上
		以下余白		
判定	上記項目につき水質基準に適合			
検査期間	平成 30年 4月 3日 ~ 平成 30年 4月 6日			
検査方法	厚生労働省告示第261号による			
備考				

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道課

殿

No. KAC00002

平成 30年 4月 11日

水道法に基づく厚生労働省登録検査機関
 登録番号 第53号
 〒770-8532 徳島市市場町切幡字古田58-1
 TEL 088(655)1112 FAX 088(654)3130
 一般社団法人徳島県薬剤師会
 会長 水口 和生

原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 30年 4月 3日	
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）		採取年月日	平成 30年 4月 3日	
採水場所	取水井		天 前日	晴	気温 24.0℃
水源の名称	郷社前水源（浅井戸3m）〈種別〉水道施設（原水）		候 当日	晴	水温 —
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
大腸菌	—	不検出	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.7
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	—	6.33
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	味	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	臭気	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	色度	度	1 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	8.34	濁度	度	0.1 未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	— 以下余白 —		
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.03			
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	11			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満			
塩化物イオン	mg/L	9.8			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	92			
蒸発残留物	mg/L	190			
検査期間	平成 30年 4月 3日 ~ 平成 30年 4月 11日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道課

殿

No. KAC00003

平成 30年 4月 11日

水道法に基づく厚生労働省登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市阿波町字目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(654)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生

原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 30年 4月 3日		
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）		採取年月日	平成 30年 4月 3日		
採水場所	第一取水井		天候	晴	気温	24.0℃
水源の名称	郷社前水源（浅井戸5m）〈種別〉水道施設（原水）		候	晴	水温	—
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果	
一般細菌数	個/mL	26	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	
大腸菌	—	不検出	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.9	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	—	6.33	
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	味	—	—	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	臭気	—	異常なし	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	色度	度	1 未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	9.64	濁度	度	0.1 未満	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.15	— 以下余白 —			
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04				
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満				
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満				
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満				
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.02				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01				
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満				
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	11.2				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001				
塩化物イオン	mg/L	10.1				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	92.6				
蒸発残留物	mg/L	204				
検査期間	平成 30年 4月 3日 ~ 平成 30年 4月 11日					
検査方法	厚生労働省告示第261号による					
備考						

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道課

殿

No. KAC00004

平成 30年 4月 11日

水道法に基づく厚生労働省登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町切幡字古田58-1
TEL 088(655)1112
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生

原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 30年 4月 3日	
水道名又は業務名	阿波市上水道 (大野島水源)		採取年月日	平成 30年 4月 3日	
採水場所	取水井	天	前日	晴	気温 24.0℃
水源の名称	大野島水源	候	当日	晴	水温 -
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	1	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
大腸菌	-	不検出	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	-	6.57
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	味	-	-
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	臭気	-	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	色度	度	1 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.54	濁度	度	0.1 未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	- 以下余白 -		
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.03			
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.2			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満			
塩化物イオン	mg/L	8.5			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	56.6			
蒸発残留物	mg/L	116			
検査期間	平成 30年 4月 3日 ~ 平成 30年 4月 11日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. KBK00014
平成 30年 4月 11日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町切幡字古田58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(654)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生

浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 30年 4月 3日			
水道名又は業務名	阿波市上水道（土成）		採取年月日	平成 30年 4月 3日			
採水場所	土成支所		天候	前日	晴	気温	24.0℃
水源の名称	郡水源 <種別> 水道施設（浄水）		候	当日	晴	水温	17.0℃
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果		
一般細菌数	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5		
大腸菌	—	不検出	pH値	—	7.06		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	△ 3.26	色度	度	1 未満		
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満		
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.15		
クロロホルム	mg/L	0.0012	— 以下余白 —				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満					
ジブromokロロメタン	mg/L	0.0023					
臭素酸	mg/L	0.001 未満					
総トリハロメタン	mg/L	0.006					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満					
ブromोजクロロメタン	mg/L	0.002					
ブromホルム	mg/L	0.0					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満					
塩化物イオン	mg/L	9.0					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 30年 4月 3日 ~ 平成 30年 4月 11日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。




〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. KBK00012
平成 30年 4月 11日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市伊予町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 (FAX 088(654)3130)
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 30年 4月 3日			
水道名又は業務名	阿波市上水道(王地)		採取年月日	平成 30年 4月 3日			
採水場所	勝命サブセンター		天	前日	晴	気温	24.0℃
水源の名称	王地水源 <種別> 水道施設(浄水)		候	当日	晴	水温	19.0℃
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果		
一般細菌数	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		
大腸菌	—	不検出	pH値	—	6.55		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	△ 4.47	色度	度	1 未満		
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満		
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.12		
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	— 以下余白 —				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0006					
臭素酸	mg/L	0.001 未満					
総トリハロメタン	mg/L	0.0014					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002					
ブロモホルム	mg/L	0.0					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満					
塩化物イオン	mg/L	9.5					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 30年 4月 3日 ~ 平成 30年 4月 11日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。




〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. KBK00011
平成 30年 4月 11日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町字古田58-1
TEL 088(655)1112 (FAX 088(655)3130)
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 30年 4月 3日	
水道名又は業務名	阿波市上水道 (林第2)		採取年月日	平成 30年 4月 3日	
採水場所	林公民館		天	前日	晴
水源の名称	林第2水源	<種別> 水道施設 (浄水)	候	当日	晴
採水者氏名	河村 禎浩		気温	24.0℃	
			水温	18.0℃	
			<所属>	一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
大腸菌	—	不検出	pH値	—	6.57
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	△ 2.45	色度	度	1 未満
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.40
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	— 以下余白 —		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ジブromoklorometan	mg/L	0.0002			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0002			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ブromोजクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
ブromホルム	mg/L	0.0002 未満			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
塩化物イオン	mg/L	6.2			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 30年 4月 3日 ~ 平成 30年 4月 11日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道課

殿

No. KBK00010

平成 30年 4月 11日

水道法に基づく厚生労働省登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町切幡字古田58-1
TEL 088(655)1112
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生

浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 30年 4月 3日			
水道名又は業務名	阿波市上水道(林・林第2)		採取年月日	平成 30年 4月 3日			
採水場所	阿波市役所		天	前日	晴	気温	24.0℃
水源の名称	林・林第2水源 <種別> 水道施設(浄水)		候	当日	晴	水温	18.0℃
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果		
一般細菌数	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		
大腸菌	—	不検出	pH値	—	6.84		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	※ 1.12	色度	度	1 未満		
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満		
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.20		
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	— 以下余白 —				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満					
ジブromokロロメタン	mg/L	0.0004					
臭素酸	mg/L	0.001 未満					
総トリハロメタン	mg/L	0.0006					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満					
ブromोजクロロメタン	mg/L	0.0002					
ブromホルム	mg/L	0.0002 未満					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満					
塩化物イオン	mg/L	4.8					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 30年 4月 3日 ~ 平成 30年 4月 11日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。




〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. KBK00013
平成 30年 4月 11日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市伊洲町字月島58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(654)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 30年 4月 3日	
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道		採取年月日	平成 30年 4月 3日	
採水場所	伊沢北保育所		天 前日	晴	気温 24.0℃
水源の名称	伊沢谷水源	<種別> 水道施設 (浄水)	候 当日	晴	水温 12.0℃
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5
大腸菌	—	不検出	pH値	—	7.36
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.65	色度	度	1
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.35
クロロホルム	mg/L	※ 0.0088	— 以下余白 —		
ジクロロ酢酸	mg/L	※ 0.006			
ジブromクロロメタン	mg/L	0.0007			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	※ 0.0125			
トリクロロ酢酸	mg/L	△ 0.008			
ブromジクロロメタン	mg/L	0.003			
ブromホルム	mg/L	0.0002 未満			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
塩化物イオン	mg/L	5.7			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 30年 4月 3日 ~ 平成 30年 4月 11日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。



〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. KGC00004
平成 30年 4月 5日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町切幡字古田201番地58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和夫

指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道 (土成)		
採水場所	水源地		
水源の名称	郡水源	〈種別〉水道施設 (原水)	
受付日	平成 30年 4月 3日	天 前日	晴 気温 24.0 °C
採水日時	平成 30年 4月 3日	候 当日	晴 水温 - °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満	—
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	—
		以下余白	
判定			—
検査期間		平成 30年 4月 3日	～ 平成 30年 4月 5日
検査方法		健水発 第0330006号による	
備考			



〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. KGC00001

平成 30年 4月 5日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町5番地58-1
TEL 088(655)1112 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）		
採水場所	取水井（浄水場内）		
水源の名称	郷社前水源（浅井戸3m）	＜種別＞ 水道施設（原水）	
受付日	平成 30年 4月 3日	天 前日	晴 気温 24.0 ℃
採水日時	平成 30年 4月 3日	候 当日	晴 水温 — ℃
採水者氏名	河村 禎浩	＜所属＞ 一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満	—
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	—
		以下余白	
判定	—		
検査期間	平成 30年 4月 3日 ～ 平成 30年 4月 5日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備考			



〒771-1695
 阿波市市場町切幡字古田201番地1


No. KGC00003

平成 30年 4月 5日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省登録検査機関
 登録番号 第53号
 〒770-8532 徳島市市川町58-1
 TEL 088(655)1112 (FAX 088(655)3130)
 一般社団法人徳島県薬剤師会
 会長 水口 和生



指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（大野島水源）				
採水場所	取水ポンプ				
水源の名称	大野島水源		＜種別＞ 水道施設（原水）		
受付日	平成 30年 4月 3日	天 前日	晴	気温	24.0 ℃
採水日時	平成 30年 4月 3日	候 当日	晴	水温	— ℃
採水者氏名	河村 禎浩		＜所属＞ 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位		検査結果	水質基準	
大腸菌	MPN/100mL		1.8 未満	—	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL		0	—	
			以下余白		
判定	—				
検査期間	平成 30年 4月 3日 ～ 平成 30年 4月 5日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. KGC00002

平成 30年 4月 5日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市川町58-1
TEL 088(655)1112 (088(655)3130)
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生

指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）						
採水場所	取水井						
水源の名称	郷社前水源（浅井戸5m）			〈種別〉水道施設（原水）			
受付日	平成 30年 4月 3日	天候	前日	晴	気温	24.0 °C	
採水日時	平成 30年 4月 3日	候	当日	晴	水温	— °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位		検査結果	水質基準			
大腸菌	MPN/100mL		1.8 未満	—			
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL		0	—			
			以下余白				
判定	—						
検査期間	平成 30年 4月 3日 ~ 平成 30年 4月 5日						
検査方法	健水発 第0330006号による						
備考							