

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第547号
〒770-8532 徳島市中洲町三丁目58-1
TEL 088(655)1115 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水田 和洋

浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	令和 2年 2月 3日			
水道名又は業務名	阿波市上水道(一条)		採取年月日	令和 2年 2月 3日			
採水場所	地域福祉センター こすもす		天	前日	晴	気温	11.0℃
水源の名称	一条水源 <種別> 水道施設(浄水)		候	当日	晴	水温	15.0℃
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果		
一般細菌数	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3		
大腸菌	—	不検出	pH値	—	6.48		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	△ 6.67	色度	度	1 未満		
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満		
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.21		
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	— 以下余白 —				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満					
ジブromクロロメタン	mg/L	0.0006					
臭素酸	mg/L	0.001 未満					
総トリハロメタン	mg/L	0.0014					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満					
ブromジクロロメタン	mg/L	0.0002					
ブromホルム	mg/L	0.0006					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満					
塩化物イオン	mg/L	9.1					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	令和 2年 2月 3日 ~ 令和 2年 2月 12日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1



No. LCB01631
令和 2年 2月 6日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第507号
〒770-8532 徳島市中央町丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和洋



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（郡）		
採水場所	土成支所		
水源の名称	郡水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 2年 2月 3日	天 前日	晴 気温 11.0 °C
採水日時	令和 2年 2月 3日	候 当日	晴 水温 12.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	8.2	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5	3 mg/L以下
pH値	—	7.26	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.20	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 2年 2月 3日 ~ 令和 2年 2月 6日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. LBK00590
令和 2年 2月 13日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第587号
〒770-8532 徳島市中央町三丁目58-1
TEL 088(655)1113 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水田和洋

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課			受付年月日	令和 2年 2月 3日			
水道名又は業務名	阿波市上水道（市場）			採取年月日	令和 2年 2月 3日			
採水場所	阿波市役所			天	前日	晴	気温	11.0℃
水源の名称	郷社前水源 <種別> 水道施設（浄水）			候	当日	晴	水温	13.0℃
採水者氏名	河村 禎浩			<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位		検査結果	検査項目	単位		検査結果	
一般細菌数	個/mL		0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L		0.3	
大腸菌	—		不検出	pH値	—		6.89	
亜硝酸態窒素	mg/L		0.004 未満	味	—		異常なし	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001 未満	臭気	—		異常なし	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	△	3.35	色度	度		1 未満	
塩素酸	mg/L		0.06 未満	濁度	度		0.1 未満	
クロロ酢酸	mg/L		0.002 未満	残留塩素	mg/L		0.20	
クロロホルム	mg/L		0.0002	— 以下余白 —				
ジクロロ酢酸	mg/L		0.002 未満					
ジブromokロロメタン	mg/L		0.0015					
臭素酸	mg/L		0.001 未満					
総トリハロメタン	mg/L		0.0030					
トリクロロ酢酸	mg/L		0.002 未満					
ブromोजクロロメタン	mg/L		0.0008					
ブromホルム	mg/L		0.0005					
ホルムアルデヒド	mg/L		0.008 未満					
塩化物イオン	mg/L		6.3					
判定	上記項目につき水質基準に適合							
検査期間	令和 2年 2月 3日 ~ 令和 2年 2月 12日							
検査方法	厚生労働省告示第261号による							
備考								

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道課

殿

No. LCB01629

令和 2年 2月 6日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第58号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和洋祐

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（王地）		
採水場所	勝命サブセンター		
水源の名称	王地水源 <種別> 水道施設（浄水）		
受付日	令和 2年 2月 3日	天 前日	晴 気温 11.0 °C
採水日時	令和 2年 2月 3日	候 当日	晴 水温 13.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	6.0	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3	3 mg/L以下
pH値	—	6.60	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.43	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 2年 2月 3日 ~ 令和 2年 2月 6日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1




No. LCB01628
令和 2年 2月 6日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中央町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道(林第2)		
採水場所	林公民館		
水源の名称	林第2水源	〈種別〉水道施設(浄水)	
受付日	令和 2年 2月 3日	天 前日	晴 気温 11.0 °C
採水日時	令和 2年 2月 3日	候 当日	晴 水温 14.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	5.1	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	6.71	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.24	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 2年 2月 3日 ~ 令和 2年 2月 6日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1



No. LCB01627
令和 2年 2月 6日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和博



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課			
水道名又は業務名	阿波市上水道（林・林第2）			
採水場所	阿波町文化センター			
水源の名称	林・林第2水源		〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 2年 2月 3日	天候	前日 晴	気温 11.0 °C
採水日時	令和 2年 2月 3日	候	当日 晴	水温 10.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果		水質基準
一般細菌数	個/mL	0		100 以下
大腸菌	—	不検出		検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	3.8		200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		3 mg/L以下
pH値	—	6.91		5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし		異常でないこと
臭気	—	異常なし		異常でないこと
色度	度	1 未満		5 度以下
濁度	度	0.1 未満		2 度以下
残留塩素	mg/L	0.23		0.1 mg/L以上
		以下余白		
判定	上記項目につき水質基準に適合			
検査期間	令和 2年 2月 3日 ~ 令和 2年 2月 6日			
検査方法	厚生労働省告示第261号による			
備考				

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1




No. LGC00717

令和 2年 2月 6日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町丁目58-1
TEL 088(655)1182 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和典



指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条NO. 1）		
採水場所	取水ポンプ		
水源の名称	一条水源	〈種別〉水道施設（原水）	
受付日	令和 2年 2月 3日	天候	前日 晴 気温 11.0 °C
採水日時	令和 2年 2月 3日	天候	当日 晴 水温 - °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満	-
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	-
		以下余白	
判定	-		
検査期間	令和 2年 2月 3日 ~ 令和 2年 2月 5日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備考			

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. LGC00718
令和 2年 2月 6日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和博

指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条NO. 2）		
採水場所	取水ポンプ		
水源の名称	一条水源	＜種別＞ 水道施設（原水）	
受付日	令和 2年 2月 3日	天候	前日 晴 気温 11.0 °C
採水日時	令和 2年 2月 3日	候	当日 晴 水温 - °C
採水者氏名	河村 禎浩	＜所属＞ 一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満	-
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	-
		以下余白	
判定	-		
検査期間	令和 2年 2月 3日 ~ 令和 2年 2月 5日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備考			