

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1


No. MAC00035

令和 2年 6月 9日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 吉野町58-1
TEL 088(655)1112 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 利生



原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 2年 6月 1日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(林)		採取年月日	令和 2年 6月 1日	
採水場所	林水源地(取水井)		天	前日	雨
水源の名称	林水源 <種別> 水道施設(原水)		候	当日	晴
採水者氏名	河村 禎浩		気温	25.0℃	
			水温	15.0℃	
			<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
大腸菌	—	不検出	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	—	7.02
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.002 未満	味	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	臭気	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	色度	度	1 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.45	濁度	度	0.1 未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	— 以下余白 —		
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02			
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			
トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.4			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満			
塩化物イオン	mg/L	2.9			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	34.1			
蒸発残留物	mg/L	70			
検査期間	令和 2年 6月 1日 ~ 令和 2年 6月 9日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. MAC00036


令和 2年 6月 9日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市
TEL 088(655)1112
一般社団法人徳島県
会長 水口



原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 2年 6月 1日	
水道名又は業務名	阿波市上水道 (林)		採取年月日	令和 2年 6月 1日	
採水場所	水源地 (取水井)		天	前日	雨
水源の名称	林第2水源 <種別> 水道施設 (原水)		候	当日	晴
採水者氏名	河村 禎浩				気温 25.0℃ 水温 19.0℃
	<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
大腸菌	—	不検出	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	—	6.70
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.002 未満	味	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	臭気	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	色度	度	1 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.38	濁度	度	0.1 未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	— 以下余白 —		
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02			
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			
メス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
銅及びその化合物	mg/L	0.01			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.2			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満			
塩化物イオン	mg/L	4.8			
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	41.8			
蒸発残留物	mg/L	92			
検査期間	令和 2年 6月 1日 ~ 令和 2年 6月 9日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					



原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 2年 6月 1日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(王地)		採取年月日	令和 2年 6月 1日	
採水場所	王地水源地(取水井)		天候	前日 雨	気温 25.0℃
水源の名称	王地水源 <種別> 水道施設(原水)		候	当日 晴	水温 19.0℃
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
大腸菌	—	不検出	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	—	6.61
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.002 未満	味	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	臭気	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	色度	度	1 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.81	濁度	度	0.1 未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.1	— 以下余白 —		
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.03			
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			
シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	mg/L	0.0002 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.02			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
銅及びその化合物	mg/L	0.02			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.5			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満			
塩化物イオン	mg/L	7.4			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	66.2			
蒸発残留物	mg/L	149			

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1




No. MCB00325

令和 2年 6月 5日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市山形町1-158-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(654)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（林・林第2）		
採水場所	阿波町文化センター		
水源の名称	林・林第2水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 2年 6月 1日	天 前日	晴 気温 25.0 °C
採水日時	令和 2年 6月 1日	候 当日	晴 水温 24.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	4.5	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	6.85	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.30	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 2年 6月 1日 ~ 令和 2年 6月 5日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課




殿

No. MCB00326

令和 2年 6月 5日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市川島町1-58-1
TEL 088(655)1112 (FAX) 088(654)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 邦子



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道(林第2)		
採水場所	林公民館		
水源の名称	林第2水源	〈種別〉水道施設(浄水)	
受付日	令和 2年 6月 1日	天 前日	晴 気温 25.0 °C
採水日時	令和 2年 6月 1日	候 当日	晴 水温 21.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	4.8	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	6.72	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.40	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 2年 6月 1日 ~ 令和 2年 6月 5日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. MCB00327

令和 2年 6月 5日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関


登録番号 第53号

〒770-8532 徳島市阿波町58-1

TEL 088(655)1112 FAX 088(654)3130

一般社団法人徳島県薬剤師会

会長 水口



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（王地）		
採水場所	勝命サブセンター		
水源の名称	王地水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 2年 6月 1日	天候	晴 気温 25.0℃
採水日時	令和 2年 6月 1日	候	晴 水温 25.0℃
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	7.4	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3	3 mg/L以下
pH値	—	6.64	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.20	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 2年 6月 1日 ~ 令和 2年 6月 5日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. MCB00329

令和 2年 6月 5日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市阿波町158-1
TEL 088(655)1112(代表)088(654)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条）		
採水場所	地域福祉センター こすもす		
水源の名称	一条水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 2年 6月 1日	天 前日	晴 気温 25.0 °C
採水日時	令和 2年 6月 1日	候 当日	晴 水温 23.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.78	10 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	8.4	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	6.67	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.20	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 2年 6月 1日 ~ 令和 2年 6月 5日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. MCB00330

令和 2年 6月 5日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市山手町58-1
TEL 088(655)1112(代表)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課			
水道名又は業務名	阿波市上水道(郡)			
採水場所	土成支所			
水源の名称	郡水源	〈種別〉水道施設(浄水)		
受付日	令和 2年 6月 1日	天 前日	晴 気温 25.0 ℃	
採水日時	令和 2年 6月 1日	候 当日	晴 水温 25.0 ℃	
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果		水質基準
一般細菌数	個/mL	0		100 以下
大腸菌	—	不検出		検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	7.0		200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.6		3 mg/L以下
pH値	—	7.24		5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし		異常でないこと
臭気	—	異常なし		異常でないこと
色度	度	1 未満		5 度以下
濁度	度	0.1 未満		2 度以下
残留塩素	mg/L	0.20		—
		以下余白		
判定	上記項目につき水質基準に適合			
検査期間	令和 2年 6月 1日 ~ 令和 2年 6月 5日			
検査方法	厚生労働省告示第261号による			
備考				

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. MCB00331

令和 2年 6月 5日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(654)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（市場）		
採水場所	阿波市役所		
水源の名称	郷社前水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 2年 6月 1日	天 前日	晴 気温 25.0 °C
採水日時	令和 2年 6月 1日	候 当日	晴 水温 22.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	3.86	10 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	8.1	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3	3 mg/L以下
pH値	—	6.91	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.23	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 2年 6月 1日 ~ 令和 2年 6月 5日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. MGC00135

令和 2年 6月 10日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関

登録番号 第53号

〒770-8532 徳島市阿波町1-158-1

TEL 088(655)1112 FAX 088(654)3130

一般社団法人徳島県薬剤師会

会長 水口



指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（林）		
採水場所	林水源地（取水井）		
水源の名称	林水源	＜種別＞ 水道施設（原水）	
受付日	令和 2年 6月 1日	天 前日	雨 気温 25.0 °C
採水日時	令和 2年 6月 1日	候 当日	晴 水温 — °C
採水者氏名	河村 禎浩	＜所属＞ 一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満	—
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	—
		以下余白	
判定	—		
検査期間	令和 2年 6月 1日 ～ 令和 2年 6月 9日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備考			



〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. MGC00136

令和 2年 6月 10日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関

登録番号 第53号

〒770-8532 徳島市東区西田町158-1

TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130

一般社団法人徳島県薬剤師会

会長 水口



指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道部 業務課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（林）						
採水場所	水源地（取水井）						
水源の名称	林第2水源	〈種別〉 水道施設（原水）					
受付日	令和 2年 6月 1日	天候	前日	雨	気温	25.0 °C	
採水日時	令和 2年 6月 1日	候	当日	晴	水温	— °C	
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満		—			
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		—			
		以下余白					
判定	—						
検査期間	令和 2年 6月 1日 ~ 令和 2年 6月 9日						
検査方法	健水発 第0330006号による						
備考							



〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. MGC00137

令和 2年 6月 10日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 阿波市市場町切幡字古田201番地1
TEL 088(655)1112 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道 (王地)		
採水場所	王地水源地 (取水井)		
水源の名称	王地水源	〈種別〉水道施設 (原水)	
受付日	令和 2年 6月 1日	天候	前日 雨 気温 25.0 °C
採水日時	令和 2年 6月 1日	候	当日 晴 水温 - °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満	-
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	-
		以下余白	
判定	-		
検査期間	令和 2年 6月 1日 ~ 令和 2年 6月 9日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備考			