

〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. MCB00782

令和 2年 9月 7日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市阿波町1-158-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(654)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口



### 水道等定期項目水質検査結果書

|                 |                           |                   |               |
|-----------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| 依頼者名            | 阿波市 水道部 業務課               |                   |               |
| 水道名又は業務名        | 阿波市上水道（林・林第2）             |                   |               |
| 採水場所            | 阿波町文化センター                 |                   |               |
| 水源の名称           | 林・林第2水源                   | 〈種別〉水道施設（浄水）      |               |
| 受付日             | 令和 2年 9月 1日               | 天 前日              | 晴 気温 33.0 °C  |
| 採水日時            | 令和 2年 9月 1日               | 候 当日              | 晴 水温 30.0 °C  |
| 採水者氏名           | 河村 禎浩                     | 〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会 |               |
| 検査項目            | 単位                        | 検査結果              | 水質基準          |
| 一般細菌数           | 個/mL                      | 0                 | 100 以下        |
| 大腸菌             | —                         | 不検出               | 検出されないこと      |
| 塩化物イオン          | mg/L                      | 7.6               | 200 mg/L以下    |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L                      | 0.3 未満            | 3 mg/L以下      |
| pH値             | —                         | 6.68              | 5.8 以上 8.6 以下 |
| 味               | —                         | 異常なし              | 異常でないこと       |
| 臭気              | —                         | 異常なし              | 異常でないこと       |
| 色度              | 度                         | 1 未満              | 5 度以下         |
| 濁度              | 度                         | 0.1 未満            | 2 度以下         |
| 残留塩素            | mg/L                      | 0.23              | —             |
|                 |                           | 以下余白              |               |
|                 |                           |                   |               |
|                 |                           |                   |               |
|                 |                           |                   |               |
|                 |                           |                   |               |
| 判定              | 上記項目につき水質基準に適合            |                   |               |
| 検査期間            | 令和 2年 9月 1日 ~ 令和 2年 9月 7日 |                   |               |
| 検査方法            | 厚生労働省告示第261号による           |                   |               |
| 備考              |                           |                   |               |

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. MCB00783

令和 2年 9月 7日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関

登録番号 第53号

〒770-8532 徳島市川内町1-158-1

TEL 088(655)1112 FAX 088(654)3130

一般社団法人徳島県薬剤師会

会長 水口 和生



### 水道等定期項目水質検査結果書

|                 |                           |                   |               |
|-----------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| 依頼者名            | 阿波市 水道部 業務課               |                   |               |
| 水道名又は業務名        | 阿波市上水道(林第2)               |                   |               |
| 採水場所            | 林公民館                      |                   |               |
| 水源の名称           | 林第2水源                     | 〈種別〉水道施設(浄水)      |               |
| 受付日             | 令和 2年 9月 1日               | 天 前日              | 晴 気温 33.0 °C  |
| 採水日時            | 令和 2年 9月 1日               | 候 当日              | 晴 水温 27.0 °C  |
| 採水者氏名           | 河村 禎浩                     | 〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会 |               |
| 検査項目            | 単位                        | 検査結果              | 水質基準          |
| 一般細菌数           | 個/mL                      | 0                 | 100 以下        |
| 大腸菌             | —                         | 不検出               | 検出されないこと      |
| 塩化物イオン          | mg/L                      | 7.8               | 200 mg/L以下    |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L                      | 0.3 未満            | 3 mg/L以下      |
| pH値             | —                         | 6.62              | 5.8 以上 8.6 以下 |
| 味               | —                         | 異常なし              | 異常でないこと       |
| 臭気              | —                         | 異常なし              | 異常でないこと       |
| 色度              | 度                         | 1 未満              | 5 度以下         |
| 濁度              | 度                         | 0.1 未満            | 2 度以下         |
| 残留塩素            | mg/L                      | 0.28              | —             |
|                 |                           | 以下余白              |               |
| 判定              | 上記項目につき水質基準に適合            |                   |               |
| 検査期間            | 令和 2年 9月 1日 ~ 令和 2年 9月 7日 |                   |               |
| 検査方法            | 厚生労働省告示第261号による           |                   |               |
| 備考              |                           |                   |               |

〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. MCB00784

令和 2年 9月 7日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市阿波町158-1  
TEL 088(655)1121(代表) 088(655)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口



### 水道等定期項目水質検査結果書

| 依頼者名            | 阿波市 水道部 業務課               |        |                 |
|-----------------|---------------------------|--------|-----------------|
| 水道名又は業務名        | 阿波市上水道（王地）                |        |                 |
| 採水場所            | 勝命サブセンター                  |        |                 |
| 水源の名称           | 王地水源 <種別> 水道施設（浄水）        |        |                 |
| 受付日             | 令和 2年 9月 1日               | 天候     | 前日 晴 気温 33.0 °C |
| 採水日時            | 令和 2年 9月 1日               | 候      | 当日 晴 水温 32.0 °C |
| 採水者氏名           | 河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会  |        |                 |
| 検査項目            | 単位                        | 検査結果   | 水質基準            |
| 一般細菌数           | 個/mL                      | 0      | 100 以下          |
| 大腸菌             | —                         | 不検出    | 検出されないこと        |
| 塩化物イオン          | mg/L                      | 10.4   | 200 mg/L以下      |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L                      | 0.4    | 3 mg/L以下        |
| pH値             | —                         | 6.56   | 5.8 以上 8.6 以下   |
| 味               | —                         | 異常なし   | 異常でないこと         |
| 臭気              | —                         | 異常なし   | 異常でないこと         |
| 色度              | 度                         | 1 未満   | 5 度以下           |
| 濁度              | 度                         | 0.1 未満 | 2 度以下           |
| 残留塩素            | mg/L                      | 0.10   | —               |
|                 |                           | 以下余白   |                 |
|                 |                           |        |                 |
|                 |                           |        |                 |
|                 |                           |        |                 |
|                 |                           |        |                 |
| 判定              | 上記項目につき水質基準に適合            |        |                 |
| 検査期間            | 令和 2年 9月 1日 ~ 令和 2年 9月 7日 |        |                 |
| 検査方法            | 厚生労働省告示第261号による           |        |                 |
| 備考              |                           |        |                 |

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. MCB00806

令和 2年 9月 8日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関

登録番号 第53号

〒770-8532 徳島市東区北山58-1

TEL 088(655)1112 FAX 088(654)3130

一般社団法人徳島県薬剤師会

会長 水口



### 水道等定期項目水質検査結果書

|                 |                           |                   |               |
|-----------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| 依頼者名            | 阿波市 水道部 業務課               |                   |               |
| 水道名又は業務名        | 阿波市上水道（一条）                |                   |               |
| 採水場所            | 地域福祉センター こすもす             |                   |               |
| 水源の名称           | 一条水源                      | 〈種別〉水道施設（浄水）      |               |
| 受付日             | 令和 2年 9月 3日               | 天 前日              | 雨 気温 33.0 °C  |
| 採水日時            | 令和 2年 9月 3日               | 候 当日              | 晴 水温 24.0 °C  |
| 採水者氏名           | 河村 禎浩                     | 〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会 |               |
| 検査項目            | 単位                        | 検査結果              | 水質基準          |
| 一般細菌数           | 個/mL                      | 0                 | 100 以下        |
| 大腸菌             | —                         | 不検出               | 検出されないこと      |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素   | mg/L                      | 5.41              | 10 mg/L以下     |
| 塩化物イオン          | mg/L                      | 7.5               | 200 mg/L以下    |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L                      | 0.3               | 3 mg/L以下      |
| pH値             | —                         | 6.67              | 5.8 以上 8.6 以下 |
| 味               | —                         | 異常なし              | 異常でないこと       |
| 臭気              | —                         | 異常なし              | 異常でないこと       |
| 色度              | 度                         | 1 未満              | 5 度以下         |
| 濁度              | 度                         | 0.1 未満            | 2 度以下         |
| 残留塩素            | mg/L                      | 0.18              | —             |
|                 |                           | 以下余白              |               |
|                 |                           |                   |               |
|                 |                           |                   |               |
|                 |                           |                   |               |
| 判定              | 上記項目につき水質基準に適合            |                   |               |
| 検査期間            | 令和 2年 9月 3日 ~ 令和 2年 9月 8日 |                   |               |
| 検査方法            | 厚生労働省告示第261号による           |                   |               |
| 備考              |                           |                   |               |

〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. MCB00807

令和 2年 9月 7日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市土成町1丁目58-1  
TEL 088(655)1112 088(655)1634 3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 裕



### 水道等定期項目水質検査結果書

| 依頼者名            | 阿波市 水道部 業務課               |                   |                 |
|-----------------|---------------------------|-------------------|-----------------|
| 水道名又は業務名        | 阿波市上水道（郡）                 |                   |                 |
| 採水場所            | 土成支所                      |                   |                 |
| 水源の名称           | 郡水源                       | 〈種別〉水道施設（浄水）      |                 |
| 受付日             | 令和 2年 9月 3日               | 天候                | 前日 雨 気温 33.0 °C |
| 採水日時            | 令和 2年 9月 3日               | 候                 | 当日 晴 水温 32.0 °C |
| 採水者氏名           | 河村 禎浩                     | 〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会 |                 |
| 検査項目            | 単位                        | 検査結果              | 水質基準            |
| 一般細菌数           | 個/mL                      | 0                 | 100 以下          |
| 大腸菌             | —                         | 不検出               | 検出されないこと        |
| 塩化物イオン          | mg/L                      | 5.3               | 200 mg/L以下      |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L                      | 0.4               | 3 mg/L以下        |
| pH値             | —                         | 7.19              | 5.8 以上 8.6 以下   |
| 味               | —                         | 異常なし              | 異常でないこと         |
| 臭気              | —                         | 異常なし              | 異常でないこと         |
| 色度              | 度                         | 1 未満              | 5 度以下           |
| 濁度              | 度                         | 0.1 未満            | 2 度以下           |
| 残留塩素            | mg/L                      | 0.20              | —               |
|                 |                           | 以下余白              |                 |
|                 |                           |                   |                 |
|                 |                           |                   |                 |
|                 |                           |                   |                 |
|                 |                           |                   |                 |
| 判定              | 上記項目につき水質基準に適合            |                   |                 |
| 検査期間            | 令和 2年 9月 3日 ~ 令和 2年 9月 7日 |                   |                 |
| 検査方法            | 厚生労働省告示第261号による           |                   |                 |
| 備考              |                           |                   |                 |

〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1


阿波市 水道部 業務課

殿

No. MCB00808

令和 2年 9月 8日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町古田58-1  
TEL 088(655)1112 088(654)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



## 水道等定期項目水質検査結果書

| 依頼者名            | 阿波市 水道部 業務課               |                   |               |
|-----------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| 水道名又は業務名        | 阿波市上水道（市場）                |                   |               |
| 採水場所            | 阿波市役所                     |                   |               |
| 水源の名称           | 郷社前水源                     | 〈種別〉水道施設（浄水）      |               |
| 受付日             | 令和 2年 9月 3日               | 天候                | 前日 雨 気温 33.0℃ |
| 採水日時            | 令和 2年 9月 3日               | 候                 | 当日 晴 水温 25.0℃ |
| 採水者氏名           | 河村 禎浩                     | 〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会 |               |
| 検査項目            | 単位                        | 検査結果              | 水質基準          |
| 一般細菌数           | 個/mL                      | 0                 | 100 以下        |
| 大腸菌             | —                         | 不検出               | 検出されないこと      |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素   | mg/L                      | 5.10              | 10 mg/L以下     |
| 塩化物イオン          | mg/L                      | 6.6               | 200 mg/L以下    |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L                      | 0.4               | 3 mg/L以下      |
| pH値             | —                         | 6.87              | 5.8 以上 8.6 以下 |
| 味               | —                         | 異常なし              | 異常でないこと       |
| 臭気              | —                         | 異常なし              | 異常でないこと       |
| 色度              | 度                         | 1 未満              | 5 度以下         |
| 濁度              | 度                         | 0.1 未満            | 2 度以下         |
| 残留塩素            | mg/L                      | 0.22              | —             |
|                 |                           | 以下余白              |               |
|                 |                           |                   |               |
|                 |                           |                   |               |
|                 |                           |                   |               |
| 判定              | 上記項目につき水質基準に適合            |                   |               |
| 検査期間            | 令和 2年 9月 3日 ~ 令和 2年 9月 8日 |                   |               |
| 検査方法            | 厚生労働省告示第261号による           |                   |               |
| 備考              |                           |                   |               |

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. MGC00340

令和 2年 9月 4日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関

登録番号 第53号

〒770-8532 徳島市 阿波市 58-1

TEL 088(655)1112 088(655)3130

一般社団法人徳島県薬剤師会

会長 水口



## 指標菌水質検査

|          |                           |                   |                 |
|----------|---------------------------|-------------------|-----------------|
| 依頼者名     | 阿波市 水道部 業務課               |                   |                 |
| 水道名又は業務名 | 阿波市上水道（林）                 |                   |                 |
| 採水場所     | 林水源地（取水井）                 |                   |                 |
| 水源の名称    | 林水源                       | 〈種別〉水道施設（原水）      |                 |
| 受付日      | 令和 2年 9月 1日               | 天候                | 前日 晴 気温 33.0 °C |
| 採水日時     | 令和 2年 9月 1日               | 候                 | 当日 晴 水温 — °C    |
| 採水者氏名    | 河村 禎浩                     | 〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会 |                 |
| 検査項目     | 単位                        | 検査結果              | 水質基準            |
| 大腸菌      | MPN/100mL                 | 1.8 未満            | —               |
| 嫌気性芽胞菌   | CFU/100mL                 | 0                 | —               |
|          |                           | 以下余白              |                 |
| 判定       | —                         |                   |                 |
| 検査期間     | 令和 2年 9月 1日 ~ 令和 2年 9月 3日 |                   |                 |
| 検査方法     | 健水発 第0330006号による          |                   |                 |
| 備考       |                           |                   |                 |







〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. MGC00342

令和 2年 9月 4日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関

登録番号 第53号

〒770-8532 徳島市 阿波市市場町58-1

TEL 088(655)1112 088(655)3130

一般社団法人徳島県薬剤師会

会長 水口



### 指標菌水質検査

|          |                           |                   |                 |
|----------|---------------------------|-------------------|-----------------|
| 依頼者名     | 阿波市 水道部 業務課               |                   |                 |
| 水道名又は業務名 | 阿波市上水道（王地）                |                   |                 |
| 採水場所     | 王地水源地（取水井）                |                   |                 |
| 水源の名称    | 王地水源                      | 〈種別〉水道施設（原水）      |                 |
| 受付日      | 令和 2年 9月 1日               | 天候                | 前日 晴 気温 33.0 °C |
| 採水日時     | 令和 2年 9月 1日               | 候                 | 当日 晴 水温 - °C    |
| 採水者氏名    | 河村 禎浩                     | 〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会 |                 |
| 検査項目     | 単位                        | 検査結果              | 水質基準            |
| 大腸菌      | MPN/100mL                 | 1.8 未満            | —               |
| 嫌気性芽胞菌   | CFU/100mL                 | 0                 | —               |
|          |                           | 以下余白              |                 |
| 判定       | —                         |                   |                 |
| 検査期間     | 令和 2年 9月 1日 ~ 令和 2年 9月 3日 |                   |                 |
| 検査方法     | 健水発 第0330006号による          |                   |                 |
| 備考       |                           |                   |                 |