

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. MGC00633

令和 3年 1月 14日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関


登録番号 第53号

〒770-8532 徳島市市場町切幡58-1

TEL 088(655)1112 088(654)3130

一般社団法人徳島県薬剤師会

会長 水口



## 指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）		
採水場所	取水井（浄水場内）		
水源の名称	郷社前水源（浅井戸3m）	＜種別＞ 水道施設（原水）	
受付日	令和 3年 1月 5日	天候	前日 晴 気温 6.0℃
採水日時	令和 3年 1月 5日	候	当日 晴 水温 -℃
採水者氏名	河村 禎浩	＜所属＞ 一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満	-
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	-
		以下余白	
判定	-		
検査期間	令和 3年 1月 5日 ～ 令和 3年 1月 14日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備考			



〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1



No. MGC00635

令和 3年 1月 14日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関

登録番号 第53号

〒770-8532 徳島市川内町1丁目158-1

TEL 088(655)1112 088(655)4)3130

一般社団法人徳島県薬剤師会

会長 水口



### 指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道 (大野島水源)		
採水場所	取水ポンプ		
水源の名称	大野島水源	〈種別〉水道施設 (原水)	
受付日	令和 3年 1月 5日	天候	前日 晴 気温 6.0 ℃
採水日時	令和 3年 1月 5日	候	当日 晴 水温 - ℃
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満	—
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	—
		以下余白	
判定	—		
検査期間	令和 3年 1月 5日 ~ 令和 3年 1月 14日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備考			

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. MGC00636

令和 3年 1月 14日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市阿波町1-158-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(654)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口



### 指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道部 業務課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（土成）				
採水場所	水源地				
水源の名称	郡水源		＜種別＞ 水道施設（原水）		
受付日	令和 3年 1月 5日	天候	前日 晴	気温	6.0 °C
採水日時	令和 3年 1月 5日	候	当日 晴	水温	— °C
採水者氏名	河村 禎浩		＜所属＞ 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満		—	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		—	
		以下余白			
判定	—				
検査期間	令和 3年 1月 5日 ～ 令和 3年 1月 14日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					

〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. MBK00521  
令和 3年 1月 13日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市 阿波 58-1  
TEL 088(655)1112 088(655)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和也



## 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 3年 1月 5日			
水道名又は業務名	阿波市上水道(林・林第2)		採取年月日	令和 3年 1月 5日			
採水場所	阿波町文化センター		天	前日	晴	気温	6.0℃
水源の名称	林・林第2水源 <種別> 水道施設(浄水)		候	当日	晴	水温	15.0℃
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果		
一般細菌数	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		
大腸菌	—	不検出	pH値	—	6.65		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	△ 2.90	色度	度	1 未満		
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満		
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.30		
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	— 以下余白 —				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0004					
臭素酸	mg/L	0.001 未満					
総トリハロメタン	mg/L	0.0007					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満					
ブロモホルム	mg/L	0.0003					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満					
塩化物イオン	mg/L	6.4					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	令和 3年 1月 5日 ~ 令和 3年 1月 13日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。



〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. MBK00522

令和 3年 1月 13日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市 阿波 58-1  
TEL 088(655)1112 088(652)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



## 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 3年 1月 5日	
水道名又は業務名	阿波市上水道 (林第2)		採取年月日	令和 3年 1月 5日	
採水場所	林公民館		天	前日	曇
水源の名称	林第2水源 <種別> 水道施設 (浄水)		候	当日	晴
採水者氏名	河村 禎浩		気温	6.0℃	
			水温	10.0℃	
			<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
大腸菌	—	不検出	pH値	—	6.60
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	△ 2.87	色度	度	1 未満
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.38
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	— 以下余白 —		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
ブロモホルム	mg/L	0.0002 未満			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
塩化物イオン	mg/L	6.6			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	令和 3年 1月 5日 ~ 令和 3年 1月 13日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. MBK00523

令和 3年 1月 13日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市 勝命サブセンター 58-1  
TEL 088(655)1112 088(655)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 邦生



## 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 3年 1月 5日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(王地)		採取年月日	令和 3年 1月 5日	
採水場所	勝命サブセンター		天候	前日 晴	気温 6.0℃
水源の名称	王地水源 <種別> 水道施設(浄水)		候	当日 晴	水温 14.0℃
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4
大腸菌	—	不検出	pH値	—	6.50
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	△ 5.19	色度	度	1 未満
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.21
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	— 以下余白 —		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0008			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0017			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0004			
ブロモホルム	mg/L	0.0005			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
塩化物イオン	mg/L	7.0			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	令和 3年 1月 5日 ~ 令和 3年 1月 13日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。



〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. MBK00525

令和 3年 1月 13日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市 58-1  
TEL 088(655)1112 3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



## 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 3年 1月 5日	
水道名又は業務名	阿波市上水道（土成）		採取年月日	令和 3年 1月 5日	
採水場所	土成支所		天候	前日 晴	気温 6.0℃
水源の名称	郡水源 <種別> 水道施設（浄水）		候	当日 晴	水温 11.0℃
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3
大腸菌	—	不検出	pH値	—	7.11
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	△ 3.72	色度	度	1 未満
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.2
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.20
クロロホルム	mg/L	0.0004	— 以下余白 —		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0015			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0034			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0009			
ブロモホルム	mg/L	0.0006			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
塩化物イオン	mg/L	7.4			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	令和 3年 1月 5日 ~ 令和 3年 1月 13日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。



〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1


No. MCB01395

令和 3年 1月 8日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市阿波町58-1  
TEL 088(655)1112 増設(088(655)4)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



### 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条）		
採水場所	地域福祉センター こすもす		
水源の名称	一条水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 3年 1月 5日	天候	前日 晴 気温 6.0 °C
採水日時	令和 3年 1月 5日	候	当日 晴 水温 16.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	5.58	10 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	8.0	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	6.70	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.29	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 3年 1月 5日 ~ 令和 3年 1月 8日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1


No. MCB01396

令和 3年 1月 8日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町1丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(654)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



### 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（市場）		
採水場所	阿波市役所		
水源の名称	郷社前水源 <種別> 水道施設（浄水）		
受付日	令和 3年 1月 5日	天候	前日 晴 気温 6.0 °C
採水日時	令和 3年 1月 5日	候	当日 晴 水温 11.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	3.95	10 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	6.2	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3	3 mg/L以下
pH値	—	6.95	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.20	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 3年 1月 5日 ~ 令和 3年 1月 8日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			