

〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. MCB01720

令和 3年 3月 8日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市阿波町一丁目58-1  
TEL 088(655)1112(代表)088(654)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口



### 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（林・林第2）		
採水場所	阿波町文化センター		
水源の名称	林・林第2水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 3年 3月 2日	天 前日	晴 気温 10.0 ℃
採水日時	令和 3年 3月 2日	候 当日	雨 水温 14.0 ℃
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	4.1	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	7.05	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.32	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 3年 3月 2日 ~ 令和 3年 3月 8日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. MCB01721

令和 3年 3月 8日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関

登録番号 第53号

〒770-8532 徳島市市場町古田58-1

TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130

一般社団法人徳島県薬剤師会

会長 水口 和生



### 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道(林第2)		
採水場所	林公民館		
水源の名称	林第2水源	〈種別〉水道施設(浄水)	
受付日	令和 3年 3月 2日	天 前日	晴 気温 10.0 °C
採水日時	令和 3年 3月 2日	候 当日	雨 水温 14.0 °C
採水者氏名	河村 慎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	5.7	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	6.67	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.35	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 3年 3月 2日 ~ 令和 3年 3月 8日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. MCB01722

令和 3年 3月 8日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関

登録番号 第53号

〒770-8532 徳島市 徳島 58-1

TEL 088(655)1112 088(655)3130

一般社団法人徳島県薬剤師会

会長 水口 利生



### 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道 (王地)		
採水場所	勝命サブセンター		
水源の名称	王地水源		<種別> 水道施設 (浄水)
受付日	令和 3年 3月 2日	天候	晴
採水日時	令和 3年 3月 2日	候	雨
採水者氏名	河村 禎浩	<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	7.1	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	6.58	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.34	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 3年 3月 2日 ~ 令和 3年 3月 8日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. MCB01724

令和 3年 3月 8日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市川島町58-1  
TEL 088(655)1121(088(655)4)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口



### 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条）		
採水場所	地域福祉センター こすもす		
水源の名称	一条水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 3年 3月 2日	天 前日	晴 気温 10.0 °C
採水日時	令和 3年 3月 2日	候 当日	雨 水温 16.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	6.49	10 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	9.3	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	6.56	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.28	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 3年 3月 2日 ~ 令和 3年 3月 8日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1


阿波市 水道部 業務課

殿

No. MCB01725

令和 3年 3月 8日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市阿波町1-58-1  
TEL 088(655)1112 088(654)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口



### 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（郡）		
採水場所	土成支所		
水源の名称	郡水源 <種別> 水道施設（浄水）		
受付日	令和 3年 3月 2日	天 前日	晴 気温 10.0 °C
採水日時	令和 3年 3月 2日	候 当日	雨 水温 14.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	8.7	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3	3 mg/L以下
pH値	—	7.15	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.23	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 3年 3月 2日 ~ 令和 3年 3月 8日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. MCB01726

令和 3年 3月 8日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関

登録番号 第53号

〒770-8532 徳島市 阿波町 58-1

TEL 088(655)1112 (FAX 088(654)3130)

一般社団法人徳島県薬剤師会

会長 水口



### 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（市場）		
採水場所	阿波市役所		
水源の名称	郷社前水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 3年 3月 2日	天候	晴
採水日時	令和 3年 3月 2日	候	雨
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.89	10 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	6.7	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	6.92	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.30	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 3年 3月 2日 ~ 令和 3年 3月 8日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			









