

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1



No. NBK00572

令和 4年 2月 8日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 58-1
TEL 088(655)1112 3130
一般社団法人徳島県浄水協会
会長 水口 邦子



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 4年 2月 1日			
水道名又は業務名	阿波市上水道(一条)		採取年月日	令和 4年 2月 1日			
採水場所	地域福祉センター こすもす		天	前日	晴	気温	12.0℃
水源の名称	一条水源 <種別> 水道施設(浄水)		候	当日	晴	水温	15.0℃
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果		
一般細菌数	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		
大腸菌	—	不検出	pH値	—	6.54		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	△ 5.44	色度	度	1 未満		
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満		
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.20		
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	— 以下余白 —				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0007					
臭素酸	mg/L	0.001 未満					
総トリハロメタン	mg/L	0.0016					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002					
ブロモホルム	mg/L	0.0007					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満					
塩化物イオン	mg/L	8.3					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	令和 4年 2月 1日 ~ 令和 4年 2月 8日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1



No. NBK00573
令和 4年 2月 8日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 58-1
TEL 088(655)1112
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 4年 2月 1日			
水道名又は業務名	阿波市上水道 (市場)		採取年月日	令和 4年 2月 1日			
採水場所	阿波市役所		天	前日	晴	気温	12.0℃
水源の名称	郷社前水源 <種別> 水道施設 (浄水)		候	当日	晴	水温	11.0℃
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果		
一般細菌数	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3		
大腸菌	—	不検出	pH値	—	6.75		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	△ 3.83	色度	度	1 未満		
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満		
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.20		
クロロホルム	mg/L	0.0003	— 以下余白 —				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0015					
臭素酸	mg/L	0.001 未満					
総トリハロメタン	mg/L	0.0032					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0007					
ブロモホルム	mg/L	0.0007					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満					
塩化物イオン	mg/L	7.9					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	令和 4年 2月 1日 ~ 令和 4年 2月 8日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. NCB01563

令和 4年 2月 7日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 阿波 1-5-158-1
TEL 088(655)1112 088(654)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口




水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（林・林第2）				
採水場所	阿波町文化センター				
水源の名称	林・林第2水源	〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	令和 4年 2月 1日	天	前日	晴	気温 12.0 °C
採水日時	令和 4年 2月 1日	候	当日	晴	水温 11.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位		検査結果	水質基準	
一般細菌数	個/mL		0	100 以下	
大腸菌	—		不検出	検出されないこと	
塩化物イオン	mg/L		4.0	200 mg/L以下	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L		0.3 未満	3 mg/L以下	
pH値	—		6.80	5.8 以上 8.6 以下	
味	—		異常なし	異常でないこと	
臭気	—		異常なし	異常でないこと	
色度	度		1 未満	5 度以下	
濁度	度		0.1 未満	2 度以下	
残留塩素	mg/L		0.20	—	
			以下余白		
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	令和 4年 2月 1日 ~ 令和 4年 2月 4日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町切幡字古田158-1
TEL 088(655)1112(088(654)3130)
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道(林第2)		
採水場所	林公民館		
水源の名称	林第2水源	〈種別〉水道施設(浄水)	
受付日	令和 4年 2月 1日	天 前日	晴 気温 12.0 °C
採水日時	令和 4年 2月 1日	候 当日	晴 水温 10.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	4.4	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	6.67	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.22	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 4年 2月 1日 ~ 令和 4年 2月 4日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課



殿

No. NCB01565

令和 4年 2月 7日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町1番地58-1
TEL 088(655)1112(代表) 088(654)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 利生



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（王地）		
採水場所	勝命サブセンター		
水源の名称	王地水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 4年 2月 1日	天候	晴
採水日時	令和 4年 2月 1日	候	晴
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	6.4	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3	3 mg/L以下
pH値	—	6.52	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.20	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 4年 2月 1日 ~ 令和 4年 2月 4日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. NCB01567

令和 4年 2月 7日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関

登録番号 第53号

〒770-8532 徳島市 阿波 58-1

TEL 088(655)1112 088(654)3130

一般社団法人徳島県薬剤師会

会長 水口



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道 (郡)		
採水場所	土成支所		
水源の名称	郡水源	〈種別〉水道施設 (浄水)	
受付日	令和 4年 2月 1日	天 前日	晴 気温 12.0 °C
採水日時	令和 4年 2月 1日	候 当日	晴 水温 10.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	7.4	200 mg/L以下
有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3	3 mg/L以下
pH値	—	7.11	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.24	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 4年 2月 1日 ~ 令和 4年 2月 4日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. NGC00693

令和 4年 2月 3日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町1番地58-1
TEL 088(655)1112(088(654)3130)
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口



指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条NO.1）		
採水場所	取水ポンプ		
水源の名称	一条水源	〈種別〉水道施設（原水）	
受付日	令和 4年 2月 1日	天 前日	晴 気温 12.0 ℃
採水日時	令和 4年 2月 1日	候 当日	晴 水温 - ℃
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満	-
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	-
		以下余白	
判定	-		
検査期間	令和 4年 2月 1日 ~ 令和 4年 2月 3日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備考			

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1


阿波市 水道部 業務課

殿

No. NGC00694

令和 4年 2月 3日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町1番地58-1
TEL 088(655)1112(088(654)3130)
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口



指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条NO. 2）		
採水場所	取水ポンプ		
水源の名称	一条水源	〈種別〉水道施設（原水）	
受付日	令和 4年 2月 1日	天 前日	晴 気温 12.0 °C
採水日時	令和 4年 2月 1日	候 当日	晴 水温 - °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満	-
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	-
		以下余白	
判定	-		
検査期間	令和 4年 2月 1日 ~ 令和 4年 2月 3日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備考			