



〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. NBK00050

令和 3年 5月 18日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 徳島県庁5階503130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 秋生



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 3年 5月 10日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(一条)		採取年月日	令和 3年 5月 10日	
採水場所	地域福祉センター こすもす		天	前日	晴
水源の名称	一条水源	<種別> 水道施設(浄水)	候	当日	晴
採水者氏名	河村 禎浩		気温	25.0℃	
			水温	20.0℃	
			<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4
大腸菌	—	不検出	pH値	—	6.58
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	△ 6.16	色度	度	1 未満
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.22
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	— 以下余白 —		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0009			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0020			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0003			
ブロモホルム	mg/L	0.0008			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
塩化物イオン	mg/L	8.8			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	令和 3年 5月 10日 ~ 令和 3年 5月 18日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。



〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. NBK00051
令和 3年 5月 18日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 徳島県道58-1
TEL 088(655)1112
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 秋



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 3年 5月 10日			
水道名又は業務名	阿波市上水道 (市場)		採取年月日	令和 3年 5月 10日			
採水場所	阿波市役所		天	前日	晴	気温	25.0℃
水源の名称	郷社前水源 <種別> 水道施設 (浄水)		候	当日	晴	水温	18.0℃
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果		
一般細菌数	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4		
大腸菌	—	不検出	pH値	—	6.89		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	△ 3.13	色度	度	1 未満		
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満		
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.25		
クロロホルム	mg/L	0.0003	— 以下余白 —				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0015					
臭素酸	mg/L	0.001 未満					
総トリハロメタン	mg/L	0.0032					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0008					
ブロモホルム	mg/L	0.0006					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満					
塩化物イオン	mg/L	8.3					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	令和 3年 5月 10日 ~ 令和 3年 5月 18日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1


阿波市 水道部 業務課

殿

No. NCB00187

令和 3年 5月 12日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市山形町1-158-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（林・林第2）		
採水場所	阿波町文化センター		
水源の名称	林・林第2水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 3年 5月 6日	天 前日	雨 気温 23.0 °C
採水日時	令和 3年 5月 6日	候 当日	晴 水温 20.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	4.3	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	6.78	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.21	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 3年 5月 6日 ~ 令和 3年 5月 12日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1




No. NCB00188
令和 3年 5月 12日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市山手町1-158-1
TEL 088(655)1112 088(654)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 邦夫



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道(林第2)		
採水場所	林公民館		
水源の名称	林第2水源	〈種別〉水道施設(浄水)	
受付日	令和 3年 5月 6日	天 前日	雨 気温 23.0 °C
採水日時	令和 3年 5月 6日	候 当日	晴 水温 20.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	4.4	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	6.72	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.34	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 3年 5月 6日 ~ 令和 3年 5月 12日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. NCB00189

令和 3年 5月 12日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市川津町一丁目158-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 邦生



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（王地）		
採水場所	勝命サブセンター		
水源の名称	王地水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 3年 5月 6日	天 前日	雨 気温 23.0 °C
採水日時	令和 3年 5月 6日	候 当日	晴 水温 21.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	7.3	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	6.58	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.20	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 3年 5月 6日 ~ 令和 3年 5月 12日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. NCB00191

令和 3年 5月 12日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市山形町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(654)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課			
水道名又は業務名	阿波市上水道（郡）			
採水場所	土成支所			
水源の名称	郡水源 <種別> 水道施設（浄水）			
受付日	令和 3年 5月 6日	天 前日	雨 気温 23.0 °C	
採水日時	令和 3年 5月 6日	候 当日	晴 水温 21.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準
一般細菌数	個/mL	0		100 以下
大腸菌	—	不検出		検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	8.7		200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4		3 mg/L以下
pH値	—	7.16		5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし		異常でないこと
臭気	—	異常なし		異常でないこと
色度	度	1 未満		5 度以下
濁度	度	0.1 未満		2 度以下
残留塩素	mg/L	0.23		—
		以下余白		
判定	上記項目につき水質基準に適合			
検査期間	令和 3年 5月 6日 ~ 令和 3年 5月 12日			
検査方法	厚生労働省告示第261号による			
備考				

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. NGC00057

令和 3年 5月 17日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関

登録番号 第53号

〒770-8532 徳島市川津町一丁目158-1

TEL 088(655)1112 (FAX)088(654)3130

一般社団法人徳島県薬剤師会

会長 水口 邦生



指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条NO. 1）		
採水場所	取水ポンプ		
水源の名称	一条水源	〈種別〉水道施設（原水）	
受付日	令和 3年 5月 10日	天 前日	晴 気温 25.0 °C
採水日時	令和 3年 5月 10日	候 当日	晴 水温 — °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満	—
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	—
		以下余白	
判定	—		
検査期間	令和 3年 5月 10日 ~ 令和 3年 5月 17日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備考			

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. NGC00058

令和 3年 5月 17日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関


登録番号 第53号

〒770-8532 徳島市山手町58-1

TEL 088(655)1112 (FAX)088(6524)3130

一般社団法人徳島県薬剤師会

会長 水口



指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条NO. 2）		
採水場所	取水ポンプ		
水源の名称	一条水源	〈種別〉水道施設（原水）	
受付日	令和 3年 5月 10日	天 前日	晴 気温 25.0 °C
採水日時	令和 3年 5月 10日	候 当日	晴 水温 - °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満	-
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	-
		以下余白	
判定			-
検査期間		令和 3年 5月 10日	～ 令和 3年 5月 17日
検査方法		健水発 第0330006号による	
備考			