


水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 徳島区 吉島 58-1
TEL 088(655)1112 (FAX 088(655)3130)
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 利生



原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 4年 11月 1日	
水道名又は業務名	阿波市上水道 (一条)		採取年月日	令和 4年 11月 1日	
採水場所	水源地 (旧井戸) 蛇口		天	前日	晴
水源の名称	一条水源No. 1	<種別> 水道施設 (原水)	候	当日	雨
採水者氏名	河村 禎浩			気温	15.0℃
				水温	18.0℃
				<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
大腸菌	—	不検出	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	—	6.55
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.002 未満	味	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	臭気	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	色度	度	1 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.75	濁度	度	0.1 未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	— 以下余白 —		
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04			
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.3			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満			
塩化物イオン	mg/L	7.3			
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	80.7			
蒸発残留物	mg/L	186			
検査期間	令和 4年 11月 1日 ~ 令和 4年 11月 8日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					



〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. OAC00146
令和 4年 11月 8日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 58-1
TEL 088(655)1112 3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 利生



原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 4年 11月 1日	
水道名又は業務名	阿波市上水道 (一条)		採取年月日	令和 4年 11月 1日	
採水場所	水源地 (新井戸) 蛇口		天 前日	晴	気温 15.0℃
水源の名称	一条水源No. 2	<種別> 水道施設 (原水)	候 当日	雨	水温 18.0℃
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	2	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
大腸菌	—	不検出	ジオスミン	mg/L	0.000001 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	—	7.43
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.002 未満	味	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	臭気	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	色度	度	1 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.92	濁度	度	0.1 未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.18	— 以下余白 —		
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04			
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.6			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満			
塩化物イオン	mg/L	7.9			
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	108			
蒸発残留物	mg/L	217			
検査期間	令和 4年 11月 1日 ~ 令和 4年 11月 8日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					



〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. OBK00418

令和 4年 11月 8日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 58-1
TEL 088(655)1112
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 4年 11月 1日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(一条)		採取年月日	令和 4年 11月 1日	
採水場所	地域福祉センター こすもす		天	前日	晴
水源の名称	一条水源 <種別> 水道施設(浄水)		候	当日	雨
採水者氏名	河村 禎浩		気温	15.0℃	
			水温	22.0℃	
			<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
大腸菌	—	不検出	pH値	—	6.55
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	△ 4.28	色度	度	1 未満
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.17
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	— 以下余白 —		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0007			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0014			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002			
ブロモホルム	mg/L	0.0005			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
塩化物イオン	mg/L	7.5			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	令和 4年 11月 1日 ~ 令和 4年 11月 8日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。



〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. OBK00419

令和 4年 11月 8日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
 登録番号 第53号
 〒770-8532 徳島市 徳島 58-1
 TEL 088(655)1112 088(655)3130
 一般社団法人徳島県衛生協会
 会長 水口 和生



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 4年 11月 1日	
水道名又は業務名	阿波市上水道 (市場)		採取年月日	令和 4年 11月 1日	
採水場所	阿波市役所		天	前日	晴
水源の名称	郷社前水源	<種別> 水道施設 (浄水)	候	当日	雨
採水者氏名	河村 禎浩			気温	15.0℃
				水温	18.0℃
	<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4
大腸菌	—	不検出	pH値	—	6.62
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	△ 6.73	色度	度	1 未満
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.15
クロロホルム	mg/L	0.0003	— 以下余白 —		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0022			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0043			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0009			
ブロモホルム	mg/L	0.0009			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
塩化物イオン	mg/L	8.4			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	令和 4年 11月 1日 ~ 令和 4年 11月 8日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. OCB01115

令和 4年 11月 4日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関

登録番号 第53号

〒770-8532 徳島市阿波町1丁目58-1

TEL 088(655)1112(代表)088(654)3130

一般社団法人徳島県薬剤師会

会長 水口



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（林・林第2）		
採水場所	阿波町文化センター		
水源の名称	林・林第2水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 4年 11月 1日	天 前日	晴 気温 15.0 °C
採水日時	令和 4年 11月 1日	候 当日	雨 水温 20.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	5.5	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	6.74	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.21	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 4年 11月 1日 ~ 令和 4年 11月 4日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. OCB01116

令和 4年 11月 4日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関

登録番号 第53号

〒770-8532 徳島市阿波町1-58-1

TEL 088(655)1112(代表)088(655)3130

一般社団法人徳島県薬剤師会

会長 水口



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道(林第2)		
採水場所	林公民館		
水源の名称	林第2水源	〈種別〉水道施設(浄水)	
受付日	令和 4年 11月 1日	天 前日	晴 気温 15.0 °C
採水日時	令和 4年 11月 1日	候 当日	雨 水温 18.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	6.0	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	6.69	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.20	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 4年 11月 1日 ~ 令和 4年 11月 4日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. OCB01117

令和 4年 11月 4日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関

登録番号 第53号

〒770-8532 徳島市市場町1丁目58-1

TEL 088(655)1112 (FAX 088(654)3130)

一般社団法人徳島県薬剤師会

会長 水口



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（王地）		
採水場所	勝命サブセンター		
水源の名称	王地水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 4年 11月 1日	天 前日	晴 気温 15.0 °C
採水日時	令和 4年 11月 1日	候 当日	雨 水温 20.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	7.6	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4	3 mg/L以下
pH値	—	6.49	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.25	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 4年 11月 1日 ~ 令和 4年 11月 4日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. OCB01119

令和 4年 11月 4日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関

登録番号 第53号

〒770-8532 徳島市 阿波町 58-1

TEL 088(655)1112 (FAX 088(655)3130)

一般社団法人徳島県薬剤師会

会長 水口



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（郡）		
採水場所	土成支所		
水源の名称	郡水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 4年 11月 1日	天 前日	晴 気温 15.0 °C
採水日時	令和 4年 11月 1日	候 当日	雨 水温 20.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	8.7	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3	3 mg/L以下
pH値	—	6.99	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.20	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 4年 11月 1日 ~ 令和 4年 11月 4日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. OGC00477

令和 4年 11月 4日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 阿波町1-158-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口



指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条NO.1）		
採水場所	取水ポンプ		
水源の名称	一条水源	〈種別〉水道施設（原水）	
受付日	令和 4年 11月 1日	天 前日	晴 気温 15.0 °C
採水日時	令和 4年 11月 1日	候 当日	雨 水温 - °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満	-
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	-
		以下余白	
判定		-	
検査期間		令和 4年 11月 1日 ~ 令和 4年 11月 4日	
検査方法		健水発 第0330006号による	
備考			

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. OGC00478

令和 4年 11月 4日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関

登録番号 第53号

〒770-8532 徳島市山手町1-158-1

TEL 088(655)1112 088(655)3130

一般社団法人徳島県薬剤師会

会長 水口



指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条NO. 2）		
採水場所	取水ポンプ		
水源の名称	一条水源	〈種別〉水道施設（原水）	
受付日	令和 4年 11月 1日	天候	晴
		気温	15.0 °C
採水日時	令和 4年 11月 1日	候	雨
		水温	— °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満	—
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	—
		以下余白	
判定	—		
検査期間	令和 4年 11月 1日 ~ 令和 4年 11月 4日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備考			