

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市
TEL 088(655)1112
一般社団法人徳島県
会長 水口



浄水水質検査結果報告書

| 依頼者名 | | 阿波市 水道部 業務課 | | 受付年月日 | | 令和 4年 5月 9日 | |
|-----------------|--|----------------------------|-----------|--------------------|--|---------------|--------|
| 水道名又は業務名 | | 阿波市上水道(一条) | | 採取年月日 | | 令和 4年 5月 9日 | |
| 採水場所 | | 地域福祉センター こすもす | | 天候 | | 前日 晴 気温 16.0℃ | |
| 水源の名称 | | 一条水源 <種別> 水道施設(浄水) | | 候 | | 当日 雨 水温 18.0℃ | |
| 採水者氏名 | | 河村 禎浩 | | <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会 | | | |
| 検査項目 | | 単位 | 検査結果 | 検査項目 | | 単位 | 検査結果 |
| 一般細菌数 | | 個/mL | 0 | 有機物(全有機炭素TOCの量) | | mg/L | 0.3 未満 |
| 大腸菌 | | — | 不検出 | pH値 | | — | 6.62 |
| 亜硝酸態窒素 | | mg/L | 0.004 未満 | 味 | | — | 異常なし |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | | mg/L | 0.001 未満 | 臭気 | | — | 異常なし |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | mg/L △ | 5.42 | 色度 | | 度 | 1 未満 |
| 塩素酸 | | mg/L | 0.06 未満 | 濁度 | | 度 | 0.1 未満 |
| クロロ酢酸 | | mg/L | 0.002 未満 | 残留塩素 | | mg/L | 0.20 |
| クロロホルム | | mg/L | 0.0002 未満 | — 以下余白 — | | | |
| ジクロロ酢酸 | | mg/L | 0.002 未満 | | | | |
| ジブromokロロメタン | | mg/L | 0.0005 | | | | |
| 臭素酸 | | mg/L | 0.001 未満 | | | | |
| 総トリハロメタン | | mg/L | 0.0011 | | | | |
| トリクロロ酢酸 | | mg/L | 0.002 未満 | | | | |
| ブromोजクロロメタン | | mg/L | 0.0002 未満 | | | | |
| ブromホルム | | mg/L | 0.0006 | | | | |
| ホルムアルデヒド | | mg/L | 0.008 未満 | | | | |
| 塩化物イオン | | mg/L | 8.8 | | | | |
| 判定 | | 上記項目につき水質基準に適合 | | | | | |
| 検査期間 | | 令和 4年 5月 9日 ~ 令和 4年 5月 16日 | | | | | |
| 検査方法 | | 厚生労働省告示第261号による | | | | | |
| 備考 | | | | | | | |

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 阿波市場町切幡字古田201番地1
TEL 088(655)1112
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 秋生




浄水水質検査結果報告書

| 依頼者名 | 阿波市 水道部 業務課 | | 受付年月日 | 令和 4年 5月 9日 | |
|-----------------|----------------------------|----------|--------------------|-------------|----------|
| 水道名又は業務名 | 阿波市上水道 (市場) | | 採取年月日 | 令和 4年 5月 9日 | |
| 採水場所 | 阿波市役所 | | 天 | 前日 晴 | 気温 16.0℃ |
| 水源の名称 | 郷社前水源 <種別> 水道施設 (浄水) | | 候 | 当日 雨 | 水温 17.0℃ |
| 採水者氏名 | 河村 禎浩 | | <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会 | | |
| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 検査項目 | 単位 | 検査結果 |
| 一般細菌数 | 個/mL | 0 | 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 0.3 |
| 大腸菌 | — | 不検出 | pH値 | — | 6.65 |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.004 未満 | 味 | — | 異常なし |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.001 未満 | 臭気 | — | 異常なし |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | △ 4.66 | 色度 | 度 | 1 未満 |
| 塩素酸 | mg/L | 0.06 未満 | 濁度 | 度 | 0.1 未満 |
| クロロ酢酸 | mg/L | 0.002 未満 | 残留塩素 | mg/L | 0.20 |
| クロロホルム | mg/L | 0.0002 | — 以下余白 — | | |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.002 未満 | | | |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.0013 | | | |
| 臭素酸 | mg/L | 0.001 未満 | | | |
| 総トリハロメタン | mg/L | 0.0027 | | | |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.002 未満 | | | |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.0006 | | | |
| ブロモホルム | mg/L | 0.0006 | | | |
| ホルムアルデヒド | mg/L | 0.008 未満 | | | |
| 塩化物イオン | mg/L | 10.1 | | | |
| 判定 | 上記項目につき水質基準に適合 | | | | |
| 検査期間 | 令和 4年 5月 9日 ~ 令和 4年 5月 16日 | | | | |
| 検査方法 | 厚生労働省告示第261号による | | | | |
| 備考 | | | | | |

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

阿波市 水道部 業務課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 阿波町 5-158-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(654)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口



水道等定期項目水質検査結果書

| 依頼者名 | 阿波市 水道部 業務課 | | |
|-----------------|----------------------------|-------------------|---------------|
| 水道名又は業務名 | 阿波市上水道（林・林第2） | | |
| 採水場所 | 阿波町文化センター | | |
| 水源の名称 | 林・林第2水源 | 〈種別〉水道施設（浄水） | |
| 受付日 | 令和 4年 5月 9日 | 天 前日 | 晴 気温 16.0 °C |
| 採水日時 | 令和 4年 5月 9日 | 候 当日 | 雨 水温 20.0 °C |
| 採水者氏名 | 河村 禎浩 | 〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会 | |
| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 |
| 一般細菌数 | 個/mL | 0 | 100 以下 |
| 大腸菌 | — | 不検出 | 検出されないこと |
| 塩化物イオン | mg/L | 4.0 | 200 mg/L以下 |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 0.3 未満 | 3 mg/L以下 |
| pH値 | — | 7.07 | 5.8 以上 8.6 以下 |
| 味 | — | 異常なし | 異常でないこと |
| 臭気 | — | 異常なし | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | 1 未満 | 5 度以下 |
| 濁度 | 度 | 0.1 未満 | 2 度以下 |
| 残留塩素 | mg/L | 0.22 | — |
| | | 以下余白 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 判定 | 上記項目につき水質基準に適合 | | |
| 検査期間 | 令和 4年 5月 9日 ~ 令和 4年 5月 11日 | | |
| 検査方法 | 厚生労働省告示第261号による | | |
| 備考 | | | |

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. OCB00190

令和 4年 5月 11日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 58-1
TEL 088(655)1112 (088(655)4)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口



水道等定期項目水質検査結果書

| 依頼者名 | 阿波市 水道部 業務課 | | |
|-----------------|----------------------------|-------------------|---------------|
| 水道名又は業務名 | 阿波市上水道(林第2) | | |
| 採水場所 | 林公民館 | | |
| 水源の名称 | 林第2水源 | 〈種別〉水道施設(浄水) | |
| 受付日 | 令和 4年 5月 9日 | 天 前日 | 晴 気温 16.0 °C |
| 採水日時 | 令和 4年 5月 9日 | 候 当日 | 雨 水温 20.0 °C |
| 採水者氏名 | 河村 禎浩 | 〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会 | |
| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 |
| 一般細菌数 | 個/mL | 0 | 100 以下 |
| 大腸菌 | — | 不検出 | 検出されないこと |
| 塩化物イオン | mg/L | 4.7 | 200 mg/L以下 |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 0.3 未満 | 3 mg/L以下 |
| pH値 | — | 6.91 | 5.8 以上 8.6 以下 |
| 味 | — | 異常なし | 異常でないこと |
| 臭気 | — | 異常なし | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | 1 未満 | 5 度以下 |
| 濁度 | 度 | 0.1 未満 | 2 度以下 |
| 残留塩素 | mg/L | 0.40 | — |
| | | 以下余白 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 判定 | 上記項目につき水質基準に適合 | | |
| 検査期間 | 令和 4年 5月 9日 ~ 令和 4年 5月 11日 | | |
| 検査方法 | 厚生労働省告示第261号による | | |
| 備考 | | | |

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課



殿

No. OCB00191

令和 4年 5月 11日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 勝命サブセンター 58-1
TEL 088(655)1112 (FAX) 088(654)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口



水道等定期項目水質検査結果書

| 依頼者名 | 阿波市 水道部 業務課 | | |
|-----------------|----------------------------|--------|---------------|
| 水道名又は業務名 | 阿波市上水道（王地） | | |
| 採水場所 | 勝命サブセンター | | |
| 水源の名称 | 王地水源 <種別> 水道施設（浄水） | | |
| 受付日 | 令和 4年 5月 9日 | 天 前日 | 晴 気温 16.0 °C |
| 採水日時 | 令和 4年 5月 9日 | 候 当日 | 雨 水温 21.0 °C |
| 採水者氏名 | 河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会 | | |
| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 |
| 一般細菌数 | 個/mL | 0 | 100 以下 |
| 大腸菌 | — | 不検出 | 検出されないこと |
| 塩化物イオン | mg/L | 8.6 | 200 mg/L以下 |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 0.3 未満 | 3 mg/L以下 |
| pH値 | — | 6.61 | 5.8 以上 8.6 以下 |
| 味 | — | 異常なし | 異常でないこと |
| 臭気 | — | 異常なし | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | 1 未満 | 5 度以下 |
| 濁度 | 度 | 0.1 未満 | 2 度以下 |
| 残留塩素 | mg/L | 0.20 | — |
| | | 以下余白 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 判定 | 上記項目につき水質基準に適合 | | |
| 検査期間 | 令和 4年 5月 9日 ~ 令和 4年 5月 11日 | | |
| 検査方法 | 厚生労働省告示第261号による | | |
| 備考 | | | |

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1



No. OCB00193
令和 4年 5月 11日

阿波市 水道部 業務課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市山内1-58-1
TEL 088(655)1112(337)088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口



水道等定期項目水質検査結果書

| 依頼者名 | 阿波市 水道部 業務課 | | | | |
|-----------------|----------------------------|--------|-------------------|---------------|---------|
| 水道名又は業務名 | 阿波市上水道(郡) | | | | |
| 採水場所 | 土成支所 | | | | |
| 水源の名称 | 郡水源 | | 〈種別〉水道施設(浄水) | | |
| 受付日 | 令和 4年 5月 9日 | 天 前日 | 晴 | 気温 | 16.0 °C |
| 採水日時 | 令和 4年 5月 9日 | 候 当日 | 雨 | 水温 | 20.0 °C |
| 採水者氏名 | 河村 禎浩 | | 〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会 | | |
| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | | 水質基準 | |
| 一般細菌数 | 個/mL | 0 | | 100 以下 | |
| 大腸菌 | — | 不検出 | | 検出されないこと | |
| 塩化物イオン | mg/L | 8.9 | | 200 mg/L以下 | |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 0.4 | | 3 mg/L以下 | |
| pH値 | — | 7.10 | | 5.8 以上 8.6 以下 | |
| 味 | — | 異常なし | | 異常でないこと | |
| 臭気 | — | 異常なし | | 異常でないこと | |
| 色度 | 度 | 1 未満 | | 5 度以下 | |
| 濁度 | 度 | 0.1 未満 | | 2 度以下 | |
| 残留塩素 | mg/L | 0.18 | | — | |
| | | 以下余白 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 判 定 | 上記項目につき水質基準に適合 | | | | |
| 検査期間 | 令和 4年 5月 9日 ~ 令和 4年 5月 11日 | | | | |
| 検査方法 | 厚生労働省告示第261号による | | | | |
| 備考 | | | | | |

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. OGC00057

令和 4年 5月 11日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 阿波町1-2-158-1
TEL 088(655)1112(3/3)088(634)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口



指標菌水質検査

| | | | | | | | |
|----------|----------------------------|---|--------|--------------------|----|---------|--|
| 依頼者名 | 阿波市 水道部 業務課 | | | | | | |
| 水道名又は業務名 | 阿波市上水道（一条NO. 1） | | | | | | |
| 採水場所 | 取水ポンプ | | | | | | |
| 水源の名称 | 一条水源 | | | 〈種別〉 水道施設（原水） | | | |
| 受付日 | 令和 4年 5月 9日 | 天 | 前日 | 晴 | 気温 | 16.0 °C | |
| 採水日時 | 令和 4年 5月 9日 | 候 | 当日 | 雨 | 水温 | — °C | |
| 採水者氏名 | 河村 禎浩 | | | 〈所属〉 一般社団法人徳島県薬剤師会 | | | |
| 検査項目 | 単位 | | 検査結果 | 水質基準 | | | |
| 大腸菌 | MPN/100mL | | 1.8 未満 | — | | | |
| 嫌気性芽胞菌 | CFU/100mL | | 0 | — | | | |
| | | | 以下余白 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 判定 | — | | | | | | |
| 検査期間 | 令和 4年 5月 9日 ~ 令和 4年 5月 11日 | | | | | | |
| 検査方法 | 健水発 第0330006号による | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | |

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. OGC00058

令和 4年 5月 11日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
 登録番号 第53号
 〒770-8532 徳島市 阿波町5-18-1
 TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
 一般社団法人徳島県薬剤師会
 会長 水口



指標菌水質検査

| | | | |
|----------|----------------------------|-------------------|--------------|
| 依頼者名 | 阿波市 水道部 業務課 | | |
| 水道名又は業務名 | 阿波市上水道（一条NO. 2） | | |
| 採水場所 | 取水ポンプ | | |
| 水源の名称 | 一条水源 | 〈種別〉水道施設（原水） | |
| 受付日 | 令和 4年 5月 9日 | 天 前日 | 晴 気温 16.0 °C |
| 採水日時 | 令和 4年 5月 9日 | 候 当日 | 雨 水温 - °C |
| 採水者氏名 | 河村 禎浩 | 〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会 | |
| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 |
| 大腸菌 | MPN/100mL | 1.8 未満 | — |
| 嫌気性芽胞菌 | CFU/100mL | 0 | — |
| | | 以下余白 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 判定 | — | | |
| 検査期間 | 令和 4年 5月 9日 ~ 令和 4年 5月 11日 | | |
| 検査方法 | 健水発 第0330006号による | | |
| 備考 | | | |