



〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. OAC00034

令和 4年 6月 14日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 58-1
TEL 088(655)1112 3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 利生



原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 4年 6月 6日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(林)		採取年月日	令和 4年 6月 6日	
採水場所	林水源地(取水井)		天 前日	雨	気温 22.0℃
水源の名称	林水源 <種別> 水道施設(原水)		候 当日	曇	水温 18.0℃
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	6	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
大腸菌	—	不検出	ジオスミン	mg/L	0.000001 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	—	7.01
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.002 未満	味	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	臭気	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	色度	度	1 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.45	濁度	度	0.1 未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	— 以下余白 —		
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02			
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.2			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満			
塩化物イオン	mg/L	3.5			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	34.8			
蒸発残留物	mg/L	74			
検査期間	令和 4年 6月 6日 ~ 令和 4年 6月 14日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					



〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. OAC00035

令和 4年 6月 14日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 158-1
TEL 088(655)1112 3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 利



原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 4年 6月 6日	
水道名又は業務名	阿波市上水道 (林)		採取年月日	令和 4年 6月 6日	
採水場所	水源地 (取水井)		天	前日	雨
水源の名称	林第2水源	<種別> 水道施設 (原水)	候	当日	曇
採水者氏名	河村 禎浩				気温 22.0℃ 水温 18.0℃
	<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
大腸菌	—	不検出	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.002	有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	—	6.81
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.002 未満	味	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	臭気	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	色度	度	1 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.01	濁度	度	0.1 未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	— 以下余白 —		
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02			
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
銅及びその化合物	mg/L	0.09			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.1			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満			
塩化物イオン	mg/L	4.7			
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	32.8			
蒸発残留物	mg/L	93			
検査期間	令和 4年 6月 6日 ~ 令和 4年 6月 14日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					



〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. OAC00036

令和 4年 6月 14日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 58-1
TEL 088(655)1112
一般社団法人徳島県
会長 水口 和



原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 4年 6月 6日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(王地)		採取年月日	令和 4年 6月 6日	
採水場所	王地水源地(取水井)		天	前日	雨
水源の名称	王地水源 <種別> 水道施設(原水)		候	当日	曇
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	1	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
大腸菌	—	不検出	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	—	6.63
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.002 未満	味	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	臭気	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	色度	度	1 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	3.92	濁度	度	0.1 未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.09	— 以下余白 —		
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.03			
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
銅及びその化合物	mg/L	0.02			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.2			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満			
塩化物イオン	mg/L	8.4			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	57.5			
蒸発残留物	mg/L	144			
検査期間	令和 4年 6月 6日 ~ 令和 4年 6月 14日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1




No. OCB00350

令和 4年 6月 10日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 阿波町1-58-1
TEL 088(655)1112 (FAX) 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（林・林第2）		
採水場所	阿波町文化センター		
水源の名称	林・林第2水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 4年 6月 6日	天 前日	雨
採水日時	令和 4年 6月 6日	候 当日	曇
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	4.1	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	7.04	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.20	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 4年 6月 6日 ~ 令和 4年 6月 9日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. OCB00351

令和 4年 6月 10日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 徳島県 58-1
TEL 088(655)1112 088(654)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道(林第2)		
採水場所	林公民館		
水源の名称	林第2水源	〈種別〉水道施設(浄水)	
受付日	令和 4年 6月 6日	天 前日	雨
採水日時	令和 4年 6月 6日	候 当日	曇
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	4.9	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	6.80	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.51	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 4年 6月 6日 ~ 令和 4年 6月 9日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1



No. OCB00352

令和 4年 6月 10日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市東区東町1-58-1
TEL 088(655)1112(代表)088(654)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（玉地）		
採水場所	勝命サブセンター		
水源の名称	玉地水源	〈種別〉 水道施設（浄水）	
受付日	令和 4年 6月 6日	天 前日	雨
採水日時	令和 4年 6月 6日	候 当日	曇
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉 一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	8.6	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	6.56	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.17	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 4年 6月 6日 ~ 令和 4年 6月 9日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1


No. OCB00354

令和 4年 6月 10日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市山手町1-158-1
TEL 088(655)1112(代表)088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条）				
採水場所	地域福祉センター こすもす				
水源の名称	一条水源	〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	令和 4年 6月 6日	天 前日	雨	気温	22.0 °C
採水日時	令和 4年 6月 6日	候 当日	曇	水温	20.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
一般細菌数	個/mL	0		100 以下	
大腸菌	—	不検出		検出されないこと	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.43		10 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L	8.1		200 mg/L以下	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		3 mg/L以下	
pH値	—	6.61		5.8 以上 8.6 以下	
味	—	異常なし		異常でないこと	
臭気	—	異常なし		異常でないこと	
色度	度	1 未満		5 度以下	
濁度	度	0.1 未満		2 度以下	
残留塩素	mg/L	0.24		—	
		以下余白			
判定		上記項目につき水質基準に適合			
検査期間		令和 4年 6月 6日 ~ 令和 4年 6月 9日			
検査方法		厚生労働省告示第261号による			
備考					

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. OCB00355

令和 4年 6月 10日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関


登録番号 第53号

〒770-8532 徳島市山田町1-58-1

TEL 088(655)1112 FAX 088(634)3130

一般社団法人徳島県薬剤師会

会長 水口



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（郡）		
採水場所	土成支所		
水源の名称	郡水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 4年 6月 6日	天 前日	雨
採水日時	令和 4年 6月 6日	候 当日	曇
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	8.8	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4	3 mg/L以下
pH値	—	7.11	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.10	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 4年 6月 6日 ~ 令和 4年 6月 9日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			



阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町1番地58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（市場）		
採水場所	阿波市役所		
水源の名称	郷社前水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 4年 6月 6日	天 前日	雨 気温 22.0 °C
採水日時	令和 4年 6月 6日	候 当日	曇 水温 20.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	5.41	10 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	9.8	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4	3 mg/L以下
pH値	—	6.65	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.16	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 4年 6月 6日 ~ 令和 4年 6月 9日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1


阿波市 水道部 業務課

殿

No. OGC00148

令和 4年 6月 13日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 阿波 58-1
TEL 088(655)1112 (088(654)3130)
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口



指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道 (林)		
採水場所	水源地 (取水井)		
水源の名称	林第2水源	〈種別〉水道施設 (原水)	
受付日	令和 4年 6月 6日	天 前日	雨
採水日時	令和 4年 6月 6日	候 当日	曇
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満	—
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	—
		以下余白	
判定	—		
検査期間	令和 4年 6月 6日 ~ 令和 4年 6月 10日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備考			

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. OGC00149

令和 4年 6月 13日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
 登録番号 第53号
 〒770-8532 徳島市山手町158-1
 TEL 088(655)1112 088(655)3130
 一般社団法人徳島県薬剤師会
 会長 水口



指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道部 業務課				
水道名又は業務名	阿波市上水道 (王地)				
採水場所	王地水源地 (取水井)				
水源の名称	王地水源	〈種別〉 水道施設 (原水)			
受付日	令和 4年 6月 6日	天候	前日 雨	気温	22.0 °C
採水日時	令和 4年 6月 6日	候	当日 曇	水温	- °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉 一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満		-	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		-	
		以下余白			
判定	-				
検査期間	令和 4年 6月 6日 ~ 令和 4年 6月 10日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					