

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. PCB01246

令和 5年 12月 8日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関


登録番号 第53号

〒770-8532 徳島市阿波町58-1

TEL 088(655)1112 (FAX) 088(655)3130

一般社団法人徳島県薬剤師会

会長 水口 和



### 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（林・林第2）		
採水場所	阿波町文化センター		
水源の名称	林・林第2水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 5年 12月 4日	天 前日	晴 気温 13.0 °C
採水日時	令和 5年 12月 4日	候 当日	晴 水温 15.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	4.0	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	6.94	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.20	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 5年 12月 4日 ~ 令和 5年 12月 7日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. PCB01247

令和 5年 12月 8日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関

登録番号 第53号

〒770-8532 徳島市 阿波町 1丁目58-1

TEL 088(655)1112 088(655)3130

一般社団法人徳島県薬剤師会

会長 水口



### 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道(林第2)		
採水場所	林公民館		
水源の名称	林第2水源	〈種別〉水道施設(浄水)	
受付日	令和 5年 12月 4日	天 前日	晴 気温 13.0 °C
採水日時	令和 5年 12月 4日	候 当日	晴 水温 11.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	5.5	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	6.72	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.40	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 5年 12月 4日 ~ 令和 5年 12月 7日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. PCB01248

令和 5年 12月 8日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関

登録番号 第53号

〒770-8532 徳島市市場町切幡58-1

TEL 088(655)1112(代表)088(654)3130

一般社団法人徳島県薬剤師会

会長 水口



### 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（王地）		
採水場所	勝命サブセンター		
水源の名称	王地水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 5年 12月 4日	天 前日	晴 気温 13.0 °C
採水日時	令和 5年 12月 4日	候 当日	晴 水温 15.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	3.9	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	6.94	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.18	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 5年 12月 4日 ~ 令和 5年 12月 7日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課




殿

No. PCB01250

令和 5年 12月 8日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市西条5丁目58-1  
TEL 088(655)1112 (FAX)088(654)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



### 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条）		
採水場所	地域福祉センター こすもす		
水源の名称	一条水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 5年 12月 4日	天 前日	晴 気温 13.0 °C
採水日時	令和 5年 12月 4日	候 当日	晴 水温 19.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.42	10 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	7.8	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	6.59	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.10	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 5年 12月 4日 ~ 令和 5年 12月 7日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. PCB01251

令和 5年 12月 8日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市山内町1丁目58-1  
TEL 088(655)1112(代表)088(654)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和



### 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（郡）		
採水場所	土成支所		
水源の名称	郡水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 5年 12月 4日	天 前日	晴 気温 13.0 °C
採水日時	令和 5年 12月 4日	候 当日	晴 水温 14.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	6.9	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	7.09	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.20	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 5年 12月 4日 ~ 令和 5年 12月 7日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. PCB01252  
令和 5年 12月 8日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町古田58-1  
TEL 088(655)1112 088(655)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口



### 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（市場）		
採水場所	阿波市役所		
水源の名称	郷社前水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 5年 12月 4日	天 前日	晴 気温 13.0 °C
採水日時	令和 5年 12月 4日	候 当日	晴 水温 14.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	3.50	10 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	6.4	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3	3 mg/L以下
pH値	—	6.76	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.24	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 5年 12月 4日 ~ 令和 5年 12月 7日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			



〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. PGC00553

令和 5年 12月 11日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関

登録番号 第53号

〒770-8532 徳島市四幡町1番地58-1

TEL 088(655)1112 (FAX)088(654)3130

一般社団法人徳島県薬剤師会

会長 水口



## 指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（林）		
採水場所	林水源地（取水井）		
水源の名称	林水源	＜種別＞ 水道施設（原水）	
受付日	令和 5年 12月 4日	天 前日	晴 気温 - °C
採水日時	令和 5年 12月 4日	候 当日	晴 水温 - °C
採水者氏名	河村 禎浩	＜所属＞ 一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満	-
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	-
		以下余白	
判定	-		
検査期間	令和 5年 12月 4日 ~ 令和 5年 12月 11日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備考			

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. PGC00554

令和 5年 12月 11日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関


登録番号 第53号

〒770-8532 徳島市 阿波町 丁 58-1

TEL 088(655)1112 (FAX 088(654)3130)

一般社団法人徳島県薬剤師会

会長 水口 雅



## 指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（林）		
採水場所	水源地（取水井）		
水源の名称	林第2水源	＜種別＞水道施設（原水）	
受付日	令和 5年 12月 4日	天候	晴
採水日時	令和 5年 12月 4日	候	晴
採水者氏名	河村 禎浩	＜所属＞一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満	—
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	—
		以下余白	
判定	—		
検査期間	令和 5年 12月 4日 ～ 令和 5年 12月 11日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備考			



