




阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市
TEL 088(655)1112
一般社団法人徳島県
会長 水口 和



浄水水質検査結果報告書

| 依頼者名 | 阿波市 水道部 業務課 | | 受付年月日 | 令和 5年 7月 3日 | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|------------|--------------------|-------------|-------------|----|-------|--|
| 水道名又は業務名 | 阿波市上水道 (郡) | | 採取年月日 | 令和 5年 7月 3日 | | | | |
| 採水場所 | 土成支所 | | 天 | 前日 | 晴 | 気温 | 29.0℃ | |
| 水源の名称 | 郡水源 <種別> 水道施設 (浄水) | | 候 | 当日 | 晴 | 水温 | 27.0℃ | |
| 採水者氏名 | 河村 禎浩 | | <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会 | | | | | |
| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 検査項目 | 単位 | 検査結果 | | | |
| 一般細菌数 | 個/mL | 0 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.002 未満 | | | |
| 大腸菌 | — | 不検出 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.0022 | | | |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.0003 未満 | ブロモホルム | mg/L | 0.0003 | | | |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.00005 未満 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.008 未満 | | | |
| セレン及びその化合物 | mg/L | 0.001 未満 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 未満 | | | |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.001 未満 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.01 未満 | | | |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.001 未満 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.03 未満 | | | |
| 六価クロム及びその化合物 | mg/L | 0.002 未満 | 銅及びその化合物 | mg/L | 0.03 | | | |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.004 未満 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 5.8 | | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.001 未満 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.001 | | | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | ※ 1.6 | 塩化物イオン | mg/L | 6.1 | | | |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.08 | カルシウム、マグネシウム等 (硬度) | mg/L | ※ 48.9 | | | |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | 0.03 | 蒸発残留物 | mg/L | △ 110 | | | |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.0002 未満 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 未満 | | | |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.005 未満 | ジェオスミン | mg/L | 0.000001 未満 | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.0002 未満 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.000001 未満 | | | |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.0002 未満 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.002 未満 | | | |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.0002 未満 | フェノール類 | mg/L | 0.0005 未満 | | | |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.0002 未満 | 有機物 (全有機炭素TOCの量) | mg/L | 0.4 | | | |
| ベンゼン | mg/L | 0.0002 未満 | pH値 | — | 7.02 | | | |
| 塩素酸 | mg/L | 0.06 未満 | 味 | — | 異常なし | | | |
| クロロ酢酸 | mg/L | 0.002 未満 | 臭気 | — | 異常なし | | | |
| クロロホルム | mg/L | 0.0018 | 色度 | 度 | 1 未満 | | | |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.002 未満 | 濁度 | 度 | 0.2 | | | |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.0019 | 残留塩素 | mg/L | 0.12 | | | |
| 臭素酸 | mg/L | 0.001 未満 | — 以下余白 — | | | | | |
| 総トリハロメタン | mg/L | 0.0062 | | | | | | |
| 判定 | 上記項目につき水質基準に適合 | | | | | | | |
| 検査期間 | 令和 5年 7月 3日 ~ 令和 5年 7月 11日 | | | | | | | |
| 検査方法 | 厚生労働省告示第261号による | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | |

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。



水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 58-1
TEL 088(655)1112 3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 祐



浄水水質検査結果報告書

| 依頼者名 | 阿波市 水道部 業務課 | | 受付年月日 | 令和 5年 7月 3日 | | | |
|-----------------|----------------------------|-----------|--------------------|-------------|--------|----|-------|
| 水道名又は業務名 | 阿波市上水道(林・林第2) | | 採取年月日 | 令和 5年 7月 3日 | | | |
| 採水場所 | 阿波町文化センター | | 天 | 前日 | 晴 | 気温 | 29.0℃ |
| 水源の名称 | 林・林第2水源 <種別> 水道施設(浄水) | | 候 | 当日 | 晴 | 水温 | 25.0℃ |
| 採水者氏名 | 河村 禎浩 | | <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会 | | | | |
| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 検査項目 | 単位 | 検査結果 | | |
| 一般細菌数 | 個/mL | 0 | 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 0.3 未満 | | |
| 大腸菌 | — | 不検出 | pH値 | — | 6.78 | | |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.004 未満 | 味 | — | 異常なし | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.001 未満 | 臭気 | — | 異常なし | | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | △ 2.60 | 色度 | 度 | 1 未満 | | |
| 塩素酸 | mg/L | 0.06 未満 | 濁度 | 度 | 0.1 未満 | | |
| クロロ酢酸 | mg/L | 0.002 未満 | 残留塩素 | mg/L | 0.22 | | |
| クロロホルム | mg/L | 0.0002 未満 | — 以下余白 — | | | | |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.002 未満 | | | | | |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.0003 | | | | | |
| 臭素酸 | mg/L | 0.001 未満 | | | | | |
| 総トリハロメタン | mg/L | 0.0003 | | | | | |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.002 未満 | | | | | |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.0002 未満 | | | | | |
| ブロモホルム | mg/L | 0.0002 未満 | | | | | |
| ホルムアルデヒド | mg/L | 0.008 未満 | | | | | |
| 塩化物イオン | mg/L | 5.7 | | | | | |
| 判定 | 上記項目につき水質基準に適合 | | | | | | |
| 検査期間 | 令和 5年 7月 3日 ~ 令和 5年 7月 10日 | | | | | | |
| 検査方法 | 厚生労働省告示第261号による | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | |

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。



阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 林第2 58-1
TEL 088(655)1112
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 雅



浄水水質検査結果報告書

| 依頼者名 | 阿波市 水道部 業務課 | | 受付年月日 | 令和 5年 7月 3日 | |
|-----------------|----------------------------|-----------|--------------------|-------------|----------|
| 水道名又は業務名 | 阿波市上水道（林第2） | | 採取年月日 | 令和 5年 7月 3日 | |
| 採水場所 | 林公民館 | | 天 | 前日 晴 | 気温 29.0℃ |
| 水源の名称 | 林第2水源 <種別> 水道施設（浄水） | | 候 | 当日 晴 | 水温 27.0℃ |
| 採水者氏名 | 河村 禎浩 | | <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会 | | |
| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 検査項目 | 単位 | 検査結果 |
| 一般細菌数 | 個/mL | 0 | 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 0.3 未満 |
| 大腸菌 | — | 不検出 | pH値 | — | 6.75 |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.004 未満 | 味 | — | 異常なし |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.001 未満 | 臭気 | — | 異常なし |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | △ 2.70 | 色度 | 度 | 1 未満 |
| 塩素酸 | mg/L | 0.06 未満 | 濁度 | 度 | 0.1 未満 |
| クロロ酢酸 | mg/L | 0.002 未満 | 残留塩素 | mg/L | 0.33 |
| クロロホルム | mg/L | 0.0002 未満 | — 以下余白 — | | |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.002 未満 | | | |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.0002 未満 | | | |
| 臭素酸 | mg/L | 0.001 未満 | | | |
| 総トリハロメタン | mg/L | 0.0002 未満 | | | |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.002 未満 | | | |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.0002 未満 | | | |
| プロモホルム | mg/L | 0.0002 未満 | | | |
| ホルムアルデヒド | mg/L | 0.008 未満 | | | |
| 塩化物イオン | mg/L | 6.0 | | | |
| 判定 | 上記項目につき水質基準に適合 | | | | |
| 検査期間 | 令和 5年 7月 3日 ~ 令和 5年 7月 10日 | | | | |
| 検査方法 | 厚生労働省告示第261号による | | | | |
| 備考 | | | | | |

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. PBK00193
令和 5年 7月 10日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 58-1
TEL 088(655)1112 3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 秋生



浄水水質検査結果報告書

| 依頼者名 | 阿波市 水道部 業務課 | | 受付年月日 | 令和 5年 7月 3日 | |
|-----------------|----------------------------|-----------|--------------------|-------------|----------|
| 水道名又は業務名 | 阿波市上水道(王地) | | 採取年月日 | 令和 5年 7月 3日 | |
| 採水場所 | 勝命サブセンター | | 天 前日 | 晴 | 気温 29.0℃ |
| 水源の名称 | 王地水源 <種別> 水道施設(浄水) | | 候 当日 | 晴 | 水温 26.0℃ |
| 採水者氏名 | 河村 禎浩 | | <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会 | | |
| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 検査項目 | 単位 | 検査結果 |
| 一般細菌数 | 個/mL | 0 | 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 0.3 未満 |
| 大腸菌 | — | 不検出 | pH値 | — | 6.81 |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.004 未満 | 味 | — | 異常なし |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.001 未満 | 臭気 | — | 異常なし |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | △ 2.44 | 色度 | 度 | 1 未満 |
| 塩素酸 | mg/L | 0.06 未満 | 濁度 | 度 | 0.1 未満 |
| クロロ酢酸 | mg/L | 0.002 未満 | 残留塩素 | mg/L | 0.20 |
| クロロホルム | mg/L | 0.0002 未満 | — 以下余白 — | | |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.002 未満 | | | |
| ジブromクロロメタン | mg/L | 0.0003 | | | |
| 臭素酸 | mg/L | 0.001 未満 | | | |
| 総トリハロメタン | mg/L | 0.0003 | | | |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.002 未満 | | | |
| ブromジクロロメタン | mg/L | 0.0002 未満 | | | |
| ブromホルム | mg/L | 0.0002 未満 | | | |
| ホルムアルデヒド | mg/L | 0.008 未満 | | | |
| 塩化物イオン | mg/L | 5.4 | | | |
| 判定 | 上記項目につき水質基準に適合 | | | | |
| 検査期間 | 令和 5年 7月 3日 ~ 令和 5年 7月 10日 | | | | |
| 検査方法 | 厚生労働省告示第261号による | | | | |
| 備考 | | | | | |

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1


No. PCB00470

令和 5年 7月 7日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市山内1-1-58-1
TEL 088(655)1112 088(654)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口



水道等定期項目水質検査結果書

| 依頼者名 | 阿波市 水道部 業務課 | | |
|-----------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| 水道名又は業務名 | 阿波市上水道（一条） | | |
| 採水場所 | 地域福祉センター こすもす | | |
| 水源の名称 | 一条水源 | 〈種別〉水道施設（浄水） | |
| 受付日 | 令和 5年 7月 3日 | 天 前日 | 晴 気温 29.0 °C |
| 採水日時 | 令和 5年 7月 3日 | 候 当日 | 晴 水温 23.0 °C |
| 採水者氏名 | 河村 禎浩 | 〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会 | |
| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 |
| 一般細菌数 | 個/mL | 0 | 100 以下 |
| 大腸菌 | — | 不検出 | 検出されないこと |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 4.62 | 10 mg/L以下 |
| 塩化物イオン | mg/L | 8.3 | 200 mg/L以下 |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 0.3 未満 | 3 mg/L以下 |
| pH値 | — | 6.60 | 5.8 以上 8.6 以下 |
| 味 | — | 異常なし | 異常でないこと |
| 臭気 | — | 異常なし | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | 1 未満 | 5 度以下 |
| 濁度 | 度 | 0.1 未満 | 2 度以下 |
| 残留塩素 | mg/L | 0.10 | — |
| | | 以下余白 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 判定 | 上記項目につき水質基準に適合 | | |
| 検査期間 | 令和 5年 7月 3日 ~ 令和 5年 7月 6日 | | |
| 検査方法 | 厚生労働省告示第261号による | | |
| 備考 | | | |

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課




殿

No. PCB00471

令和 5年 7月 7日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町58-1
TEL 088(655)1112 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口



水道等定期項目水質検査結果書

| | | | |
|-----------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| 依頼者名 | 阿波市 水道部 業務課 | | |
| 水道名又は業務名 | 阿波市上水道（市場） | | |
| 採水場所 | 阿波市役所 | | |
| 水源の名称 | 郷社前水源 | 〈種別〉水道施設（浄水） | |
| 受付日 | 令和 5年 7月 3日 | 天 前日 | 晴 気温 29.0 °C |
| 採水日時 | 令和 5年 7月 3日 | 候 当日 | 晴 水温 22.0 °C |
| 採水者氏名 | 河村 禎浩 | 〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会 | |
| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 |
| 一般細菌数 | 個/mL | 0 | 100 以下 |
| 大腸菌 | — | 不検出 | 検出されないこと |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 6.96 | 10 mg/L以下 |
| 塩化物イオン | mg/L | 9.1 | 200 mg/L以下 |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 0.5 | 3 mg/L以下 |
| pH値 | — | 6.69 | 5.8 以上 8.6 以下 |
| 味 | — | 異常なし | 異常でないこと |
| 臭気 | — | 異常なし | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | 1 未満 | 5 度以下 |
| 濁度 | 度 | 0.1 未満 | 2 度以下 |
| 残留塩素 | mg/L | 0.23 | — |
| | | 以下余白 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 判定 | 上記項目につき水質基準に適合 | | |
| 検査期間 | 令和 5年 7月 3日 ~ 令和 5年 7月 6日 | | |
| 検査方法 | 厚生労働省告示第261号による | | |
| 備考 | | | |

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. PGC00194

令和 5年 7月 7日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関

登録番号 第53号

〒770-8532 徳島市 阿波町 1-1-158-1

TEL 088(655)1112 (FAX 088(654)3130)

一般社団法人徳島県薬剤師会

会長 水口



指標菌水質検査

| | | | |
|----------|---------------------------|-------------------|--------------|
| 依頼者名 | 阿波市 水道部 業務課 | | |
| 水道名又は業務名 | 阿波市上水道（郷社前） | | |
| 採水場所 | 取水井（浄水場内） | | |
| 水源の名称 | 郷社前水源（浅井戸3m） | 〈種別〉水道施設（原水） | |
| 受付日 | 令和 5年 7月 3日 | 天 前日 | 晴 気温 29.0 °C |
| 採水日時 | 令和 5年 7月 3日 | 候 当日 | 晴 水温 — °C |
| 採水者氏名 | 河村 禎浩 | 〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会 | |
| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 |
| 大腸菌 | MPN/100mL | 1.8 未満 | — |
| 嫌気性芽胞菌 | CFU/100mL | 0 | — |
| | | 以下余白 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 判定 | — | | |
| 検査期間 | 令和 5年 7月 3日 ~ 令和 5年 7月 6日 | | |
| 検査方法 | 健水発 第0330006号による | | |
| 備考 | | | |

