



阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 徳島県庁前58-1
TEL 088(655)1112 088(655)293130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 敏



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 6年 1月 9日			
水道名又は業務名	阿波市上水道(林・林第2)		採取年月日	令和 6年 1月 9日			
採水場所	阿波町文化センター		天	前日	晴	気温	12.0℃
水源の名称	林・林第2水源 <種別> 水道施設(浄水)		候	当日	晴	水温	12.0℃
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果		
一般細菌数	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		
大腸菌	—	不検出	pH値	—	6.73		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L ※	1.39	色度	度	1 未満		
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満		
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.20		
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	— 以下余白 —				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0002					
臭素酸	mg/L	0.001 未満					
総トリハロメタン	mg/L	0.0002					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満					
ブロモホルム	mg/L	0.0002 未満					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満					
塩化物イオン	mg/L	4.8					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	令和 6年 1月 9日 ~ 令和 6年 1月 16日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1



No. PBK00507

令和 6年 1月 16日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市
TEL 088(655)1112
一般社団法人徳島県
会長 水口



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 6年 1月 9日			
水道名又は業務名	阿波市上水道（林第2）		採取年月日	令和 6年 1月 9日			
採水場所	林公民館		天	前日	晴	気温	12.0℃
水源の名称	林第2水源 <種別> 水道施設（浄水）		候	当日	晴	水温	8.0℃
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果		
一般細菌数	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		
大腸菌	—	不検出	pH値	—	6.71		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L ※	1.36	色度	度	1 未満		
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満		
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.41		
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	— 以下余白 —				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0002 未満					
臭素酸	mg/L	0.001 未満					
総トリハロメタン	mg/L	0.0002 未満					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満					
ブロモホルム	mg/L	0.0002 未満					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満					
塩化物イオン	mg/L	4.9					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	令和 6年 1月 9日 ~ 令和 6年 1月 16日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。



阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 徳島県 58-1
TEL 088(655)1112 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 6年 1月 9日			
水道名又は業務名	阿波市上水道(王地)		採取年月日	令和 6年 1月 9日			
採水場所	勝命サブセンター		天	前日	晴	気温	12.0℃
水源の名称	王地水源 <種別> 水道施設(浄水)		候	当日	晴	水温	12.0℃
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果		
一般細菌数	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		
大腸菌	—	不検出	pH値	—	6.80		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	※ 1.41	色度	度	1 未満		
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満		
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.18		
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	— 以下余白 —				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0002 未満					
臭素酸	mg/L	0.001 未満					
総トリハロメタン	mg/L	0.0002 未満					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満					
ブロモホルム	mg/L	0.0002 未満					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満					
塩化物イオン	mg/L	4.9					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	令和 6年 1月 9日 ~ 令和 6年 1月 16日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。



水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 58-1
TEL 088(655)1112 088(655)2703130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 誠



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 6年 1月 9日			
水道名又は業務名	阿波市上水道（土成）		採取年月日	令和 6年 1月 9日			
採水場所	土成支所		天	前日	晴	気温	12.0℃
水源の名称	郡水源 <種別> 水道施設（浄水）		候	当日	晴	水温	10.0℃
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果		
一般細菌数	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		
大腸菌	—	不検出	pH値	—	7.09		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	△ 2.62	色度	度	1 未満		
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満		
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.20		
クロロホルム	mg/L	0.0003	— 以下余白 —				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0014					
臭素酸	mg/L	0.001 未満					
総トリハロメタン	mg/L	0.0028					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0006					
ブロモホルム	mg/L	0.0005					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満					
塩化物イオン	mg/L	6.7					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	令和 6年 1月 9日 ~ 令和 6年 1月 16日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. PCB01384

令和 6年 1月 15日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関

登録番号 第53号

〒770-8532 徳島市山田町1-58-1

TEL 088(655)1112 088(655)3130

一般社団法人徳島県薬剤師会

会長 水口



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条）		
採水場所	地域福祉センター こすもす		
水源の名称	一条水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 6年 1月 9日	天 前日	晴 気温 12.0 °C
採水日時	令和 6年 1月 9日	候 当日	晴 水温 16.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.79	10 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	8.2	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	6.65	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.10	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 6年 1月 9日 ~ 令和 6年 1月 12日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. PCB01385

令和 6年 1月 15日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町1丁目58-1
TEL 088(655)1112(代表)088(654)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（市場）		
採水場所	阿波市役所		
水源の名称	郷社前水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 6年 1月 9日	天 前日	晴 気温 12.0 °C
採水日時	令和 6年 1月 9日	候 当日	晴 水温 11.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	3.26	10 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	6.9	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3	3 mg/L以下
pH値	—	6.82	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.32	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 6年 1月 9日 ~ 令和 6年 1月 12日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. PGC00611

令和 6年 1月 15日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市山手町1-58-1
TEL 088(655)1112 088(654)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口



指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（土成）		
採水場所	水源地		
水源の名称	郡水源	〈種別〉水道施設（原水）	
受付日	令和 6年 1月 9日	天候	晴 気温 12.0 °C
採水日時	令和 6年 1月 9日	候	晴 水温 - °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満	-
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	-
		以下余白	
判定	-		
検査期間	令和 6年 1月 9日 ~ 令和 6年 1月 12日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備考			

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. PGC00612

令和 6年 1月 15日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関

登録番号 第53号

〒770-8532 徳島市 阿波市 58-1

TEL 088(655)1112 088(655)4)3130

一般社団法人徳島県薬剤師会

会長 水口



指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）		
採水場所	取水井（浄水場内）		
水源の名称	郷社前水源（浅井戸3m）	＜種別＞ 水道施設（原水）	
受付日	令和 6年 1月 9日	天 前日	晴 気温 12.0 °C
採水日時	令和 6年 1月 9日	候 当日	晴 水温 - °C
採水者氏名	河村 禎浩	＜所属＞ 一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満	-
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	-
		以下余白	
判定	-		
検査期間	令和 6年 1月 9日 ~ 令和 6年 1月 12日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備考			

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. PGC00613

令和 6年 1月 15日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市阿波町1丁目58-1
TEL 088(655)1112(088(654)3130)
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口



指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）		
採水場所	取水井（浄水場内）		
水源の名称	郷社前水源（浅井戸3m）	＜種別＞ 水道施設（原水）	
受付日	令和 6年 1月 9日	天 前日	晴 気温 12.0 °C
採水日時	令和 6年 1月 9日	候 当日	晴 水温 - °C
採水者氏名	河村 禎浩	＜所属＞ 一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満	-
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	-
		以下余白	
判定	-		
検査期間	令和 6年 1月 9日 ~ 令和 6年 1月 12日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備考			

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. PGC00614

令和 6年 1月 15日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関

登録番号 第53号

〒770-8532 徳島市市場町1番地58-1

TEL 088(655)1112 FAX 088(654)3130

一般社団法人徳島県薬剤師会

会長 水口



指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）		
採水場所	取水井		
水源の名称	郷社前水源（浅井戸5m）	＜種別＞水道施設（原水）	
受付日	令和 6年 1月 9日	天 前日	晴 気温 12.0 °C
採水日時	令和 6年 1月 9日	候 当日	晴 水温 - °C
採水者氏名	河村 禎浩	＜所属＞一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満	-
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	-
		以下余白	
判定	-		
検査期間	令和 6年 1月 9日 ~ 令和 6年 1月 12日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備考			