




水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
 登録検査機関 登録番号 第52号
 〒770-8532 徳島市 阿波 8-1
 TEL 088(655)1112 3130
 一般社団法人徳島県薬剤師会
 会長 和田 朱



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 6年 7月 1日	
水道名又は業務名	阿波市上水道 (郡)		採取年月日	令和 6年 7月 1日	
採水場所	土成支所		天 前日	雨/曇	気温 26.0℃
水源の名称	郡水源	<種別> 水道施設 (浄水)	候 当日	雨	水温 26.0℃
採水者氏名	川添 修介		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満
大腸菌	—	不検出	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0021
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	ブロモホルム	mg/L	0.0002 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.002 未満	銅及びその化合物	mg/L	0.02
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.7
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L ※	1.11	塩化物イオン	mg/L	4.4
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L ※	42.1
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.03	蒸発残留物	mg/L ※	76
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満	pH値	—	6.92
塩素酸	mg/L	0.06 未満	味	—	異常なし
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	臭気	—	異常なし
クロロホルム	mg/L	0.0026	色度	度	1 未満
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0013	残留塩素	mg/L	0.11
臭素酸	mg/L	0.001 未満	— 以下余白 —		
総トリハロメタン	mg/L	0.006			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	令和 6年 7月 1日 ~ 令和 6年 7月 9日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
 登録検査機関 登録番号 第59号
 〒770-8532 徳島市 阿波 58-1
 TEL 088(655)1112 088(655)3130
 一般社団法人徳島県水道協会
 会長 和田 邦彦

浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 6年 7月 1日	
水道名又は業務名	阿波市上水道 (林第2)		採取年月日	令和 6年 7月 1日	
採水場所	林公民館		天 前日	雨/曇	気温 25.0℃
水源の名称	林第2水源 <種別> 水道施設 (浄水)		候 当日	雨	水温 22.0℃
採水者氏名	川添 修介		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
大腸菌	-	不検出	pH値	-	6.70
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	-	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	-	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	△ 2.78	色度	度	1 未満
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.32
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	- 以下余白 -		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ジブromクロロメタン	mg/L	0.0002			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0002			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ブromジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
ブromホルム	mg/L	0.0002 未満			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
塩化物イオン	mg/L	6.1			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	令和 6年 7月 1日 ~ 令和 6年 7月 9日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. QBK00209

令和 6年 7月 9日

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第59号
〒770-8532 徳島市 阿波町文化センター 58-1
TEL 088(655)1112 3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 和田 泰三

浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 6年 7月 1日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(林・林第2)		採取年月日	令和 6年 7月 1日	
採水場所	阿波町文化センター		天 前日	雨/曇	気温 25.0℃
水源の名称	林・林第2水源 <種別> 水道施設(浄水)		候 当日	雨	水温 26.0℃
採水者氏名	川添 修介		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
大腸菌	—	不検出	pH値	—	6.71
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	△ 2.77	色度	度	1 未満
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.26
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	— 以下余白 —		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ジブromokロロメタン	mg/L	0.0005			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0008			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ブromोजクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
ブromホルム	mg/L	0.0003			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
塩化物イオン	mg/L	6.0			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	令和 6年 7月 1日 ~ 令和 6年 7月 9日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. QBK00210

令和 6年 7月 9日

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第58号
〒770-8532 徳島市 勝命サブセンター 58-1
TEL 088(655)1112 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 和田 修



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 6年 7月 1日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(王地)		採取年月日	令和 6年 7月 1日	
採水場所	勝命サブセンター		天 前日	雨/曇	気温 26.0℃
水源の名称	王地水源 <種別> 水道施設(浄水)		候 当日	雨	水温 24.5℃
採水者氏名	川添 修介		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
大腸菌	—	不検出	pH値	—	6.70
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	△ 2.75	色度	度	1 未満
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.31
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	— 以下余白 —		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0004			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0006			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
ブロモホルム	mg/L	0.0002			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
塩化物イオン	mg/L	6.1			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	令和 6年 7月 1日 ~ 令和 6年 7月 9日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. QCB00464

令和 6年 7月 5日

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第5号
〒770-8532 徳島市市場町1番地58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(654)3130
一般社団法人徳島県浄水協会
会長 和田



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課			
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条）			
採水場所	地域福祉センター こすもす			
水源の名称	一条水源	〈種別〉水道施設（浄水）		
受付日	令和 6年 7月 1日	天 前日	雨／曇 気温 27.0 °C	
採水日時	令和 6年 7月 1日	候 当日	雨 水温 23.0 °C	
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果		水質基準
一般細菌数	個/mL	0		100 以下
大腸菌	—	不検出		検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.19		10 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	7.5		200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		3 mg/L以下
pH値	—	6.51		5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし		異常でないこと
臭気	—	異常なし		異常でないこと
色度	度	1 未満		5 度以下
濁度	度	0.1 未満		2 度以下
残留塩素	mg/L	0.13		—
		以下余白		
判定		上記項目につき水質基準に適合		
検査期間		令和 6年 7月 1日 ～ 令和 6年 7月 5日		
検査方法		厚生労働省告示第261号による		
備考				

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（市場）		
採水場所	阿波市役所		
水源の名称	郷社前水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 6年 7月 1日	天 前日	雨／曇 気温 26.0 °C
採水日時	令和 6年 7月 1日	候 当日	雨 水温 23.0 °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	5.67	10 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	7.8	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5	3 mg/L以下
pH値	—	6.72	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.19	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 6年 7月 1日 ～ 令和 6年 7月 5日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課



殿

No. QGC00196

令和 6年 7月 4日

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第59号
〒770-8532 徳島市市場町2番地58-1
TEL 088(655)1112 088(654)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 和田



指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（土成）		
採水場所	水源地		
水源の名称	郡水源	〈種別〉水道施設（原水）	
受付日	令和 6年 7月 1日	天候	前日 雨／曇 気温 26.0℃
採水日時	令和 6年 7月 1日	候	当日 雨 水温 -℃
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満	-
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	-
		以下余白	
判定			-
検査期間		令和 6年 7月 1日 ～ 令和 6年 7月 4日	
検査方法		健水発 第0330006号による	
備考			

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1


阿波市 水道部 業務課

殿

No. QGC00197

令和 6年 7月 4日

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第50号
〒770-8532 徳島市川添町1-158-1
TEL 088(655)1112 内線(088(655)4)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 和田 正徳



指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道部 業務課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）						
採水場所	取水井（浄水場内）						
水源の名称	郷社前水源（浅井戸3m）			〈種別〉水道施設（原水）			
受付日	令和 6年 7月 1日	天候	前日	雨／曇	気温	26.0 °C	
採水日時	令和 6年 7月 1日	候	当日	雨	水温	— °C	
採水者氏名	川添 修介			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満		—			
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		—			
		以下余白					
判定	—						
検査期間	令和 6年 7月 1日 ～ 令和 6年 7月 4日						
検査方法	健水発 第0330006号による						
備考							

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1



No. QGC00198
令和 6年 7月 4日

阿波市 水道部 業務課 殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第50号
〒770-8532 徳島市山内町1丁目58-1
TEL 088(655)1122(代表) 088(654)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 和田 未 夫



指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道部 業務課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）						
採水場所	取水井						
水源の名称	郷社前水源（浅井戸5m）			＜種別＞水道施設（原水）			
受付日	令和 6年 7月 1日	天候	前日 雨/曇	気温	26.0 °C		
採水日時	令和 6年 7月 1日	候	当日 雨	水温	— °C		
採水者氏名	川添 修介			＜所属＞一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満		—			
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		—			
		以下余白					
判定	—						
検査期間	令和 6年 7月 1日 ~ 令和 6年 7月 4日						
検査方法	健水発 第0330006号による						
備考							

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. QGC00199

令和 6年 7月 4日

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第59号
〒770-8532 徳島市山手町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 (内線)088(654)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 和田



指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（大野島水源）		
採水場所	取水ポンプ		
水源の名称	大野島水源	〈種別〉水道施設（原水）	
受付日	令和 6年 7月 1日	天候	前日 雨／曇 気温 26.0 °C
採水日時	令和 6年 7月 1日	候	当日 雨 水温 - °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満	—
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	—
		以下余白	
判定	—		
検査期間	令和 6年 7月 1日 ~ 令和 6年 7月 4日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備考			