

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. QBK00592
令和 7年 2月 12 日

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市川添町1-58-1
TEL 088(655)1112 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 和田 伸夫

浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 7年 2月 3日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(一条)		採取年月日	令和 7年 2月 3日	
採水場所	地域福祉センター こすもす		天	前日	雨/曇
水源の名称	一条水源 <種別> 水道施設(浄水)		候	当日	晴/曇
採水者氏名	川添 修介		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
大腸菌	—	不検出	pH値	—	6.38
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	△ 4.63	色度	度	1 未満
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.27
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	— 以下 余 白 —		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0006			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0012			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
ブロモホルム	mg/L	0.0006			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
塩化物イオン	mg/L	7.7			
判 定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	令和 7年 2月 3日 ~ 令和 7年 2月 10日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備 考					

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. QBK00593
令和 7年 2月 12 日

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第58号
〒770-8532 徳島市市場町切幡字古田201番地1
TEL 088(655)1112 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 和田 泰美

浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課			受付年月日	令和 7年 2月 3日					
水道名又は業務名	阿波市上水道（市場）			採取年月日	令和 7年 2月 3日					
採水場所	阿波市役所			天	前日	雨／曇	気温	11.0℃		
水源の名称	郷社前水源 <種別> 水道施設（浄水）			候	当日	晴／曇	水温	9.5℃		
採水者氏名	川添 修介			<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会						
検査項目		単位		検査結果		検査項目		単位		検査結果
一般細菌数		個/mL		0		有機物(全有機炭素TOCの量)		mg/L		0.3 未満
大腸菌		—		不検出		p H値		—		6.78
亜硝酸態窒素		mg/L		0.004 未満		味		—		異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L		0.001 未満		臭気		—		異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	△	2.71		色度		度		1 未満
塩素酸		mg/L		0.06 未満		濁度		度		0.1 未満
クロロ酢酸		mg/L		0.002 未満		残留塩素		mg/L		0.35
クロロホルム		mg/L		0.0003		— 以下 余 白 —				
ジクロロ酢酸		mg/L		0.002 未満						
ジブロモクロロメタン		mg/L		0.0014						
臭素酸		mg/L		0.001 未満						
総トリハロメタン		mg/L		0.0030						
トリクロロ酢酸		mg/L		0.002 未満						
ブロモジクロロメタン		mg/L		0.0008						
ブロモホルム		mg/L		0.0005						
ホルムアルデヒド		mg/L		0.008 未満						
塩化物イオン		mg/L		6.3						
判定		上記項目につき水質基準に適合								
検査期間		令和 7年 2月 3日 ～ 令和 7年 2月 10日								
検査方法		厚生労働省告示第261号による								
備考										

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課 殿

No. QCB01571

令和 7年 2月 7日

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第58号
〒770-8532 徳島市川添町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 電話 088(654)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 和田 大志

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（郡）		
採水場所	土成支所		
水源の名称	郡水源	＜種別＞水道施設（浄水）	
受付日	令和 7年 2月 3日	天 前日	雨／曇 気温 11.0 ℃
採水日時	令和 7年 2月 3日	候 当日	晴／曇 水温 9.0 ℃
採水者氏名	川添 修介	＜所属＞一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	6.1	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	7.03	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.26	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 7年 2月 3日 ～ 令和 7年 2月 6日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. QCB01573

令和 7年 2月 7日

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第58号
〒770-8532 徳島市山手町1-2-158-1
TEL 088(655)1112・FAX 088(654)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 和田 茂夫

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課				
水道名又は業務名	阿波市上水道(林第2)				
採水場所	林公民館				
水源の名称	林第2水源		〈種別〉水道施設(浄水)		
受付日	令和 7年 2月 3日	天 前日	雨/曇	気温	12.0 ℃
採水日時	令和 7年 2月 3日	候 当日	晴/曇	水温	9.5 ℃
採水者氏名	川添 修介		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位		検査結果	水質基準	
一般細菌数	個/mL		0	100 以下	
大腸菌	—		不検出	検出されないこと	
塩化物イオン	mg/L		5.2	200 mg/L以下	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L		0.3 未満	3 mg/L以下	
pH値	—		6.64	5.8 以上 8.6 以下	
味	—		異常なし	異常でないこと	
臭気	—		異常なし	異常でないこと	
色度	度		1 未満	5 度以下	
濁度	度		0.1 未満	2 度以下	
残留塩素	mg/L		0.49	—	
			以下余白		
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	令和 7年 2月 3日 ~ 令和 7年 2月 6日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課 殿

No. QCB01574

令和 7年 2月 7日

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第50号
〒770-8532 徳島市阿波町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(654)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 和田 大志

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（林・林第2）				
採水場所	阿波町文化センター				
水源の名称	林・林第2水源		＜種別＞水道施設（浄水）		
受付日	令和 7年 2月 3日	天 前日	雨／曇	気温	12.0 ℃
採水日時	令和 7年 2月 3日	候 当日	晴／曇	水温	11.0 ℃
採水者氏名	川添 修介		＜所属＞一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位		検査結果	水質基準	
一般細菌数	個/mL		0	100 以下	
大腸菌	—		不検出	検出されないこと	
塩化物イオン	mg/L		5.3	200 mg/L以下	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L		0.3 未満	3 mg/L以下	
pH値	—		6.72	5.8 以上 8.6 以下	
味	—		異常なし	異常でないこと	
臭気	—		異常なし	異常でないこと	
色度	度		1 未満	5 度以下	
濁度	度		0.1 未満	2 度以下	
残留塩素	mg/L		0.29	—	
			以下余白		
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	令和 7年 2月 3日 ～ 令和 7年 2月 6日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課 殿

No. QCB01575

令和 7年 2月 7日

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第59号
〒770-8532 徳島市山手町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 和田 孝美

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（王地）						
採水場所	勝命サブセンター						
水源の名称	王地水源			＜種別＞ 水道施設（浄水）			
受付日	令和 7年 2月 3日	天 前日	雨／曇	気温	12.0 ℃		
採水日時	令和 7年 2月 3日	候 当日	晴／曇	水温	11.0 ℃		
採水者氏名	川添 修介			＜所属＞ 一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位		検査結果	水 質 基 準			
一般細菌数	個/mL		0	100 以下			
大腸菌	—		不検出	検出されないこと			
塩化物イオン	mg/L		5.2	200 mg/L以下			
有機物（全有機炭素TOCの量）	mg/L		0.3 未満	3 mg/L以下			
pH値	—		6.68	5.8 以上 8.6 以下			
味	—		異常なし	異常でないこと			
臭気	—		異常なし	異常でないこと			
色度	度		1 未満	5 度以下			
濁度	度		0.1 未満	2 度以下			
残留塩素	mg/L		0.28	—			
			以下余白				
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	令和 7年 2月 3日 ～ 令和 7年 2月 6日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. QGC00681

令和 7年 2月 7 日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第59号
〒770-8532 徳島市西湊町2丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県排水協会
会長 和田 宗典



指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道部 業務課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条NO. 1）						
採水場所	取水ポンプ						
水源の名称	一条水源						<種別> 水道施設（原水）
受付日	令和 7年 2月 3日	天候	前日	雨／曇	気温	8.0 ℃	
採水日時	令和 7年 2月 3日	天候	当日	晴／曇	水温	— ℃	
採水者氏名	川添 修介			<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位		検査結果		水質基準		
大腸菌	MPN/100mL		1.8 未満		—		
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL		0		—		
			以下余白				
判定	—						
検査期間	令和 7年 2月 3日 ～ 令和 7年 2月 6日						
検査方法	健水発 第0330006号による						
備考							

阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. QGC00682

令和 7年 2月 7 日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市川内町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(654)3130
一般社団法人徳島県水協会
会長 和田 宗夫



指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道部 業務課									
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条NO. 2）									
採水場所	取水ポンプ									
水源の名称	一条水源					＜種別＞ 水道施設（原水）				
受付日	令和 7年 2月 3日	天 前日		雨／曇		気温		8.0 ℃		
採水日時	令和 7年 2月 3日	候 当日		晴／曇		水温		－ ℃		
採水者氏名	川添 修介					＜所属＞ 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目		単位		検査結果			水 質 基 準			
大腸菌		MPN/100mL		1.8 未満			－			
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL		0			－			
				以下余白						
判定		－								
検査期間		令和 7年 2月 3日 ～ 令和 7年 2月 6日								
検査方法		健水発 第0330006号による								
備考										