

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課 殿

No. QCB01245

令和 6年 12月 6日

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第59号
〒770-8532 徳島市阿波町1-1-58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(654)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 和田

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課									
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条）									
採水場所	地域福祉センター こすもす									
水源の名称	一条水源					〈種別〉水道施設（浄水）				
受付日	令和	6年	12月	2日	天	前日	晴	気温	17.0℃	
採水日時	令和	6年	12月	2日	候	当日	晴	水温	20.0℃	
採水者氏名	川添 修介					〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位				検査結果			水質基準		
一般細菌数	個/mL				0			100 以下		
大腸菌	—				不検出			検出されないこと		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L				4.23			10 mg/L以下		
塩化物イオン	mg/L				7.1			200 mg/L以下		
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L				0.3 未満			3 mg/L以下		
pH値	—				6.58			5.8 以上 8.6 以下		
味	—				異常なし			異常でないこと		
臭気	—				異常なし			異常でないこと		
色度	度				1 未満			5 度以下		
濁度	度				0.1 未満			2 度以下		
残留塩素	mg/L				0.14			—		
					以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合									
検査期間	令和 6年 12月 2日 ～ 令和 6年 12月 5日									
検査方法	厚生労働省告示第261号による									
備考										

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. QCB01246

令和 6年 12月 6日

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第58号
〒770-8532 徳島市山手町1-2-58-1
TEL 088(655)1112・088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 和田 光夫

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（郡）				
採水場所	土成支所				
水源の名称	郡水源		＜種別＞ 水道施設（浄水）		
受付日	令和 6年 12月 2日	天 前日	晴	気温	12.0 ℃
採水日時	令和 6年 12月 2日	候 当日	晴	水温	13.5 ℃
採水者氏名	川添 修介		＜所属＞ 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位		検査結果	水質基準	
一般細菌数	個/mL		0	100 以下	
大腸菌	—		不検出	検出されないこと	
塩化物イオン	mg/L		5.7	200 mg/L以下	
有機物（全有機炭素TOCの量）	mg/L		0.3	3 mg/L以下	
pH値	—		6.98	5.8 以上 8.6 以下	
味	—		異常なし	異常でないこと	
臭気	—		異常なし	異常でないこと	
色度	度		1 未満	5 度以下	
濁度	度		0.1 未満	2 度以下	
残留塩素	mg/L		0.19	—	
			以下余白		
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	令和 6年 12月 2日 ～ 令和 6年 12月 5日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課 殿

No. QCB01247

令和 6年 12月 6日

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第59号
〒770-8532 徳島市山形町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(654)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 和田 朱男

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（市場）				
採水場所	阿波市役所				
水源の名称	郷社前水源		〈種別〉水道施設（浄水）		
受付日	令和 6年 12月 2日	天 前日	晴	気温	12.0 ℃
採水日時	令和 6年 12月 2日	候 当日	晴	水温	14.0 ℃
採水者氏名	川添 修介		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
一般細菌数	個/mL	0		100 以下	
大腸菌	—	不検出		検出されないこと	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	6.15		10 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L	7.4		200 mg/L以下	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5		3 mg/L以下	
pH値	—	6.64		5.8 以上 8.6 以下	
味	—	異常なし		異常でないこと	
臭気	—	異常なし		異常でないこと	
色度	度	1 未満		5 度以下	
濁度	度	0.1 未満		2 度以下	
残留塩素	mg/L	0.28		—	
		以下余白			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	令和 6年 12月 2日 ～ 令和 6年 12月 5日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課 殿

No. QCB01249

令和 6年 12月 6日

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第59号
〒770-8532 徳島市四国町1-5-158-1
TEL 088(655)1112(代表)088(654)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 和田 宗孝

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道(林第2)		
採水場所	林公民館		
水源の名称	林第2水源	〈種別〉水道施設(浄水)	
受付日	令和 6年 12月 2日	天 前日	晴 気温 17.0 ℃
採水日時	令和 6年 12月 2日	候 当日	晴 水温 13.5 ℃
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	6.6	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	6.66	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.38	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 6年 12月 2日 ~ 令和 6年 12月 5日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課 殿

No. QCB01250

令和 6年 12月 6日

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市四国町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(654)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 和田

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（林・林第2）				
採水場所	阿波町文化センター				
水源の名称	林・林第2水源		＜種別＞水道施設（浄水）		
受付日	令和 6年 12月 2日	天 前日	晴	気温	17.0 ℃
採水日時	令和 6年 12月 2日	候 当日	晴	水温	16.0 ℃
採水者氏名	川添 修介		＜所属＞一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位		検査結果	水質基準	
一般細菌数	個/mL		0	100 以下	
大腸菌	—		不検出	検出されないこと	
塩化物イオン	mg/L		6.6	200 mg/L以下	
有機物（全有機炭素TOCの量）	mg/L		0.3 未満	3 mg/L以下	
pH値	—		6.71	5.8 以上 8.6 以下	
味	—		異常なし	異常でないこと	
臭気	—		異常なし	異常でないこと	
色度	度		1 未満	5 度以下	
濁度	度		0.1 未満	2 度以下	
残留塩素	mg/L		0.26	—	
			以下余白		
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	令和 6年 12月 2日 ～ 令和 6年 12月 5日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. QCB01251

令和 6年 12月 6日

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第59号
〒770-8532 徳島市山内町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(654)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 和田 孝美

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（王地）		
採水場所	勝命サブセンター		
水源の名称	王地水源		
	＜種別＞ 水道施設（浄水）		
受付日	令和 6年 12月 2日	天 前日	晴
気温	17.0 ℃		
採水日時	令和 6年 12月 2日	候 当日	晴
水温	16.5 ℃		
採水者氏名	川添 修介	＜所属＞ 一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	6.6	200 mg/L以下
有機物（全有機炭素TOCの量）	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	6.75	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.32	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 6年 12月 2日 ～ 令和 6年 12月 5日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

阿波市市場町切幡字古田201番地1


No. QGC00542

令和 6年 12月 9 日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第59号
〒770-8532 徳島市西湊二丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(654)3130
一般社団法人徳島県水質協会
会長 和田 栄夫



指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道部 業務課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（林）						
採水場所	水源（取水井）						
水源の名称	林第2水源						<種別> 水道施設（原水）
受付日	令和	6年	12月	2日	天候前日	晴	気温 17.0℃
採水日時	令和	6年	12月	2日	天候当日	晴	水温 —℃
採水者氏名	川添 修介						<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会
検査項目		単位				検査結果	水質基準
大腸菌		MPN/100mL				1.8 未満	—
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL				0	—
						以下余白	
判定		—					
検査期間		令和 6年 12月 2日 ～ 令和 6年 12月 6日					
検査方法		健水発 第0330006号による					
備考							

阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. QGC00543

令和 6年 12月 9 日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第59号
〒770-8532 徳島市河津一丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(654)3130
一般社団法人徳島県水協会
会長 和田 秀基

指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道部 業務課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（林）						
採水場所	林水源地（取水井）						
水源の名称	林水源						<種別> 水道施設（原水）
受付日	令和 6年 12月 2日	天 前日	晴		気温	17.0 ℃	
採水日時	令和 6年 12月 2日	候 当日	晴		水温	－ ℃	
採水者氏名	川添 修介						<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会
検査項目	単位		検査結果	水質基準			
大腸菌	MPN/100mL		1.8 未満	－			
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL		0	－			
			以下余白				
判定	－						
検査期間	令和 6年 12月 2日 ～ 令和 6年 12月 6日						
検査方法	健水発 第0330006号による						
備考							

阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. QGC00544

令和 6年 12月 9 日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第59号
〒770-8532 徳島市 西瀬田 2-1-58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(654)3130
一般社団法人徳島県経済会
会長 和田 栄夫

指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道部 業務課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（王地）						
採水場所	王地水源地（取水井）						
水源の名称	王地水源			＜種別＞ 水道施設（原水）			
受付日	令和 6年 12月 2日	天候	前日	晴	気温	17.0 ℃	
採水日時	令和 6年 12月 2日	候	当日	晴	水温	－ ℃	
採水者氏名	川添 修介			＜所属＞ 一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位		検査結果		水質基準		
大腸菌	MPN/100mL		1.8 未満		－		
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL		0		－		
			以下余白				
判定	－						
検査期間	令和 6年 12月 2日 ～ 令和 6年 12月 6日						
検査方法	健水発 第0330006号による						
備考							