

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. RBK00607 1/1

令和 8年 2月 10日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1110
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌

浄水水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 8年 2月 2日			
水道名又は業務名	阿波市上水道(一条)		採取年月日	令和 8年 2月 2日			
採水場所	地域福祉センター こすもす		天	前日	晴	気温	10.0℃
水源の名称	一条水源 <種別> 水道施設(浄水)		候	当日	晴	水温	12.0℃
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果		
一般細菌数	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		
大腸菌	—	不検出	pH値	—	6.41		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	△ 3.59	色度	度	1 未満		
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満		
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.18		
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	— 以下余白 —				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満					
ジブromokロロメタン	mg/L	0.0004					
臭素酸	mg/L	0.001 未満					
総トリハロメタン	mg/L	0.0009					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満					
ブromोजクロロメタン	mg/L	0.0002 未満					
ブromホルム	mg/L	0.0005					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満					
塩化物イオン	mg/L	7.0					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	令和 8年 2月 2日 ~ 令和 8年 2月 9日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

RBK00607-001-01



〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. RBK00608 1/1

令和 8年 2月 10日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1110
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌



浄水水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 8年 2月 2日			
水道名又は業務名	阿波市上水道 (市場)		採取年月日	令和 8年 2月 2日			
採水場所	阿波市役所		天	前日	晴	気温	10.0℃
水源の名称	郷社前水源 <種別> 水道施設 (浄水)		候	当日	晴	水温	10.0℃
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果		
一般細菌数	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		
大腸菌	—	不検出	pH値	—	6.83		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	△ 3.06	色度	度	1 未満		
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満		
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.35		
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	— 以下余白 —				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満					
ジブromクロロメタン	mg/L	0.0012					
臭素酸	mg/L	0.001 未満					
総トリハロメタン	mg/L	0.0023					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満					
ブromジクロロメタン	mg/L	0.0006					
ブromホルム	mg/L	0.0005					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満					
塩化物イオン	mg/L	6.6					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	令和 8年 2月 2日 ~ 令和 8年 2月 9日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

RBK00608-001-01




〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. RCB01587 1/1
令和 8年 2月 12日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1110
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（郡）		
採水場所	土成支所		
水源の名称	郡水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 8年 2月 5日	天 前日	晴 気温 7.0 °C
採水日時	令和 8年 2月 5日	候 当日	曇 水温 9.5 °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	5.6	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	7.08	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.23	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 8年 2月 5日 ~ 令和 8年 2月 10日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			



〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. RCB01588

1/1

令和 8年 2月 12日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
 登録検査機関 登録番号 第52号
 〒770-8532 徳島市中洲町
 TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1110
 一般社団法人徳島県薬剤師会
 技術管理責任者 林 昌



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道(林第2)		
採水場所	阿波地域交流センター		
水源の名称	林第2水源	〈種別〉水道施設(浄水)	
受付日	令和 8年 2月 5日	天 前日	晴 気温 8.0 °C
採水日時	令和 8年 2月 5日	候 当日	曇 水温 11.0 °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	5.2	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	6.87	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.46	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 8年 2月 5日 ~ 令和 8年 2月 10日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

RCB01588-001-01



〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. RGC00692


1/1

令和 8年 2月 6日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
 登録検査機関 登録番号 第52号
 〒770-8532 徳島市中洲町
 TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1110
 一般社団法人徳島県薬剤師会
 技術管理責任者 林 昌



指標菌水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条NO. 1）		
採水場所	取水ポンプ		
水源の名称	一条水源	〈種別〉水道施設（原水）	
受付日	令和 8年 2月 2日	天 前日	— 気温 — °C
採水日時	令和 8年 2月 2日	候 当日	— 水温 — °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	MPN/100mL	1.0 未満	—
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	—
		以下余白	
判定	—		
検査期間	令和 8年 2月 2日 ~ 令和 8年 2月 5日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備考			



〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. RGC00693 1/1
令和 8年 2月 6日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町
TEL 088(655)1112 FAX
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌



指標菌水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条NO. 2）		
採水場所	取水ポンプ		
水源の名称	一条水源	＜種別＞ 水道施設（原水）	
受付日	令和 8年 2月 2日	天 前日	— 気温 — °C
採水日時	令和 8年 2月 2日	候 当日	— 水温 — °C
採水者氏名	河村 禎浩	＜所属＞ 一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	MPN/100mL	1.0 未満	—
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	—
		以下余白	
判定	—		
検査期間	令和 8年 2月 2日 ~ 令和 8年 2月 5日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備考			

