

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. RCB01683

1/1

令和 8年 3月 6日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣  
登録検査機関 登録番号 第52号  
〒770-8532 徳島市中洲町5-10  
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1110  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
技術管理責任者 林 昌



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条）		
採水場所	地域福祉センター こすもす		
水源の名称	一条水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 8年 3月 2日	天 前日	晴 気温 11.0 °C
採水日時	令和 8年 3月 2日	候 当日	曇 水温 14.0 °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.48	10 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	7.7	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	6.42	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.16	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 8年 3月 2日 ~ 令和 8年 3月 4日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

RCB01683-001-01



〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. RCB01684

1/1

令和 8年 3月 6日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣  
 登録検査機関 登録番号 第52号  
 〒770-8532 徳島市中洲町  
 TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1110  
 一般社団法人徳島県薬剤師会  
 技術管理責任者 林 昌



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道 (郡)		
採水場所	土成支所		
水源の名称	郡水源	〈種別〉水道施設 (浄水)	
受付日	令和 8年 3月 2日	天 前日	晴 気温 11.0 °C
採水日時	令和 8年 3月 2日	候 当日	曇 水温 13.0 °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	5.6	200 mg/L以下
有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	6.98	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.19	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 8年 3月 2日 ~ 令和 8年 3月 4日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			



〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. RCB01685 1/1

令和 8年 3月 6日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣  
登録検査機関 登録番号 第52号  
〒770-8532 徳島市中洲町  
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1110  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
技術管理責任者 林 昌典

## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（市場）		
採水場所	阿波市役所		
水源の名称	郷社前水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 8年 3月 2日	天 前日	晴 気温 11.0 °C
採水日時	令和 8年 3月 2日	候 当日	曇 水温 12.0 °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.09	10 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	7.7	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	6.66	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.37	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 8年 3月 2日 ~ 令和 8年 3月 4日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			



〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. RCB01686

1/1

令和 8年 3月 6日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣  
登録検査機関 登録番号 第52号  
〒770-8532 徳島市中洲町  
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1110  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
技術管理責任者 林 昌



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道(林第2)		
採水場所	阿波地域交流センター		
水源の名称	林第2水源	〈種別〉水道施設(浄水)	
受付日	令和 8年 3月 2日	天 前日	晴 気温 13.0 °C
採水日時	令和 8年 3月 2日	候 当日	曇 水温 14.0 °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	4.6	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	6.81	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.42	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 8年 3月 2日 ~ 令和 8年 3月 4日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

RCB01686-001-01



